

Техническая спецификация (DEMO)

TenderId: WORK-102627

Тип: WORK

Наименование: Работы по нанесению антикоррозионных покрытий

Регион: Павлодарская область

Сумма (KZT): 1709684834

Дата публикации: 2025-11-23

Срок подачи: 2026-02-22

Полная техническая спецификация

Работы по антикоррозионной защите внутренней поверхности бака взрыхления (V-27 м3) котельная «Саялы».

Работы по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность бака взрыхления в количестве V-27 м3. Внутренняя поверхность одного бака составляет 95 м2.

Технологические операции:

- Очистка абразивным порошком внутренней поверхности бака и труб (абразивный материал: насыпной, удельная масса не менее 1200 кг/м3, удельная проводимость не более 0.5 мСм/см, плотность 3200-4000 кг/м3);
- Обеспыливание металлических поверхностей бака;
- Обезжиривание металлических поверхностей бака;
- Окраска металлических поверхностей защитным покрытием слоем (не менее 2 слоя) толщиной не менее 0.2 мм. Покрытие: матовое, однородное, соответствующего цвета, массовая доля нелетучих веществ не менее 60%. Жизнеспособность при температуре (20±2)°C не менее 6 часов, время высыхания до степени 3 по ГОСТ 9187-81 при температуре (20±2)°C не более 12 часов, адгезия покрытия не более 1 баллов, термостойкость в сухой атмосфере (20±2)°C (кратковременно), термостойкость в жидких средах 60°C (выдерживает пропарку)).
- Приобретение и поставка материала выполняется подрядной организацией.

Требования к отчетности:

- Фотофиксация до/после;
- Акт выполненных работ;
- Паспорта/сертификаты на материалы (при поставке подрядчиком).

DEMO data for Tender Radar. Not an official document.