

Техническая спецификация (DEMO)

TenderId: WORK-103145

Тип: WORK

Наименование: Работы по нанесению антикоррозионных покрытий

Регион: Карагандинская область

Сумма (KZT): 1474535801

Дата публикации: 2025-12-07

Срок подачи: 2026-01-26

Полная техническая спецификация

Работы по антикоррозионной защите внутренней поверхности бака взрыхления (V-35 м3) котельная «Аккент».

Работы по нанесению антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность бака взрыхления в к объёмом V-35 м3. Внутренняя поверхность одного бака составляет 64 м2.

Технологические операции:

- Очистка абразивным порошком внутренней поверхности бака и труб (абразивный материал: насыпная плотность не менее 1500 кг/м3, удельная проводимость не более 0.5 мСм/см, плотность 3200-4000 кг/м3);
- Обеспыливание металлических поверхностей бака;
- Обезжиривание металлических поверхностей бака;
- Окраска металлических поверхностей защитным покрытием слоем (не менее 4 слоя) толщиной не менее 800 мкм. Покрытие: матовое, однородное, соответствующего цвета, массовая доля нелетучих веществ не менее 73%. Жизнеспособность при температуре (20+2)°C не менее 12 часов, время высыхания до степени 3 по ГОСТ 9187-97 при температуре (20+2)°C не более 8 часов, адгезия покрытия не более 1 баллов, термостойкость в сухой атмосфере (кратковременно), термостойкость в жидких средах 60°C (выдерживает пропарку)).
- Приобретение и поставка материала выполняется подрядной организацией.

Требования к отчетности:

- Фотофиксация до/после;
- Акт выполненных работ;
- Паспорта/сертификаты на материалы (при поставке подрядчиком).

Примечание (DEMO):

- Завышено: слои 4 (норма 2)
- Завышено: толщина 800 мкм (норма 300)
- Ужесточено: нелетучие $\geq 73\%$ (норма $\geq 60\%$)
- Ужесточено: жизнеспособность ≥ 12 ч (норма ≥ 6 ч)
- Ужесточено: высыхание ≤ 8 ч (норма ≤ 12 ч)
- Ужесточено абразив: насыпная плотность ≥ 1500 кг/м3 (норма ≥ 1200)

DEMO data for Tender Radar. Not an official document.