

Synthese du projet - Simulateur d'exoneration

Site : Marmande grand sud

1. Données renseignées :

- Surface du parking (m²) : 3130.0
- Surface de l'ombrière (m²) : 1565.0
- Valeur vénale du parking (EUR) : 4829590.0
- Coût initial (EUR) : 2414795.0
- Durée d'étude (ans) : 20
- Taux d'actualisation (%) : 5.0
- Seuil d'exonération (%) : 10.0
- Maintenance annuelle (EUR) : 3622192.5
- Coût recyclage (EUR) : 241479.5
- Production annuelle (kWh) : 1802880.0
- Prix kWh (EUR) : 0.1
- Montant des aides (EUR) : 0.0

2. Résultats calculés :

- Revenus actualisés (EUR) : 2,246,786.98
- Coûts actualisés (EUR) : 47,646,330.92
- CNA (EUR) : 45,399,543.94
- Seuil d'exonération (10%) (EUR) : 482,959.00
- Exonération possible ? : OUI OUI

Méthodologie de calcul

Cette page détaille les formules utilisées dans le calcul du Cout Net Actualisé (CNA) et les critères d'exoneration.

1. Revenus actualisés = Somme sur la durée :

$$(\text{Production annuelle} \times \text{Prix du kWh}) / (1 + \text{taux})^t + \text{aides}$$

2. Coûts actualisés = Coût initial + Somme des maintenances actualisées + Recyclage actualisé :

$$\text{CAPEX} + \text{Somme} (\text{maintenance} / (1 + \text{taux})^t) + (\text{recyclage} / (1 + \text{taux})^{\text{durée}})$$

3. CNA = Coûts actualisés - Revenus actualisés

4. Seuil d'exoneration = Valeur venale du parking × seuil %

5. Exoneration accordée si CNA > Seuil

Sources légales : Loi APER, décret d'application sur les ombrières photovoltaïques, articles du Code de l'urbanisme (R111-24 et suivants).