




AXYS NEWSLETTER

Edição #02 maio de 2025

FONTE-BASE

CDHU

A edição de maio de 2025 apresentou variação média de +2,68% nos custos das composições em SP, acima do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foram incluídas 3 novas composições, 18 foram inativadas e outras 38 passaram por revisão.

VARIAÇÃO MÉDIA (SP)

+2,68%

COMPOSIÇÕES

3.559

REVISADAS

38

COBERTURA


1 UFs

VISÃO 360°

CDHU 2025-05, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +2,68% mediana +2,44%	INSUMOS +1,44% 3.224 comparáveis	DIANTE DO IPCA acima IPCA +1,25%	COBERTURA 1 UF 3.562 CPUs
---	---	---	--

A fonte diante dos índices



Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 13,25% para 14,75% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 2.989 ■ reduziram · 552 ■ sem alteração · 18

Das 3.559 composições comparáveis, 2.989 tiveram aumento de custo e 552 tiveram redução. A média de +2,68% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +2,44%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	3
Composições inativadas	18
Composições reativadas	0
Composições revisadas	38
com alteração de coeficiente	1
com insumo incluído	7
com insumo removido	2

Das 38 composições revisadas, 1 tiveram alteração de coeficiente, 7 passaram a contar com novo insumo e 2 tiveram insumo removido. Uma mesma composição pode figurar em mais de uma categoria.

Onde as revisões se concentraram

SUBGRUPO	REVISADAS
DISJUNTORES	7
TELHAMENTO METÁLICO COMUM	6
TELHAMENTO METÁLICO ESPECIAL	4
ELEVADOR E PLATAFORMA	2
APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA	2
CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS	2
ELEMENTOS EM FERRO	2
REGISTRO E / OU VÁLVULA EM FERRO DÚCTIL	2
REGISTRO E VÁLVULA CONTROLADORA	2
TELHAMENTO EM MADEIRA OU FIBRA VEGETAL	2

No acumulado do ano

CDHU (SP) +3,23%	IPCA +2,75%	INCC-M +2,47%
----------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro até esta edição, em SP, ao lado dos índices acumulados no mesmo período.


Cobertura desta edição: 1 UFs e 3.562 composições. Do total publicado, 0,0% das linhas de custo das composições e 0,0% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR FRENTE

Como cada frente de obra se comportou

A CDHU organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 59 grupos tinham composições comparáveis em SP. A leitura por frente mostra onde o movimento se concentrou, antes de descer ao detalhe do subgrupo.

As frentes com maior aumento



GRUPO	CPUS	MÉDIO 02/25	MÉDIO 05/25	VARIAÇÃO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	154	3.269,46	3.469,02	+6,10%
FUNDAÇÃO PROFUNDA	55	3.224,79	3.416,73	+5,95%
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	9	51,69	54,69	+5,82%
RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO	165	41,80	44,22	+5,80%
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO	18	33,88	35,78	+5,60%
DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	42	90,30	94,81	+4,99%
TELHAMENTO	56	122,00	127,16	+4,23%
VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES	134	1.185,50	1.235,24	+4,19%

As frentes com redução

GRUPO	CPUS	MÉDIO 02/25	MÉDIO 05/25	VARIAÇÃO
ACESSIBILIDADE	38	2.092,56	1.993,74	-4,72%
ILUMINAÇÃO	87	425,18	418,19	-1,64%
CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	125	44,19	43,89	-0,67%

Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação é a razão entre os custos médios das duas edições, o que respeita a grandeza de cada composição dentro da frente.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 115 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos



SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/25	MÉDIO 05/25	VARIAÇÃO
TUBULAÇÃO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMENTO	12	885,63	963,87	+8,83%
ESTACA TIPO RAIZ	18	3.682,06	3.975,93	+7,98%
TUBULAÇÃO EM PP - ÁGUAS PLUVIAIS / ESGOTO	38	60,52	65,32	+7,92%
POÇO PROFUNDO	59	2.213,67	2.377,00	+7,38%
REGISTRO E / OU VÁLVULA EM FERRO FUNDIDO	16	2.569,69	2.757,44	+7,31%
TUBULAÇÃO EM COBRE RÍGIDO, PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO	11	164,41	176,05	+7,08%
REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS - GRUPO 37	12	3.790,13	4.054,04	+6,96%
TUBULAÇÃO FLANGEADA EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE SANEAMENTO	31	663,48	706,95	+6,55%
APARELHOS E LOUÇAS	22	521,80	554,83	+6,33%
RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LETRA A ATÉ B	12	27,00	28,61	+6,00%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 02/25	MÉDIO 05/25	VARIAÇÃO
APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA	16	969,16	892,18	-7,94%
DISTRIBUIÇÃO E COMANDO, CAIXAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS	10	10.080,12	9.521,33	-5,54%
CAIXAS DE ENTRADA / MEDIÇÃO	11	1.178,79	1.145,87	-2,79%
FIOS E CABOS TELEFÔNICOS	16	28,64	27,88	-2,65%
RODAPÉ TÉCNICO E ACESSÓRIOS	13	111,22	109,11	-1,90%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLAÇÃO EM HEPR 90°C	22	59,16	58,15	-1,71%
TACHAS E TACHÕES	13	56,39	55,54	-1,51%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90° C - BAIXA EMISSÃO FUMAÇA E GASES	15	73,77	72,75	-1,39%
DIVISÓRIA E FECHAMENTO	25	465,94	460,83	-1,10%
RELÉ	10	941,95	934,47	-0,79%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 05/25	VARIAÇÃO
PARECER TÉCNICO JUNTO A CETESB CONFORME CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DETERMINADOS NA INSTRUÇÃO TÉCNICA DPO Nº 10 DE 30/05/2017 DO DAEE	UN	15.663,65	+168,5%
FORRO EM PLACA DE GESSO LISO(STANDARD), ESPESSURA 12,5MM, FIXADO E ESTRUTURADO - INSTALADO	M2	150,50	+67,6%
BATE-MACA OU PROTETOR CURVO DE PAREDE EM PVC, COM ALTURA DE 198MM, NAS CORES BRANCO, BEGE AZUL ESCURO, BARRA DE 4M, REF. TEC 198 N DA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M	149,40	+61,7%
FORRO TERMOACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO COM ACABAMENTO PLÁSTICO; E= 20 MM, DENSIDADE 60 KG/M³, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO; REF. FORROVID K-60 OU EQUIVALENTE - INSTALADO	M2	110,77	+44,0%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	37,42	+43,7%
CHUVEIRO SIMPLES EM PVC, DIÂMETRO DE 10 CM, COM BRAÇO ACOPLADO, REF. DUCHA 4 - LINHA PLENA DUCHAS DA TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	25,65	+38,1%

INSUMO	UN.	PREÇO 05/25	VARIAÇÃO
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA BIPOLAR A2N 250 TMF 150 2P FF, 2 POLOS, INSTALAÇÃO FIXO, RELE TERMOMAGNÉTICO FIXO TMF, 150A - 600VCA; REFERÊNCIA 1SDA068778R1 DA ABB OU EQUIVALENTE	UN	901,93	+34,6%
SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE PT100, 3 FIOS, HASTE EM INOX 304, CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, ROSCA DE 1/2" BSP, COMPATÍVEL COM TRANSMISSOR DE 4 A 20MA; REF. PT12191208 COM 3 FIOS DA RESISPAR OU EQUIVALENTE	UN	279,77	+34,4%
TRATAMENTO DE AR COMPACTA FANCOLETE HIDRÔNICO TP CASSETTE, COM VENTILADORES CENTRÍFUGOS DUPLA ASPIRAÇÃO, KIT GRELHA E MOTOR ELÉTRICO, ESTRUTURA E PAINÉIS PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, REFRIGERAÇÃO 20.000 BTU/H - 1,6 TR, REF. 40HK-20 CARRIER OU EQUIVALENTE	UN	5.722,03	+33,2%
DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 500A ATÉ 630A, TENSÃO 600VCA; REF. NXM-630S/3300 500A TRIPOLAR DA CHINT, 630A3P35KADWP6301-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	UN	1.275,10	-79,5%
TRINCO PARA PISO, REF. SM1060 DA DORMA, 3240 DA GLASSPEÇAS, 1519 DA SANTA MARINA OU EQUIVALENTE	UN	48,65	-72,7%
PELÍCULA ADESIVA JATEADA LISO FOSCO OU LISTRA BRANCA PARA VIDROS - USO INTERNO	M2	17,79	-59,2%
TEXTURA ACRÍLICA SEM AGREGADOS MINERAIS, COR BRANCA; REFERÊNCIA COMERCIAL TEXTURATTO SUAVE DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, PARA USO INTERNO OU EXTERNO	KG	9,34	-47,2%
DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 300A ATÉ 400A, TENSÃO MÁXIMA 600VCA; REF. DGW400NT TRIPOLAR DA WEG, 300A AGW400N TRIPOLAR DA WEG OU EQUIVALENTE	UN	1.851,02	-46,4%
DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE 10KA ATÉ 42KA, CORRENTE 700A, TENSÃO 600VCA; REF. DL800-X-700A-3P OU DL800 700A 690VCA3P DA SOPRANO, DWP800L-800-3 DA WEG OU EQUIVALENTE	UN	3.591,68	-46,3%
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, EFICIÊNCIA MIN. 18.000 LM, EFICIÊNCIA MIN.180 LM/W, IP67, TEMPERATURA COR 4.000 A 5000K, IP67, POTÊNCIA DE 100W; REF. CLP-A100G LINHA IPORANGA DA CONEXLED OU EQUIVALENTE	UN	515,73	-36,9%
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, EFICIÊNCIA MIN. 36.000 LM, EFICIÊNCIA MIN.180 LM/W, IP67, TEMPERATURA COR 4.000 A 5000K, IP67, POTÊNCIA DE 200W; REF. CLP-A200G LINHA IPORANGA DA CONEXLED OU EQUIVALENTE	UN	909,01	-27,6%
ASSENTO DE PLÁSTICO TIPO UNIVERSAL PARA BACIA SANITÁRIA; REF. ASTRA, TUPAN OU EQUIVALENTE	UN	37,85	-26,9%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento AxyS**, disponível no aplicativo. Se você orça com CDHU, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.