Manuel de maintenance - Moteur ME-30 (document de test)

1. Maintenance préventive

Contrôler chaque mois la température du carter, le bruit et les vibrations. Nettoyer les ailettes de refroidissement pour garantir l'évacuation de la chaleur.

Les roulements doivent être regraissés toutes les 4000 heures avec une graisse polyurée.

Intervention	Périodicité
Contrôle vibrations et température	Mensuel
Nettoyage des ailettes	Tous les 3 mois
Regraissage des roulements	4000 h
Mesure isolement des enroulements	Annuelle
Remplacement des roulements	20000 h environ

2. Mesure d'isolement

Avec un mégohmmètre sous 500 V, mesurer l'isolement entre chaque phase et la masse. La valeur doit être supérieure à 10 mégohms. En dessous de 1 mégohm, le moteur ne doit pas être remis en service et le bobinage doit être séché ou refait.