

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2839/QĐ-BNNMT ngày 21/07/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa

Kính gửi:

- Chi cục Thủy lợi;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã;
- Các Đơn vị quản lý, vận hành hồ, đập thủy lợi, thủy điện (theo Phụ lục đính kèm văn bản này).

Ngày 21/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 2839/QĐ-BNNMT về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa. Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2839/QĐ-BNNMT, ngày 21/7/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với một số nội dung chính sau:

1. Chi cục Thủy lợi

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc vận hành, duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Phối hợp tuyên truyền và giám sát việc thực hiện quy định về duy trì dòng chảy tối thiểu của các chủ đập, hồ chứa trên địa bàn quản lý. Kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và cơ quan chức năng nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, gây ảnh hưởng vùng hạ du.

3. Các tổ chức chủ công trình hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh

Yêu cầu các tổ chức, đơn vị là chủ quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức vận hành, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu theo Quyết định số 2839/QĐ-BNNMT (chi tiết như Phụ lục đính kèm văn bản này); thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống thiết bị quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến việc xả dòng chảy tối thiểu và truyền dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định hiện hành.

(Đính kèm theo Công văn này Quyết định số 2839/QĐ-BNNMT ngày 21/07/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ hồ, đập triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Công Thương (phối hợp);
- GD Sở NNMT;
- Lưu VT, TNN, VH.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Ngọc An

Phụ lục

**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH HỒ, ĐẬP THỦY LỢI, THỦY
ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ
2839/QĐ-BNNMT, NGÀY 21/7/2026 VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DÒNG
CHẢY TỐI THIỂU Ở HẠ LƯU CÁC ĐẬP, HỒ CHỨA**

(Kèm theo văn bản số SNNMT-TNN, ngày / /2026 của
Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Lưu vực Sông Sê San

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/ 2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
1	495	IaLy	Công ty Thủy điện Ialy	Ya Ly, Ia Ly	Sông Sê San			(*)	Thủy điện
2	496	Sê San 3	Công ty Thủy điện Ialy	Ya Ly, Ia Ly	Sông Sê San			(*)	Thủy điện
3	497	Sê San 3A	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A	Ia Krái, Ia Toi	Sông Sê San			(*)	Thủy điện
4	498	Sê San 4	Công ty Phát triển Thủy điện Sê San	Ia O, Ia Toi	Sông Sê San			(*)	Thủy điện
5	499	Sê San 4A	Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A	Ia O, Mô Rai	Sông Sê San			(*)	Thủy điện
6	519	Đăk Bla	Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Bla	Đăk Rơ Wa, Kon Braih, Ia Khur	Sông Đăk Bla	7,16	19,2		Thủy điện
7	523	Hà Tây	Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên	Ia Khur	Sông Ia Krom	0,70			Thủy điện
8	524	Đăk Đoa	Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa	Đak Somei	Sông Ia Krom	2,19	1,70		Thủy điện

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/ 2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
9	525	Đập Biên Hồ B (Hồ chứa nước Biển Hồ B)	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai	Biển Hồ	Suối Ia Rơn Hing	0,17			Thủy lợi
		Đập Ia Sao (Hồ chứa nước Biển Hồ B)		Ia Hrug	Suối Ia Rơn Hing	0,32/ 0,17			Thủy lợi
10	526	Ry Ninh	Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung	Ia Ly	Sông Ia Ninh	1,30			Thủy điện
11	527	Ry Ninh II	Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn	Ia Ly	Sông Ia Ninh	0,75			Thủy điện
12	528	Thủy điện Chư Prông	Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng điện Phan Vũ	Ia Grai	Sông Ia Grăng	0,53			Thủy điện
13	529	Thủy điện Ia H'Rung	Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng điện Phan Vũ	Ia Grai	Sông Ia Grăng	0,50			Thủy điện
14	530	Ia Grai 1	Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai	Ia Krái	Sông Ia Grai và phụ lưu phía thượng nguồn gồm IaTchâm (IaTchom) và Ia Grăng		1,80		Thủy điện
15	531	Ia Grai 2	Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai	Ia Krái	Sông Ia Grai	2,00			Thủy điện

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
16	532	Ia Grai 3	Công ty cổ phần Sông Đà 4	Ia Krái	Sông Ia Grai	2,11			Thủy điện
17	539	Ia Grăng 1	Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà - Ia Grăng	Ia Grai	Sông Ia Grăng	0,76			Thủy điện

2. Lưu vực Sông Ba

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
1	541	Krông Pa 2	Công ty cổ phần Gia Lâm	Đak Rong	Sông Ba	0,27		(*)	Thủy điện
2	542	Ka Nak	Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak	Kbang	Sông Ba	Trung bình ngày $\geq 3,00$		(*)	Thủy điện
3	543	An Khê	Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak	Cửu An, An Khê, Bình Khê, Kông Bờ La	Sông Ba	1,05		(*)	Thủy điện
4	544	Đăksrông	Công ty cổ phần Đắk Srông	Kông Chro	Sông Ba	1,05		(*)	Thủy điện
5	545	Đăksrông 3A	Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na	Ia Sao	Sông Ba	4,20		(*)	Thủy điện
6	546	Đăk Srông 3B	Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Tô Na	Ia Rsai, Uar	Sông Ba	4,24		(*)	Thủy điện
7	548	Đăk Ble	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thủy điện Đức Tài	Đak Rong, Krong	Sông Đăk B Le	0,18			Thủy điện

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/ 2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
8	549	Đắc Pi Hao 1	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)	Kon Chiêng, Chơ Long	Suối Đắc Pi Hao	0,28			Thủy điện
9	550	Ayun Thượng 1A	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)	KDang	Sông Ba A Yun	2,05			Thủy điện
10	551	Hồ chứa nước Ayun Hạ	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai	Chư A Thai	Sông Ba A Yun	1,76		(*)	Thủy lợi
11	552	H'Mun	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	Bờ Ngoong	Sông Ba A Yun	2,82			Thủy điện
12	553	H'Chan	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	Lơ Pang	Sông Ba Ayun	2,48			Thủy điện
13	554	Plei Keo	Công ty cổ phần ANI POWER	Lơ Pang, Al Bá, Bờ Ngoong	Sông Ba A Yun	2,82			Thủy điện
14	555	Đăk Hnol	Công ty TNHH Nhật Minh	KDang	Sông Đăk Hơ Noi	0,14			Thủy điện
15	556	Đập Ia Ring (Hồ chứa Ia Ring)	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai	Bờ Ngoong	Sông Ia Ring	0,035			Thủy lợi
		Đập Greo Pét (Hồ chứa Ia Ring)		Xã Chư Sê	Sông Ia Ring	0,12			Thủy lợi
16	557	Hồ chứa nước Ia Mlách	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai	Phú Túc	Sông Ea Mlách	0,20 - 0,48		(*)	Thủy lợi

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/ 2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
17	558	Hồ chứa nước Ia Thul	Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (đang thi công)	Ia Tul	Sông Ea Thul	0,39			Thủy lợi
18	564	Đắc Srông 2A	Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên	Sró	Sông Ba	1,80 - 2,05			Thủy điện
19	565	Đắc Srông 2	Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên	Kông Chro	Sông Ba	1,00 - 2,05			Thủy điện

3. Lưu vực Sông Srê Pôk (Mê Công)

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/ 2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
1	592	Ia Glae 2A	Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng	Ia Pia	Sông Ia Glé	0,48			Thủy điện
2	593	Ia Glae 2B	Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng	Ia Pia	Sông Ia Glé	0,51			Thủy điện
3	663	Hồ chứa nước Plei Pai	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai	Ia Lâu	Sông Ia Lô	0,08			Thủy lợi
4	664	Hồ chứa nước Ia Mor	Công ty TNHH MTV KTCTTL Gia Lai	Ia Mơ, Ia Lốp	Sông Ia Meur	1,55			Thủy lợi

4. Lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
1	488	Vĩnh Sơn	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH)	Vĩnh Sơn, Sơn Lang, Đak Rong	Sông Kôn			(*)	Thủy điện
2	489	Vĩnh Sơn 5	Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn	Vĩnh Sơn	Sông Kôn	3,40		(*)	Thủy điện
3	490	Đập chính Ken Lút Hạ	Công ty cổ phần Thủy điện Bình Định	Vĩnh Thạnh	Đăk KMoi	0,05			Thủy điện
		Đập phụ Ken Lút Hạ		Vĩnh Thạnh	Đăk Klot	0,05			Thủy điện
4	491	Thủy điện Trà Xom	Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom	Vĩnh Sơn	Sông Đăk Trú			(*)	Thủy điện

5. Lưu vực Sông Lại Giang

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
1	687	Thủy điện Nước Xáng	Công ty Cổ phần Thủy điện An Quang	An Hòa, An Toàn	Sông Nước Xáng	0,21			Thủy điện
2	688	Hồ chứa nước Đồng Mít	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Định	An Vinh	Sông Lại Giang	0,85			Thủy lợi

STT	STT (QĐ 2839 ngày 21/07/2026)	Tên công trình	Chủ công trình/Đơn vị quản lý vận hành	Vị trí (Xã/Phường)	Nguồn nước khai thác	Giá trị dòng chảy tối thiểu			Loại hình công trình
						Sau đập (m ³ /s)	Sau công trình (m ³ /s)	Quy định khác	
3	689	Đập phụ 2 Nước Lương	Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Lương	Ấn Trường, Vạn Đức	Suối Nước Lương (Kim Sơn)	0,25			Thủy điện
		Đập phụ 1 Nước Lương		Ấn Trường, Vạn Đức	Suối Nước Roong	0,1			Thủy điện
		Đập chính Nước Lương		Ấn Trường, Vạn Đức	Suối Nước Mang	0,25			Thủy điện

Ghi chú:

(*): Các hồ chứa, đập dâng Quy định xả dòng chảy tối thiểu theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông;

- a/b: Quy định giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập, sau công trình theo từng thời kỳ khác nhau trong năm;

- a-b: Quy định giá trị dòng chảy tối thiểu từ giá trị a đến giá trị b.