

รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงตามแผนการบำรุงรักษา ประจำปี 2567 โดยมีถังดับเพลิงที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 10 จุด ประกอบด้วยถังดับเพลิงประเภทสารเคมีแห้งสีแดง (Red) จำนวน 8 ถัง และถังดับเพลิงสารสะอาดสีเขียว (Green) จำนวน 2 ถัง ซึ่งติดตั้งกระจายตามจุดต่างๆ ของอาคาร การตรวจสอบครอบคลุม 5 รายการหลัก ได้แก่ การจัดวางในที่ที่เหมาะสม สภาพถังและอุปกรณ์ สายฉีด และหัวฉีด สภาพที่เขว่น และความสะอาดโดยรอบ โดยมีการบันทึกผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดพร้อมใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง FL01-Green-Com01

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลข FL01-Green-Com01	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คันมือปั๊มให้ออยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้ออยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมขาดหรือแตกฉีก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้ออยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	04 มี.ค. 2567	03 ก.พ. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

รายงานการตรวจสอบถังตั้งเพลิง FL12-Red-Stair01

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2567








รายการตรวจสอบ หมายถึง FL12-Red-Stair01	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คันมือปั๊มให้อุณหภูมิไม่หลุดไมโยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อุณหภูมิไม่รั่วอีกขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อุณหภูมิในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	04 ม.ค. 2567	03 ก.พ. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

04 ม.ค. 2567

รายงานการตรวจสอบถังตั้งเพลิง FL12-Red-Stair02

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังตั้งเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลข <u>FL12-Red-Stair02</u>	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คับมือปั๊มให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	03 มี.ค. 2567	04 มี.ค. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

03

รายงานการตรวจสอบถังตั้งเพลิง FL23-Red-Stair01

แบบฟอร์ม 5.5(2)







รายงานตรวจสอบถังตั้งเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายถึง FL23-Red-Stair01	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คันมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังตั้งเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	04 มิ.ค. 2567	03 ก.พ. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

รายงานการตรวจสอบถังตั้งเพลิง FL23-Red-Stair02

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังตั้งเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลข FL23-Red-Stair02	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คับมือจับให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังตั้งเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ												
วันที่ตรวจสอบ	04 ม.ค. 2567	03 ก.พ. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

รายงานการตรวจสอบถังดั่งเพลิง FL34-Red-Stair01

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถึงดับเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลข FL94-Red-stair01	น.ค.	ก.พ.	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. เกษีรความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คัมเมอปปให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดมือโยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่มีรั่วซึมขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ	04 ม.ค. 2567 [Signature]	03 ก.พ. 2567 [Signature]	03 ม.ค. 2567 [Signature]	01 เม.ย. 2567 [Signature]	01 พ.ค. 2567 [Signature]	03 มิ.ย. 2567 [Signature]	01 ก.ค. 2567 [Signature]	01 ส.ค. 2567 [Signature]	04 ก.ย. 2567 [Signature]	04 ต.ค. 2567 [Signature]	01 พ.ย. 2567 [Signature]	03 ธ.ค. 2567 [Signature]
วันที่ตรวจสอบ	04 ม.ค.	03 ก.พ.	03 ม.ค.	01 เม.ย.	01 พ.ค.	03 มิ.ย.	01 ก.ค.	01 ส.ค.	04 ก.ย.	04 ต.ค.	01 พ.ย.	03 ธ.ค.

รายงานการตรวจสอบถังตั้งเพลิง FL34-Red-Stair02

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังตั้งเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง FL34-Red-Stair02	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังตั้งเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ	 04 มิ.ย. 2567	 03 ก.พ. 2567	 03 มี.ค. 2567	 01 เม.ย. 2567	 01 พ.ค. 2567	 03 มิ.ย. 2567	 01 ก.ค. 2567	 01 ส.ค. 2567	 04 ก.ย. 2567	 04 ต.ค. 2567	 01 พ.ย. 2567	 03 ธ.ค. 2567
วันที่ตรวจสอบ	04 มิ.ย. 2567	03 ก.พ. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง FL04-Green-Server01

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลข <u>FL04-Green-Server01</u>	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. แก้ววัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คับมือปั๊มให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกลาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
วันที่ตรวจสอบ	04 ม.ค. 2567	03 ก.พ. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

รายงานการตรวจสอบถังดั่งเพลิง FL45-Red-Stair01

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง ประจำปี 2567

[illegible]

รายงานการตรวจสอบถังตั้งเพลิง FL45-Red-Stair02

แบบฟอร์ม 5.5(2)

รายงานตรวจสอบถังตั้งเพลิง ประจำปี 2567

รายการตรวจสอบ หมายเลข FL45-Red-Stair02	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
1. เกจวัดความดัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดีไม่หลุดไมโยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อนหรือร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. บริเวณจุดติดตั้งถังตั้งเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
วันที่ตรวจสอบ	04 ม.ค. 2567	03 ก.พ. 2567	03 มี.ค. 2567	01 เม.ย. 2567	01 พ.ค. 2567	03 มิ.ย. 2567	01 ก.ค. 2567	01 ส.ค. 2567	04 ก.ย. 2567	04 ต.ค. 2567	01 พ.ย. 2567	03 ธ.ค. 2567

รูปภาพประกอบ

