Rapport de projet

SecuriGlass Factory OS

Console de supervision sécurisée pour une ligne de production de verre trempé

Auteur Mohamed Aziz Baoueb

Date Octobre 2026

Nature Preuve de concept (PoC)

Domaine Cybersécurité industrielle (OT/IT), IEC 62443, OWASP ASVS

Référentiels appliqués : IEC 62443-3-3, OWASP ASVS v4.0, OWASP Top 10 for LLM, NIST SP 800-82, RGPD, norme EN 12150-1 (verre de sécurité).

Table des matières

1 Contexte et objectifs 2
1.1 Pourquoi ce projet . . . 2
1.2 Objectifs poursuivis . . . 2
1.3 Périmètre et limites assumées . . . 2

2 Vue d'ensemble du produit 3
2.1 Les six rôles de la console . . . 3
2.2 Parcours d'une commande, de la vente à la trempe . . . 3

3 Fonctionnalités 4
3.1 Accueil . . . 4
3.2 Production . . . 4
3.3 Stocks . . . 4
3.4 Commandes . . . 6
3.5 Clients . . . 6
3.6 Assistant technique . . . 6
3.7 Sécurité . . . 6
3.8 Journal d'audit . . . 8

4 Architecture et sécurité 10
4.1 Le modèle de Purdue, du four au navigateur . . . 10
4.2 Défense en profondeur . . . 10
4.3 Ce que l'architecture ne couvre pas encore . . . 10

5 Démarche de développement 11
5.1 Une progression par étapes . . . 11
5.2 Qualité et vérification continue . . . 11
5.3 Itérations sur l'interface . . . 11

6 Résultats et vérification 12
6.1 Ce qui a été mesuré . . . 12
6.2 Une attaque réelle, pas un scénario écrit à l'avance . . . 12

7 Difficultés rencontrées 13
7.1 Collisions entre styles et objectifs . . . 13
7.2 Du CSS hérité qui reprenait la main . . . 13
7.3 Un modèle trop prudent . . . 13

8 Conclusion et perspectives 14

1 Contexte et objectifs

1.1 Pourquoi ce projet

SecuriGlass Factory OS est une preuve de concept (PoC) qui simule la supervision numérique d'une ligne de production de verre trempé, depuis l'automate qui pilote le four jusqu'au tableau de bord consulté par les équipes de l'usine. L'objectif n'est pas de livrer un produit fini, mais de démontrer, sur un cas industriel concret, comment concevoir un système qui relie un réseau industriel (OT) à un réseau informatique (IT) *sans* affaiblir la sécurité de l'un ou de l'autre.

Le verre trempé est un bon cas d'étude : sa fabrication suit une norme physique stricte (EN 12150-1, qui fixe les plages de température et de pression de trempe), et une dérive du four n'est pas qu'un problème informatique — elle peut casser la production ou, dans un cas réel, mettre en danger une personne. Le projet traite donc la sécurité informatique et la sécurité physique du procédé comme une seule et même préoccupation.

1.2 Objectifs poursuivis

- Construire une chaîne de bout en bout réaliste : automate simulé en C, passerelle de collecte, liaison unidirectionnelle vers le système d'information, base de données, API, console web.
- Appliquer le modèle de Purdue (zonage par niveaux) et le principe de moindre privilège à chaque frontière du système.
- Donner à un assistant conversationnel (IA) un accès utile aux données de production, sans lui laisser la possibilité de divulguer des informations sensibles ni d'agir sur l'automate.
- Démontrer, par des tests d'intrusion réels et non scénarisés, que les protections tiennent — et documenter honnêtement ce qui ne tient pas encore.
- Produire une console que des rôles différents (direction d'usine, opérateur, qualité, audit sécurité) peuvent utiliser sans qu'aucun ne voie plus que ce dont il a besoin.

1.3 Périmètre et limites assumées

Ce projet est une démonstration technique, pas un produit industriel homologué. Certaines mesures citées dans la documentation (ex. réplication à froid, signature des consignes à l'automate, image Docker *distroless*) sont volontairement marquées comme *planifiées* plutôt qu'implémentées, pour ne jamais laisser croire qu'une protection existe alors qu'elle n'a pas été codée. Cette honnêteté sur le périmètre fait partie de la méthode : un rapport de sécurité qui surestime ses garanties est plus dangereux qu'un rapport qui les sous-estime.

2 Vue d'ensemble du produit

2.1 Les six rôles de la console

L'accès à la console est entièrement déterminé par le rôle du compte connecté, aussi bien dans l'interface que côté serveur (une tentative d'accès à une ressource non autorisée échoue même si l'utilisateur en devine l'adresse).

Rôle	Ce qu'il voit
Super administrateur	L'ensemble de la console
Responsable d'usine	Production, stocks, commandes, clients, assistant
Opérateur de ligne	Production, stocks, assistant
Inspecteur qualité	Production uniquement
Auditeur sécurité	Sécurité, journal d'audit, clients
Compte de service (passerelle)	Aucun accès à la console

2.2 Parcours d'une commande, de la vente à la trempe

Pour donner une vue concrète du système, voici ce qui se passe quand un client commande des vitres :

1. Le responsable d'usine enregistre la commande dans la console ; le serveur vérifie qu'il reste assez de matière première, puis déduit automatiquement les quantités nécessaires du stock.
2. Le four, piloté par l'automate (simulé en C), chauffe le verre selon la recette choisie ; les mesures (température par zone, pression de trempe, vitesse de convoyeur) sont relevées en continu.
3. Un modèle d'apprentissage automatique (forêt d'isolement) surveille ces mesures et signale tout écart par rapport au comportement normal du four.
4. Les mesures et les éventuelles alertes sont visibles en direct dans la console, avec un diagnostic écrit en français.
5. Un opérateur peut interroger l'assistant technique pour obtenir le rapport de production ou une explication de la norme EN 12150 ; l'assistant n'a accès à aucune donnée financière ou personnelle des clients.
6. Toute action sensible (connexion, création d'un client, tentative d'accès refusée, consigne bloquée) est inscrite dans un journal d'audit scellé, consultable par l'auditeur sécurité.

3 Fonctionnalités

3.1 Accueil

La page d'accueil résume en un coup d'œil ce qui concerne le rôle connecté : température du four, état du four selon l'analyse automatique, lot en cours, stocks à commander, commandes en cours, et pour les rôles concernés la note de conformité et le nombre d'attaques bloquées sur les dernières 24 heures.




Fig. 3.1 : Page d'accueil, vue du responsable d'usine.

3.2 Production

Cette page affiche la température du four en direct, zone par zone, avec une courbe qui change de couleur selon le diagnostic du modèle d'apprentissage automatique : bleu pour un fonctionnement normal, orange pour un écart à surveiller, rouge pour une anomalie. Les jauges de température et de pression de soufflage complètent la lecture.

3.3 Stocks

Les six matières premières nécessaires à la fabrication (sable, carbonate de sodium, calcaire, calcin recyclé, revêtement bas-émissif, palettes) sont affichées avec leur niveau. Un stock passé sous son seuil de réapprovisionnement est signalé automatiquement.




Fig. 3.2 : Suivi du four pendant un cycle de chauffe réel ; le modèle signale un écart entre zones.




Fig. 3.3 : Page des stocks de matières premières.

3.4 Commandes

Le responsable d'usine enregistre une commande en choisissant un client, une recette de verre et une quantité. Le serveur calcule la surface de verre, vérifie qu'il y a assez de matière, l'enregistre, puis déduit automatiquement les quantités consommées des stocks — le tout dans une seule opération qui annule tout en cas de problème.




Fig. 3.4 : Prise de commande et historique des commandes récentes.

3.5 Clients

Le fichier clients contient des données personnelles (nom du contact, e-mail, téléphone) chiffrées avant d'être écrites en base ; seule la raison sociale reste en clair pour permettre la recherche. L'accès en création est réservé au responsable d'usine.

3.6 Assistant technique

L'assistant répond aux questions sur la production et sur la norme EN 12150. Il est protégé par quatre barrières successives (filtrage de la question, réponses puisées dans une base documentaire fermée, génération contrainte, vérification des grandeurs physiques en sortie) qui l'empêchent de divulguer des informations internes ou d'accepter une instruction cachée dans la question de l'utilisateur. La capture ci-dessous montre une tentative réelle d'injection de prompt, bloquée par le filtre et consignée dans le journal de sécurité.

3.7 Sécurité

Réservée aux rôles habilités, cette page regroupe la note de conformité (part des contrôles de sécurité qui sont en règle), le flux des tentatives bloquées qualifiées selon le référentiel inter-




Fig. 3.5 : Fichier clients et formulaire de création.




Fig. 3.6 : L'assistant refuse une tentative d'injection de prompt en direct.

national MITRE ATT&CK, et le schéma de circulation des données entre le réseau industriel et le réseau informatique.




Fig. 3.7 : Tableau de conformité et premières alertes de sécurité.

3.8 Journal d'audit

Chaque action sensible est inscrite dans un journal chaîné par empreintes SHA-256 : chaque entrée contient l'empreinte de la précédente, ce qui rend toute modification rétroactive détectable. Un bouton recalcule la chaîne entière côté serveur pour en vérifier l'intégrité.




Fig. 3.8 : Flux d'alertes qualifiées MITRE et schéma de circulation des données OT → IT.




Fig. 3.9 : Journal d'audit et résultat de la vérification de la chaîne.

4 Architecture et sécurité

4.1 Le modèle de Purdue, du four au navigateur

Le système est organisé en zones de confiance croissante, conformément au modèle de Purdue utilisé en cybersécurité industrielle :

Niveau	Zone	Composant
0–1	Terrain / automate	Automate du four (simulateur C, Modbus TCP)
2–3	Supervision OT	Passerelle de collecte (lecture seule)
3,5	Zone intermédiaire	Diode de données (liaison à sens unique)
4	Informatique de gestion	API, base de données
5	Entreprise	Console web, assistant, journal d'audit

Le point central de cette architecture est la **diode de données** : la passerelle ne fait qu'émettre des trames UDP vers le système d'information, sans jamais recevoir de réponse. Il n'existe, techniquement, aucun chemin réseau pour qu'une commande venant du portail web atteigne l'automate. C'est ce qui a été vérifié en pratique (chapitre 6).

4.2 Défense en profondeur

- **Identité** : mots de passe en Argon2id, jetons de session signés et révocables, verrouillage après plusieurs échecs.
- **Autorisation** : contrôle par rôle (RBAC) sur chaque route de l'API, complété par des règles contextuelles (ABAC) refusant tout par défaut.
- **Confidentialité** : les données personnelles des clients sont chiffrées au repos (AES-256-GCM) ; en cas de fuite de la base, elles restent illisibles.
- **Intégrité des mesures** : chaque trame envoyée par la passerelle est scellée (empreinte SHA-256 et signature Ed25519) et numérotée pour empêcher le rejeu.
- **Assistant IA** : quatre barrières successives, détaillées au **??** du rapport technique.
- **Traçabilité** : journal d'audit chaîné et immuable, y compris pour les tentatives refusées.

4.3 Ce que l'architecture ne couvre pas encore

Une attaque réseau directe sur l'automate (en contournant le portail web) n'est aujourd'hui pas détectée automatiquement : le flux d'alertes ne surveille que ce qui passe par l'application, pas le réseau industriel lui-même. Cette limite a été découverte pendant les tests d'intrusion (chapitre 6) et n'a pas été dissimulée.

5 Démarche de développement

5.1 Une progression par étapes

Le projet a été construit en sept étapes successives, chacune validée avant de passer à la suivante : fondations données et identité, simulation du réseau industriel, services métier et intelligence artificielle, interface web, supervision de sécurité, infrastructure, puis homologation documentaire. Cette progression a permis de ne jamais construire une couche sur des fondations non vérifiées.

5.2 Qualité et vérification continue

Chaque changement est passé par les mêmes portes de qualité, automatisées dans une intégration continue : vérification des types, analyse statique de sécurité, formatage, tests, audit des dépendances, construction des images Docker, génération d'un inventaire logiciel (SBOM) et signature des artefacts. Le détail chiffré figure au chapitre 6.

5.3 Itérations sur l'interface

L'interface a connu plusieurs itérations de style avant sa version actuelle, chacune guidée par un retour direct sur l'usage : d'abord une console sombre très contrastée, jugée trop proche d'un jeu vidéo ; puis une version claire et sobre, jugée trop froide ; la version retenue reprend un principe de panneaux translucides sur fond clair, avec des transitions discrètes, un mode sombre qui suit la préférence du système, et une bascule complète français / anglais.

6 Résultats et vérification

6.1 Ce qui a été mesuré

Composant	Résultat
API et logique métier (Python)	563 tests passés
Interface web (TypeScript/React)	122 tests passés
Automate (C)	22 tests unitaires, 763 cas de fuzzing, 0 fuite mémoire
Passerelle de collecte (Python)	20 tests passés
Typage statique strict	0 erreur
Analyse de sécurité statique	0 anomalie de sévérité moyenne ou haute
Intégration continue	7 étapes automatisées (test, sécurité, image, signature)

6.2 Une attaque réelle, pas un scénario écrit à l'avance

Pour vérifier que les protections tenaient vraiment, une attaque réseau a été menée directement contre l'automate simulé, sans passer par le portail web, à l'aide d'un outil de test d'intrusion dédié au projet :

1. Une consigne de température absurde (900°C) a été **refusée par l'automate lui-même**, avec un code d'erreur réseau normal — ce n'est pas un texte préécrit, c'est une limite programmée dans son micrologiciel.
2. Une consigne dans les bornes légales mais dangereuse (750°C sur deux zones sur quatre) a été **acceptée**. Le four a réellement chauffé au-delà de la plage de sécurité affichée (620–730°C), et le modèle d'apprentissage automatique a détecté l'écart **sans aucune aide**, en continu.
3. Un arrêt d'urgence envoyé par le réseau a coupé le chauffage, mais il s'est avéré **impossible de le lever à distance** : comme sur une machine réelle, seule une intervention physique le permet.

Cette expérience a aussi révélé la limite citée au chapitre précédent : cette attaque-là, menée directement sur le réseau industriel, n'apparaît pas dans le flux d'alertes de la console, faute de sonde sur ce réseau.

7 Difficultés rencontrées

7.1 Collisions entre styles et objectifs

Le principal défi n'a pas été technique mais une tension d'objectifs : rendre l'interface à la fois sobre (pour un utilisateur professionnel de cinquante ans), vivante (pour ne pas paraître austère) et parfaitement lisible sans jamais verser dans l'esthétique « jeu vidéo ». Plusieurs itérations complètes de la feuille de style ont été nécessaires avant de trouver un équilibre jugé satisfaisant.

7.2 Du CSS hérité qui reprenait la main

Un bogue d'affichage (menu qui redevenait horizontal, barre du haut qui débordait) provenait de règles CSS héritées d'une version antérieure du thème, toujours actives sur certaines largeurs d'écran bien qu'invisibles au premier regard. La cause a été trouvée en comparant le comportement calculé par le navigateur à la cascade de règles réellement appliquées, plutôt qu'en devinant.

7.3 Un modèle trop prudent

Le détecteur d'anomalies a d'abord signalé presque toutes les mesures comme suspectes : il n'avait jamais vu de montée en température ni de four à l'arrêt dans ses données d'entraînement. Le jeu d'entraînement a été enrichi pour couvrir ces régimes de fonctionnement normaux, ramenant le taux de fausses alertes à un niveau acceptable sans perdre la détection des pannes réelles.

8 Conclusion et perspectives

SecuriGlass Factory OS démontre, sur un cas industriel concret, qu'il est possible de relier un procédé physique critique à une console web moderne sans sacrifier la séparation stricte entre réseau industriel et réseau informatique — et que cette séparation se vérifie par l'expérience, pas seulement sur le papier. Le projet reste une preuve de concept : certaines protections citées dans la documentation technique sont volontairement marquées comme planifiées, et l'homologation n'a pas été prononcée.

Les suites naturelles du projet sont, par ordre de priorité : ajouter une détection des attaques réseau directes sur l'automate (constatée manquante pendant les tests), faire tourner la chaîne de bout en bout sur un système Linux pour exécuter les tests aujourd'hui ignorés faute d'outillage macOS, puis traiter les mesures marquées « planifiées » dans le dossier d'architecture.