

П Р И Л О Г 2

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу изнад 1 kV“

МЕРНО МЕСТО ТИП 1

Тип 1	Коефицијент типа дана (K_w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	2,01		2,93		3,53	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 1	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K_{RD}	K_{ND}	K_{RD}	K_{ND}	K_{RD}	K_{ND}
1	3,36	4,92	2,83	3,98	2,72	4,99
2	3,43	4,92	2,81	4,09	2,32	4,74
3	3,50	4,71	2,81	4,11	2,21	4,67
4	3,57	4,61	2,91	3,97	2,21	4,61
5	3,71	4,39	3,02	3,77	2,25	4,35
6	4,06	4,33	3,27	3,15	2,43	3,90
7	4,83	4,10	3,71	2,93	3,08	3,71
8	5,26	3,71	4,70	2,94	4,15	3,65
9	5,57	3,62	5,46	3,66	4,75	3,65
10	5,70	3,45	5,58	4,03	5,18	3,65
11	5,63	3,38	5,62	4,32	5,62	3,71
12	5,51	3,44	5,64	4,43	5,87	3,78
13	5,26	3,48	5,58	4,46	5,87	3,84
14	4,92	3,47	5,52	4,43	5,84	3,90
15	4,32	3,52	5,09	4,32	5,84	3,94
16	3,84	3,81	4,75	4,26	5,28	3,90
17	3,65	3,86	4,38	4,26	4,97	3,90
18	3,53	4,10	4,19	4,26	4,76	3,90
19	3,48	4,34	4,11	4,32	4,60	3,97
20	3,41	4,44	4,07	4,44	4,26	4,04
21	3,38	4,45	3,99	4,77	4,25	4,23
22	3,36	4,58	3,80	5,00	4,29	4,80
23	3,36	4,78	3,32	5,05	3,99	5,06
24	3,36	5,59	2,84	5,05	3,26	5,11

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу изнад 1 kV“

МЕРНО МЕСТО ТИП 2

Тип 2	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	1,32		1,20		1,25	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 2	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	2,54	3,67	3,64	4,31	3,22	3,58
2	2,57	3,63	3,66	4,17	3,22	3,58
3	2,61	3,58	3,69	4,03	3,22	3,58
4	2,64	3,58	3,72	3,91	3,22	3,58
5	2,73	3,63	3,74	3,85	3,26	3,66
6	2,96	3,76	3,77	3,87	3,38	3,70
7	3,65	3,93	3,94	3,93	3,90	3,77
8	4,69	4,19	4,49	4,05	4,45	3,94
9	5,40	4,44	4,65	4,11	4,81	4,20
10	5,54	4,62	4,73	4,18	4,98	4,44
11	5,59	4,67	4,78	4,21	5,10	4,53
12	5,62	4,67	4,80	4,21	5,16	4,55
13	5,64	4,67	4,80	4,21	5,15	4,57
14	5,55	4,67	4,82	4,21	4,93	4,58
15	5,26	4,67	4,78	4,22	4,74	4,63
16	4,88	4,67	4,33	4,24	4,62	4,63
17	4,68	4,67	4,15	4,28	4,57	4,63
18	4,49	4,67	4,04	4,31	4,55	4,63
19	4,48	4,57	3,97	4,36	4,45	4,58
20	4,42	4,30	4,01	4,44	4,30	4,51
21	4,29	4,03	4,04	4,46	4,20	4,36
22	3,96	3,76	4,01	4,42	3,92	4,14
23	3,26	3,54	3,79	4,10	3,42	3,92
24	2,55	3,41	3,65	3,92	3,23	3,71

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу изнад 1 kV“

МЕРНО МЕСТО ТИП 3

Тип 3	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	1,27		1,31		1,16	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 3	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	3,61	4,07	3,77	3,89	3,89	4,40
2	3,64	4,07	3,77	3,89	3,87	4,24
3	3,70	4,07	3,77	3,89	3,89	4,11
4	3,77	4,07	3,77	3,89	3,92	4,04
5	3,84	4,07	3,79	3,83	3,96	3,96
6	3,94	4,07	3,86	3,74	4,06	3,91
7	4,15	4,07	3,97	3,72	4,14	3,85
8	4,38	4,13	4,16	3,74	4,32	3,91
9	4,51	4,13	4,39	3,76	4,35	3,97
10	4,55	4,13	4,46	3,88	4,36	4,04
11	4,56	4,13	4,49	4,00	4,38	4,09
12	4,57	4,13	4,49	4,15	4,38	4,15
13	4,53	4,19	4,49	4,27	4,38	4,20
14	4,51	4,34	4,49	4,37	4,34	4,26
15	4,48	4,35	4,49	4,47	4,34	4,38
16	4,44	4,35	4,49	4,54	4,34	4,51
17	4,39	4,35	4,49	4,59	4,34	4,35
18	4,35	4,35	4,46	4,59	4,26	4,30
19	4,30	4,28	4,34	4,59	4,20	4,24
20	4,23	4,13	4,25	4,59	4,20	4,22
21	4,12	4,13	4,14	4,52	4,15	4,19
22	4,00	4,13	4,01	4,37	4,06	4,16
23	3,81	4,13	3,88	4,37	3,96	4,21
24	3,62	4,13	3,78	4,35	3,91	4,31

Правила о раду Дистрибутивног система

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу до 1 kV, са мерењем снаге“

МЕРНО МЕСТО ТИП 1

Тип 1	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	1,74		1,61		2,25	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 1	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	1,47	2,61	2,05	3,53	1,56	3,52
2	1,47	2,61	2,05	3,53	1,56	3,52
3	1,47	2,80	2,05	3,53	1,56	3,52
4	3,18	4,28	2,14	3,53	1,56	3,52
5	3,31	4,15	2,42	3,57	2,10	3,52
6	5,23	4,20	3,15	4,12	3,96	3,52
7	5,59	4,73	3,65	4,97	4,76	6,23
8	6,89	5,78	6,51	5,82	6,49	6,49
9	8,40	6,26	7,80	4,97	6,80	4,86
10	9,47	6,33	8,01	5,05	8,52	4,37
11	9,48	6,26	6,69	4,74	7,61	4,37
12	8,48	5,78	6,60	4,64	7,11	4,37
13	6,78	4,80	6,50	4,48	6,83	4,37
14	4,70	4,50	5,86	4,50	6,81	4,37
15	4,34	4,40	5,60	4,50	6,78	4,37
16	4,39	4,32	5,40	4,41	6,52	4,37
17	2,82	4,15	5,20	4,43	5,30	4,37
18	2,03	3,70	3,86	4,17	3,16	4,37
19	2,03	3,43	2,76	3,83	2,11	4,37
20	2,03	3,37	2,60	3,56	2,11	3,52
21	2,03	3,36	2,50	3,53	2,11	3,52
22	1,47	2,96	2,40	3,53	1,56	3,52
23	1,47	2,61	2,15	3,53	1,56	3,52
24	1,47	2,61	2,05	3,53	1,56	3,52

Правила о раду Дистрибутивног система

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу до 1 kV, са мерењем снаге“

МЕРНО МЕСТО ТИП 2

Тип 2	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	1,46		1,08		1,10	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 2	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	1,42	2,27	2,91	3,09	2,79	3,90
2	1,42	2,27	2,66	2,75	2,59	3,51
3	1,42	2,27	2,87	2,88	2,82	3,73
4	1,42	2,27	3,08	3,04	2,97	3,90
5	1,42	2,27	2,97	3,02	2,97	3,49
6	2,23	2,71	3,49	2,85	3,12	3,03
7	3,15	3,88	3,64	3,43	3,22	3,54
8	4,75	5,16	4,17	3,79	3,75	3,93
9	5,32	5,83	4,60	4,27	4,19	4,10
10	5,67	6,00	4,90	4,66	4,42	4,38
11	6,25	7,17	5,14	5,27	4,97	4,70
12	6,28	7,45	4,93	5,27	5,34	4,93
13	6,26	6,90	4,83	5,43	5,23	5,06
14	6,36	6,02	5,01	5,41	5,70	4,82
15	6,27	5,17	4,86	4,88	5,42	4,67
16	6,25	4,55	4,99	4,93	5,47	4,86
17	6,15	4,36	5,13	4,76	5,53	4,56
18	6,03	4,39	5,08	4,70	5,54	4,70
19	5,67	3,89	4,87	4,68	5,20	4,28
20	5,41	3,61	4,84	4,49	4,42	4,20
21	4,74	3,49	4,46	4,47	4,43	4,25
22	2,93	3,13	4,23	4,40	3,86	4,27
23	1,76	2,67	3,39	4,02	3,19	3,73
24	1,42	2,27	2,95	3,51	2,86	3,46

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу до 1 kV, са мерењем снаге“

МЕРНО МЕСТО ТИП 3

Тип 3	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,95		1,06		1,09	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 3	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	3,01	3,48	3,97	5,16	3,68	4,72
2	2,59	3,02	3,64	4,61	3,12	4,02
3	2,16	2,86	3,51	3,52	2,99	3,83
4	2,16	2,86	3,59	3,59	2,91	3,81
5	2,41	2,86	3,41	3,15	3,02	3,68
6	2,86	2,93	3,59	3,12	2,97	3,80
7	3,49	3,47	3,83	3,22	3,48	3,89
8	3,71	3,47	3,92	3,50	4,04	3,61
9	3,80	3,71	3,98	3,85	4,54	3,76
10	4,23	4,15	4,40	3,83	4,39	4,09
11	4,59	4,15	4,21	4,50	4,13	4,22
12	4,59	4,24	4,53	4,62	4,22	4,76
13	4,87	4,67	4,42	4,51	4,46	4,23
14	4,89	4,95	4,24	4,75	4,56	4,45
15	5,22	5,13	4,37	4,03	4,53	4,15
16	5,22	5,13	4,21	4,22	4,54	4,41
17	5,22	5,13	4,10	4,12	4,46	3,87
18	5,22	5,13	4,57	4,37	4,33	4,13
19	5,22	5,13	4,42	4,15	4,88	3,92
20	5,22	5,13	4,37	4,54	4,73	4,12
21	5,22	4,99	4,58	4,55	4,84	4,27
22	4,98	4,62	4,74	4,76	5,10	4,81
23	4,86	4,62	4,83	5,00	5,04	4,77
24	4,26	4,17	4,57	4,33	5,04	4,68

Правила о раду Дистрибутивног система

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу до 1 kV, без мерења снаге“

МЕРНО МЕСТО ТИП 1

Тип 1	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	1,74		1,61		2,25	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 1	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	1,47	2,61	1,85	3,53	1,55	3,52
2	1,47	2,80	1,85	3,53	1,55	3,52
3	2,18	4,28	1,94	3,53	1,55	3,52
4	2,31	4,15	2,22	3,57	2,09	3,52
5	4,23	4,20	2,95	4,12	2,95	3,52
6	4,59	4,73	3,45	4,97	3,75	6,23
7	5,89	5,78	5,01	5,82	5,48	6,49
8	8,78	6,26	7,80	4,97	6,80	4,86
9	9,37	6,33	8,01	5,05	8,52	4,37
10	9,38	6,26	6,69	4,74	7,61	4,37
11	8,48	5,78	6,60	4,64	7,42	4,37
12	7,10	4,80	6,50	4,48	7,14	4,37
13	5,20	4,50	6,13	4,50	7,12	4,37
14	4,84	4,40	5,97	4,50	7,09	4,37
15	4,89	4,32	5,77	4,41	6,83	4,37
16	3,42	4,15	5,57	4,43	5,59	4,37
17	2,63	3,70	4,23	4,17	3,46	4,37
18	2,63	3,43	3,13	3,83	2,42	4,37
19	2,63	3,37	2,97	3,56	2,42	3,52
20	2,63	3,36	2,87	3,53	2,42	3,52
21	1,47	2,96	2,40	3,53	1,56	3,52
22	1,47	2,61	2,19	3,53	1,56	3,52
23	1,47	2,61	2,05	3,53	1,56	3,52
24	1,47	2,61	1,85	3,53	1,56	3,52

Правила о раду Дистрибутивног система

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу до 1 kV, без мерења снаге“

МЕРНО МЕСТО ТИП 2

Тип 2	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	1,46		1,08		1,10	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 2	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	1,40	2,27	2,66	2,75	2,59	3,51
2	1,40	2,27	2,87	2,88	2,82	3,73
3	1,41	2,27	3,08	3,04	2,97	3,90
4	1,41	2,27	2,97	3,02	2,97	3,49
5	1,99	2,70	3,49	2,85	3,12	3,03
6	3,11	3,89	3,64	3,43	3,22	3,54
7	4,75	5,16	4,17	3,79	3,75	3,93
8	5,49	5,83	4,60	4,27	4,19	4,10
9	5,75	6,00	4,90	4,66	4,42	4,38
10	6,19	7,17	5,14	5,27	4,97	4,70
11	6,24	7,45	4,93	5,27	5,34	4,93
12	6,37	6,90	4,83	5,43	5,23	5,06
13	6,49	6,02	5,01	5,41	5,70	4,82
14	6,34	5,17	4,86	4,88	5,42	4,67
15	6,19	4,55	4,99	4,93	5,47	4,86
16	6,18	4,36	5,13	4,76	5,53	4,56
17	6,16	4,39	5,08	4,70	5,54	4,70
18	5,75	3,89	4,87	4,68	5,20	4,28
19	5,22	3,61	4,84	4,49	4,42	4,20
20	4,69	3,49	4,46	4,47	4,43	4,25
21	2,92	3,13	4,23	4,40	3,86	4,27
22	1,73	2,67	3,39	4,02	3,19	3,73
23	1,41	2,27	2,95	3,51	2,86	3,46
24	1,41	2,27	2,91	3,09	2,79	3,90

КАТЕГОРИЈА „Привреда на напонском нивоу до 1 kV, без мерења снаге“

МЕРНО МЕСТО ТИП 3

Тип 3	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,95		1,06		1,09	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 3	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	2,16	2,86	3,69	3,59	2,99	3,83
2	2,16	2,86	3,51	3,15	2,91	3,81
3	2,41	2,86	3,69	3,12	3,02	3,68
4	2,86	2,93	3,93	3,22	3,40	3,80
5	3,49	3,47	4,02	3,50	3,48	3,89
6	3,71	3,47	4,08	3,85	4,24	3,61
7	3,80	3,71	4,50	3,83	4,64	3,76
8	4,23	4,15	4,21	4,50	4,39	4,09
9	4,59	4,15	4,53	4,62	4,13	4,22
10	4,59	4,24	4,42	4,51	4,22	4,76
11	4,87	4,67	4,16	4,75	4,46	4,23
12	4,89	4,95	4,29	4,03	4,56	4,45
13	5,22	5,13	4,13	4,22	4,53	4,15
14	5,22	5,13	4,02	4,12	4,54	4,41
15	5,22	5,13	4,49	4,37	4,46	3,87
16	5,22	5,13	4,34	4,15	4,33	4,13
17	5,22	5,13	4,29	4,54	4,16	3,92
18	5,22	5,13	4,50	4,55	4,73	4,12
19	5,22	4,99	4,66	4,76	4,84	4,27
20	4,98	4,62	4,75	5,00	5,10	4,81
21	4,86	4,62	4,57	4,33	5,04	4,77
22	4,26	4,17	3,97	5,15	5,03	4,68
23	3,01	3,48	3,64	4,62	3,68	4,72
24	2,59	3,02	3,61	3,52	3,12	4,02

КАТЕГОРИЈА „Домаћинство“

МЕРНО МЕСТО ТИП 1

Тип 1	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,98		0,98		1,04	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 1	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	10,98	10,98	10,98	10,98	4,19	4,30
2	10,64	10,64	10,64	10,64	3,20	3,60
3	10,18	10,33	10,18	10,33	2,31	2,70
4	8,46	8,53	8,46	8,53	1,67	2,10
5	4,96	5,33	4,96	5,33	1,53	1,67
6	4,68	4,13	4,68	4,13	1,92	1,98
7	5,01	3,70	5,01	3,70	2,57	2,47
8	5,11	3,55	5,11	3,55	3,19	3,19
9	3,20	3,83	3,20	3,83	3,52	3,71
10	2,29	2,85	2,29	2,85	3,73	4,02
11	1,99	2,55	1,99	2,55	4,08	4,32
12	2,11	2,57	2,11	2,57	4,56	4,76
13	2,13	2,56	2,13	2,56	4,95	5,20
14	2,06	2,50	2,06	2,50	5,07	5,46
15	2,08	2,50	2,08	2,50	5,24	5,39
16	2,20	2,58	2,20	2,58	5,38	5,27
17	2,44	2,83	2,44	2,83	5,53	4,98
18	2,91	2,91	2,91	2,91	5,38	4,79
19	2,96	2,91	2,96	2,91	5,07	4,68
20	3,01	2,74	3,01	2,74	5,19	4,76
21	2,93	2,64	2,93	2,64	5,49	5,19
22	2,75	2,58	2,75	2,58	5,79	5,53
23	2,60	2,26	2,60	2,26	5,62	5,37
24	2,32	2,00	2,32	2,00	4,82	4,56

КАТЕГОРИЈА „Домаћинство“

МЕРНО МЕСТО ТИП 2

Тип 2	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,91		0,91		1,04	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 2	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	2,61	2,61	2,61	2,61	4,19	4,30
2	2,09	2,09	2,09	2,09	3,20	3,60
3	1,59	1,59	1,59	1,59	2,31	2,70
4	1,30	1,30	1,30	1,30	1,67	2,10
5	1,29	1,29	1,29	1,29	1,53	1,67
6	1,52	2,00	1,52	2,00	1,92	1,98
7	4,22	3,48	4,22	3,48	2,57	2,47
8	4,96	4,44	4,96	4,44	3,19	3,19
9	4,64	3,69	4,64	3,69	3,52	3,71
10	4,25	4,25	4,25	4,25	3,73	4,02
11	4,38	4,65	4,38	4,65	4,08	4,32
12	4,48	5,04	4,48	5,04	4,56	4,76
13	4,43	5,01	4,43	5,01	4,95	5,20
14	4,38	4,86	4,38	4,86	5,07	5,46
15	4,36	4,86	4,36	4,86	5,24	5,39
16	4,95	5,15	4,95	5,15	5,38	5,27
17	5,52	5,52	5,52	5,52	5,53	4,98
18	6,11	6,11	6,11	6,11	5,38	4,79
19	6,34	6,21	6,34	6,21	5,07	4,68
20	6,38	6,04	6,38	6,04	5,19	4,76
21	6,18	5,79	6,18	5,79	5,49	5,19
22	5,29	5,29	5,29	5,29	5,79	5,53
23	4,71	4,71	4,71	4,71	5,62	5,37
24	4,02	4,02	4,02	4,02	4,82	4,56

КАТЕГОРИЈА „Домаћинство“

МЕРНО МЕСТО ТИП 3

Тип 3	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,95		0,84		1,04	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 3	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	4,62	4,10	3,95	3,69	4,19	4,30
2	3,59	3,66	3,02	2,98	3,20	3,60
3	2,73	2,99	2,04	2,20	2,31	2,70
4	2,13	2,14	1,52	1,70	1,67	2,10
5	2,05	1,58	1,37	1,49	1,53	1,67
6	2,31	1,54	2,24	1,82	1,92	1,98
7	2,90	1,96	3,44	2,42	2,57	2,47
8	3,44	2,67	4,02	3,15	3,19	3,19
9	3,85	3,40	4,33	3,78	3,52	3,71
10	3,99	4,13	4,38	4,44	3,73	4,02
11	4,09	4,74	4,51	4,76	4,08	4,32
12	4,13	5,06	4,54	5,07	4,56	4,76
13	4,10	5,19	4,54	5,24	4,95	5,20
14	4,07	5,02	4,51	5,48	5,07	5,46
15	4,07	5,00	4,45	5,55	5,24	5,39
16	4,40	5,17	4,46	5,21	5,38	5,27
17	4,99	5,63	4,66	4,78	5,53	4,98
18	5,69	5,91	4,92	4,70	5,38	4,79
19	5,90	5,69	5,66	5,00	5,07	4,68
20	6,06	5,47	6,18	5,80	5,19	4,76
21	5,86	5,29	6,23	5,94	5,49	5,19
22	5,37	5,09	5,75	5,80	5,79	5,53
23	5,00	4,61	4,98	4,97	5,62	5,37
24	4,66	3,96	4,30	4,03	4,82	4,56

КАТЕГОРИЈА „Домаћинство“

МЕРНО МЕСТО ТИП 4

Тип 4	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,95		0,84		1,04	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 4	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	4,62	4,10	3,95	3,69	4,19	4,30
2	3,59	3,66	3,02	2,98	3,20	3,60
3	2,73	2,99	2,04	2,20	2,31	2,70
4	2,13	2,14	1,52	1,70	1,67	2,10
5	2,05	1,58	1,37	1,49	1,53	1,67
6	2,31	1,54	2,24	1,82	1,92	1,98
7	2,90	1,96	3,44	2,42	2,57	2,47
8	3,44	2,67	4,02	3,15	3,19	3,19
9	3,85	3,40	4,33	3,78	3,52	3,71
10	3,99	4,13	4,38	4,44	3,73	4,02
11	4,09	4,74	4,51	4,76	4,08	4,32
12	4,13	5,06	4,54	5,07	4,56	4,76
13	4,10	5,19	4,54	5,24	4,95	5,20
14	4,07	5,02	4,51	5,48	5,07	5,46
15	4,07	5,00	4,45	5,55	5,24	5,39
16	4,40	5,17	4,46	5,21	5,38	5,27
17	4,99	5,63	4,66	4,78	5,53	4,98
18	5,69	5,91	4,92	4,70	5,38	4,79
19	5,90	5,69	5,66	5,00	5,07	4,68
20	6,06	5,47	6,18	5,80	5,19	4,76
21	5,86	5,29	6,23	5,94	5,49	5,19
22	5,37	5,09	5,75	5,80	5,79	5,53
23	5,00	4,61	4,98	4,97	5,62	5,37
24	4,66	3,96	4,30	4,03	4,82	4,56

КАТЕГОРИЈА „Домаћинство“

МЕРНО МЕСТО ТИП 5

Тип 5	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,91		0,91		1,04	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 5	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	2,61	2,61	2,61	2,61	4,19	4,30
2	2,09	2,09	2,09	2,09	3,20	3,60
3	1,59	1,59	1,59	1,59	2,31	2,70
4	1,30	1,30	1,30	1,30	1,67	2,10
5	1,65	1,55	1,65	1,55	1,53	1,67
6	3,53	2,95	3,53	2,95	1,92	1,98
7	3,36	3,05	3,36	3,05	2,57	2,47
8	3,90	3,52	3,90	3,52	3,19	3,19
9	4,19	3,83	4,19	3,83	3,52	3,71
10	4,25	4,25	4,25	4,25	3,73	4,02
11	4,38	4,65	4,38	4,65	4,08	4,32
12	4,48	5,04	4,48	5,04	4,56	4,76
13	4,43	5,01	4,43	5,01	4,95	5,20
14	4,38	4,86	4,38	4,86	5,07	5,46
15	4,36	4,86	4,36	4,86	5,24	5,39
16	4,95	5,15	4,95	5,15	5,38	5,27
17	5,52	5,52	5,52	5,52	5,53	4,98
18	6,11	6,11	6,11	6,11	5,38	4,79
19	6,34	6,21	6,34	6,21	5,07	4,68
20	6,38	6,04	6,38	6,04	5,19	4,76
21	6,18	5,79	6,18	5,79	5,49	5,19
22	5,29	5,29	5,29	5,29	5,79	5,53
23	4,71	4,71	4,71	4,71	5,62	5,37
24	4,02	4,02	4,02	4,02	4,82	4,56

КАТЕГОРИЈА „Домаћинство“

МЕРНО МЕСТО ТИП 6

Тип 6	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	0,95		0,84		1,04	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 6	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	4,62	4,10	3,95	3,69	4,19	4,30
2	3,59	3,66	3,02	2,98	3,20	3,60
3	2,73	2,99	2,04	2,20	2,31	2,70
4	2,13	2,14	1,52	1,70	1,67	2,10
5	2,05	1,58	1,37	1,49	1,53	1,67
6	2,31	1,54	2,24	1,82	1,92	1,98
7	2,90	1,96	3,44	2,42	2,57	2,47
8	3,44	2,67	4,02	3,15	3,19	3,19
9	3,85	3,40	4,33	3,78	3,52	3,71
10	3,99	4,13	4,38	4,44	3,73	4,02
11	4,09	4,74	4,51	4,76	4,08	4,32
12	4,13	5,06	4,54	5,07	4,56	4,76
13	4,10	5,19	4,54	5,24	4,95	5,20
14	4,07	5,02	4,51	5,48	5,07	5,46
15	4,07	5,00	4,45	5,55	5,24	5,39
16	4,40	5,17	4,46	5,21	5,38	5,27
17	4,99	5,63	4,66	4,78	5,53	4,98
18	5,69	5,91	4,92	4,70	5,38	4,79
19	5,90	5,69	5,66	5,00	5,07	4,68
20	6,06	5,47	6,18	5,80	5,19	4,76
21	5,86	5,29	6,23	5,94	5,49	5,19
22	5,37	5,09	5,75	5,80	5,79	5,53
23	5,00	4,61	4,98	4,97	5,62	5,37
24	4,66	3,96	4,30	4,03	4,82	4,56

КАТЕГОРИЈА „Домаћинство“
МЕРНО МЕСТО ТИП 7

Тип 7	Коефицијент типа дана (K _w)					
	Зимски		Прелазни		Летњи	
	1,00		1,00		1,00	
Релативна сатна оптерећења [%]						
Тип 7	Зимски		Прелазни		Летњи	
	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}	K _{РД}	K _{НД}
1	17,16	17,16	17,16	17,16	20,92	20,92
2	16,14	16,14	16,14	16,14	19,88	19,88
3	14,27	14,27	14,27	14,27	18,40	18,40
4	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00
5	6,22	6,22	6,22	6,22	0,00	0,00
6	4,18	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00
7	2,89	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00
8	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14,12	14,12	14,12	14,12	20,92	20,92
14	12,86	12,86	12,86	12,86	19,88	19,88
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Правила о раду Дистрибутивног система

У дану преласка са летњег на зимско рачунање времена (последња недеља у октобру), тржишни дан има 25 обрачунских интервала. С обзиром на то коефицијенти типа дана и профили потрошње утврђени за типове мерних места, за прелазни период и за нерадни дан.

Категорија	Привреда на напонском нивоу изнад 1 kV			Привреда на напонском нивоу до 1 kV са мерењем снаге			Привреда на напонском нивоу до 1 kV без мерења снаге		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Kw	2,93	1,20	1,31	1,61	1,08	1,06	1,61	1,08	1,06
1	3,83	4,15	3,74	3,41	3	4,98	3,41	2,67	3,48
2	3,93	4,01	3,74	3,41	2,67	4,45	3,41	2,8	3,05
3	3,95	3,88	3,74	3,41	2,8	3,4	3,41	2,94	3,02
4	3,89	3,81	3,74	3,41	2,89	3,42	3,43	2,93	3,09
5	3,82	3,76	3,74	3,41	2,95	3,47	3,45	2,93	3,12
6	3,62	3,7	3,69	3,45	2,93	3,04	3,98	2,77	3,39
7	3,03	3,72	3,6	3,98	2,77	3,01	4,8	3,33	3,73
8	2,82	3,78	3,58	4,78	3,33	3,11	5,62	3,68	3,71
9	2,83	3,9	3,6	5,62	3,68	3,38	4,76	4,14	4,36
10	3,52	3,95	3,62	4,8	4,15	3,72	4,88	4,52	4,48
11	3,87	4,02	3,73	4,88	4,53	3,7	4,58	5,12	4,37
12	4,15	4,05	3,85	4,58	5,12	4,35	4,48	5,12	4,6
13	4,26	4,05	3,99	4,48	5,12	4,46	4,33	5,27	3,91
14	4,29	4,05	4,11	4,33	5,27	4,36	4,35	5,25	4,09
15	4,26	4,05	4,21	4,35	5,25	4,59	4,35	4,74	3,99
16	4,15	4,06	4,3	4,35	4,74	3,89	4,26	4,79	4,24
17	4,09	4,08	4,37	4,26	4,79	4,08	4,28	4,62	4,02
18	4,09	4,12	4,42	4,28	4,62	3,98	4,03	4,56	4,4
19	4,09	4,15	4,42	4,03	4,56	4,22	3,7	4,54	4,41
20	4,15	4,19	4,42	3,7	4,55	4,01	3,44	4,36	4,61
21	4,27	4,27	4,42	3,44	4,36	4,38	3,41	4,34	4,85
22	4,58	4,29	4,35	3,41	4,34	4,39	3,41	4,27	4,2
23	4,81	4,25	4,21	3,41	4,27	4,6	3,41	3,9	4,99
24	4,85	3,94	4,21	3,41	3,9	4,83	3,41	3,41	4,48
25	4,85	3,77	4,2	3,41	3,41	4,18	3,41	3	3,41

Правила о раду Дистрибутивног система

Категорија	Домаћинства							Јавно осветљење
Тип	1	2	3	4	5	6	7	1
Kw	0,98	0,91	0,84	0,84	0,91	0,84	1,00	1,00
1	10,03	2,57	3,62	3,62	2,57	3,62	15,34	7,27
2	9,72	2,06	2,92	2,92	2,06	2,92	14,43	7,27
3	9,44	1,57	2,16	2,16	1,57	2,16	12,76	7,27
4	8,64	1,44	1,91	1,91	1,43	1,91	10,6	7,27
5	7,79	1,28	1,67	1,67	1,28	1,67	8,45	7,27
6	4,87	1,27	1,46	1,46	1,53	1,46	5,56	7,27
7	3,77	1,97	1,79	1,79	2,91	1,79	3,74	7,27
8	3,38	3,43	2,37	2,37	3,01	2,37	2,58	7,27
9	3,24	4,38	3,09	3,09	3,47	3,09	2,42	0
10	3,5	3,64	3,71	3,71	3,78	3,71	0	0
11	2,6	4,19	4,36	4,36	4,19	4,36	0	0
12	2,33	4,58	4,67	4,67	4,58	4,67	0	0
13	2,35	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	0	0
14	2,34	4,94	5,14	5,14	4,94	5,14	12,62	0
15	2,28	4,79	5,38	5,38	4,79	5,38	11,5	0
16	2,28	4,79	5,44	5,44	4,79	5,44	0	0
17	2,36	5,08	5,11	5,11	5,08	5,11	0	0
18	2,59	5,44	4,69	4,69	5,44	4,69	0	0
19	2,66	6,02	4,61	4,61	6,02	4,61	0	0
20	2,66	6,12	4,9	4,9	6,12	4,9	0	5,49
21	2,5	5,95	5,69	5,69	5,95	5,69	0	7,27
22	2,41	5,71	5,83	5,83	5,71	5,83	0	7,27
23	2,36	5,21	5,69	5,69	5,21	5,69	0	7,27
24	2,07	4,64	4,87	4,87	4,64	4,87	0	7,27
25	1,83	3,96	3,95	3,95	3,96	3,95	0	7,27

Правила о раду Дистрибутивног система

У дану преласка са зимског на летње рачунање времена (последња недеља у марту), тржишни дан има 23 обрачунска интервала. С обзиром на то коефицијенти типа дана и профили потрошње утврђени за типове мерних места, за зимски период и за нерадни дан.

Категорија	Привреда на напонском нивоу изнад 1 kV			Привреда на напонском нивоу до 1 kV са мерењем снаге			Привреда на напонском нивоу до 1 kV без мерења снаге		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Kw	2,01	1,32	1,27	1,74	1,46	0,95	1,74	1,46	0,95
1	5,16	3,81	4,24	2,71	2,32	3,58	2,72	2,32	2,95
2	5,16	3,76	4,24	2,71	2,32	3,11	2,92	2,32	2,95
3	4,89	3,74	4,24	3,66	2,32	2,95	4,43	2,34	3,00
4	4,60	3,76	4,24	4,30	2,32	2,94	4,38	2,76	3,57
5	4,54	3,90	4,24	4,35	2,77	3,02	4,94	3,98	3,57
6	4,30	4,08	4,24	4,90	3,97	3,57	6,03	5,28	3,82
7	3,89	4,35	4,31	5,99	5,28	3,57	6,54	5,97	4,27
8	3,80	4,60	4,31	6,49	5,99	3,82	6,61	6,14	4,27
9	3,62	4,79	4,31	6,56	6,14	4,27	6,54	7,34	4,37
10	3,55	4,84	4,31	6,49	7,34	4,27	6,03	7,62	4,81
11	3,61	4,84	4,31	5,99	7,62	4,36	5,01	7,06	5,10
12	3,65	4,84	4,37	4,98	7,06	4,81	4,70	6,16	5,28
13	3,64	4,84	4,52	4,67	6,16	5,10	4,59	5,29	5,28
14	3,69	4,84	4,53	4,56	5,29	5,28	4,51	4,66	5,28
15	4,00	4,84	4,53	4,48	4,66	5,28	4,33	4,46	5,28
16	4,05	4,84	4,53	4,30	4,46	5,28	3,86	4,49	5,28
17	4,30	4,84	4,53	3,84	4,49	5,28	3,58	3,98	5,28
18	4,55	4,74	4,46	3,56	3,98	5,28	3,52	3,69	5,14
19	4,66	4,46	4,31	3,49	3,69	5,28	3,51	3,57	4,76
20	4,67	4,18	4,31	3,48	3,57	5,14	3,09	3,20	4,76
21	4,80	3,90	4,31	3,07	3,20	4,76	2,72	2,73	4,29
22	5,01	3,67	4,31	2,71	2,73	4,76	2,72	2,32	3,58
23	5,86	3,54	4,30	2,71	2,32	4,29	2,72	2,32	3,11

Правила о раду Дистрибутивног система

Категорија	Домаћинства							Јавно осветљење
Тип	1	2	3	4	5	6	7	1
Kw	0,98	0,91	0,95	0,95	0,91	0,95	1	1
1	11,1	2,72	4,25	4,25	2,72	4,25	16,76	9,1
2	10,76	2,17	3,79	3,79	2,17	3,79	15,76	9,1
3	10,44	1,66	3,1	3,1	1,67	3,1	13,93	9,07
4	9,53	1,5	2,66	2,66	1,5	2,66	11,58	9,09
5	5,39	1,34	1,64	1,64	1,61	1,64	6,07	9,09
6	4,18	2,08	1,6	1,6	3,07	1,6	4,08	9,09
7	3,74	3,62	2,03	2,03	3,17	2,03	2,82	0
8	3,59	4,62	2,77	2,77	3,66	2,77	2,65	0
9	3,87	3,84	3,52	3,52	3,98	3,52	0	0
10	2,88	4,42	4,28	4,28	4,42	4,28	0	0
11	2,58	4,84	4,91	4,91	4,84	4,91	0	0
12	2,6	5,24	5,25	5,25	5,24	5,25	0	0
13	2,59	5,21	5,38	5,38	5,21	5,38	13,79	0
14	2,53	5,06	5,2	5,2	5,06	5,2	12,56	0
15	2,53	5,06	5,18	5,18	5,06	5,18	0	0
16	2,61	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	0	0
17	2,86	5,74	5,84	5,84	5,74	5,84	0	0
18	2,94	6,36	6,13	6,13	6,36	6,13	0	0
19	2,94	6,46	5,9	5,9	6,46	5,9	0	9,09
20	2,77	6,28	5,67	5,67	6,28	5,67	0	9,09
21	2,67	6,02	5,48	5,48	6,02	5,48	0	9,09
22	2,61	5,5	5,28	5,28	5,5	5,28	0	9,09
23	2,29	4,9	4,78	4,78	4,9	4,78	0	9,1

Коефицијент типа дана у сваком месецу је $K_w=1$												
Релативна сатна оптерећења [%] Јавно осветљење												
Сат	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
1	6,78	7,02	8,34	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,89	6,56
2	6,78	7,02	8,34	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,89	6,56
3	6,78	7,02	8,33	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,90	6,56
4	6,78	7,02	8,33	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,90	6,56
5	6,78	7,02	8,33	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,90	6,56
6	6,78	7,02	8,33	9,76	2,85		2,85	2,85	8,89	7,84	6,90	6,56
7	6,78	7,02							4,43	7,84	5,16	6,56
8	1,69	1,72										1,63
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17	3,39										5,16	6,53
18	6,78	7,02									6,90	6,56
19	6,78	7,02	8,33							5,92	6,90	6,56
20	6,78	7,02	8,33	2,40					6,67	7,84	6,90	6,56
21	6,78	7,02	8,33	9,76	5,71	3,04	5,71	5,71	8,89	7,84	6,90	6,56
22	6,78	7,02	8,33	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,90	6,56
23	6,78	7,02	8,34	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,90	6,56
24	6,78	7,02	8,34	9,76	11,43	12,12	11,43	11,43	8,89	7,84	6,90	6,56