

## Przegląd czynności i protokół

Nr.	Czynność	Pkt. protokołu	Pkt. protokołu
1	Wyłączyć zasilanie elektryczne		
2	Zamknąć dopływ gazu		
3	Zdjąć obudowę		
4	Zdjąć połączenia na wentylatorze, przyłącza czujników i elektrod		
5	Zdjąć górną pokrywę komory spalania		
6	Wyczyścić komorę spalania	O	O
7	Wyczyścić wymiennik c.o.	O	O
8	Wyczyścić wannę kondensatu	O	O
9	Wyczyścić komorę mieszania	O	O
10	Sprawdzić izolację komory spalania	O	O
11	Sprawdzić uszczelki, nasmarować	O	O
12	Sprawdzić/uzupełnić neutralizator	O	O
13	Przy zasobniku emaliowanym, spr. co 2 lata anodę	O	O
14	Zmontować kocioł		
15	Wyczyścić syfon, napełnić, spr. montaż	O	O
16	Odkamienić wymiennik płytowy	O	O
17	Odkamienić zawór zwrotny	O	O
18	Sprawdzić naczynie wzbiorcze	O	O
19	Otworzyć zawór gazu, włączyć kocioł		
20	Kontrola szczelności po stronie gazu	O	O
21	Kontrola szczelności po stronie spalin	O	O
22	Sprawdzić zapłon	O	O
23	Sprawdzić poprawność działania regulatorów	O	O
24	Sprawdzić parametry spalin	O	O
25	Temp. spalin brutto	°C	°C
26	Temp. powietrza	°C	°C
27	Temp. spalin netto	°C	°C
28	Zawartość (CO <sub>2</sub> )	%	%
29	albo zawartość (O <sub>2</sub> )	%	%
30	Zawartość (CO)	%	%
31	Strata po stronie spalin	%	%
	Potwierdzić przegląd (pieczęć firmowa, podpis)		
	Data		