Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT

Décret n° 2026-200 du 18 mars 2026 modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine

NOR : *VLOL2600624D*

Publics concernés : *maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine.*

Objet : *modification des niveaux d'exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments, provisoires ou non, listées ci-après : maisons individuelles ou accolées, logements collectifs, bureaux, enseignement primaire ou secondaire, d'enseignement et de recherche, hôtels, établissements d'accueil de la petite enfance, restaurants, commerces, vestiaires seuls, établissements sanitaires avec hébergements, établissements de santé, aérogares, bâtiments à usage industriel et artisanal et établissements sportifs.*

Entrée en vigueur : *ces exigences s'appliquent à compter du 1er juillet 2026.*

Application : *le présent décret est pris pour application de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation.*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville et du logement,

Vu la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 171-1, R. 172-3 et R. 172-4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 10 février 2026 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 janvier 2026 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2026 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 janvier 2026 au 9 février 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – A l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « 50 m² et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m² » sont remplacés par les mots : « 50 m², pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m², ainsi que pour les surélévations de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m² ou d'une surface inférieure à 30 % de la surface de référence du bâtiment existant ».

Art. 2. – L'annexe à l'article R. 172-4 du même code est ainsi modifiée :

I. – A la fin du chapitre Ier, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« XII. – La surface d'agrément extérieur, pour les logements collectifs, notée Sagrément_ext, est la surface cumulée des balcons, des loggias et des terrasses en épannelage du bâtiment ou partie de bâtiment. Les toitures terrasses, terrasses de rez-de-chaussée, de rez-de-jardin, de plain-pied et coursives d'accès extérieur ne sont pas incluses dans cette surface.

« XIII. – La hauteur sous plafond moyenne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à usage d'habitation, notée HSPmoy, est la moyenne des hauteurs sous plafond des locaux à usage d'habitation inclus dans la surface de référence pondérée par la surface de référence de ces locaux. »

II. – Au chapitre II :

1° Au I :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « + Mbsurf_tot + Mbbruit », sont ajoutés les mots : « + MbHSP » ;

b) Après le neuvième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« MbHSP : coefficient de modulation selon la hauteur sous plafond moyenne des étages » ;

2° Au II :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « + Mcsurf_tot + Mccat », sont ajoutés les mots : « + McHSP) » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « + Mcsurf_tot + Mccat », sont ajoutés les mots : « + McHSP) » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « + Mcsurf_tot + Mccat », sont ajoutés les mots : « + McHSP) » ;

d) Après le onzième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« McHSP : coefficient de modulation selon la hauteur sous plafond moyenne des étages. » ;

3° Au III :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « + Mipv + Mided », sont ajoutés les mots : « + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU » ;

b) Après le douzième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – Miagrément_ext : coefficient de modulation selon la surface d'agrément extérieur (balcons, loggias) du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les logements collectifs ;

« – Mi_HSP : coefficient de modulation selon la hauteur sous plafond moyenne des étages ;

« – Miclim_RCU : coefficient de modulation selon la présence ou non d'un système de climatisation, pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain classé ; »

c) L'avant dernier alinéa est supprimé.

III. – Au chapitre III :

1° Au I :

a) A la fin du 1, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le coefficient MbHSP de modulation du Bbio_max prend les valeurs suivantes :

«

Hauteur sous plafond	Surface de référence	MbHSP
Si $HSPmoy \leq 2{,}5$ m	Toutes	0
Si $HSPmoy > 2{,}5$ m	≤ 150 m²	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy; 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right)$
	> 150 m²	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy; 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right)/2$

» ;

b) A la fin du 2, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le coefficient de modulation MbHSP de modulation du Bbio_max prend les valeurs suivantes :

«

Hauteur sous plafond	MbHSP
Si $HSPmoy \leq 2{,}5$ m	0
Si HSPmoy > 2,5m	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy\ ;\ 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right)/1{,}5$

» ;

c) A la fin des alinéas 3 à 27, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le coefficient de modulation **MbHSP** de modulation du Bbio_max prend la valeur suivante :

« $MbHSP = 0$ » ;

2° Au II :

a) A la fin du 1, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le coefficient McHSP de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max prend les valeurs suivantes :

«

Hauteur sous plafond	Surface de référence	McHSP
Si $HSPmoy \leq 2{,}5$ m	Toutes	0
Si $HSPmoy > 2{,}5$ m	≤ 150 m²	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy\ ;\ 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right)/2$
	> 150 m²	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy\ ;\ 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right)/4$

» ;

b) A la fin du 2, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le coefficient McHSP de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max prend les valeurs suivantes :

«

Hauteur sous plafond	McHSP
Si $HSPmoy \leq 2{,}5$ m	0
Si $HSPmoy > 2{,}5$ m	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy\ ;\ 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right)/4$

» ;

c) A la fin des alinéas 3 à 27, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Le coefficient de modulation **McHSP** de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max prend la valeur suivante :

$$« \ McHSP = 0 \ » \ ;$$

3° Au III :

a) Après le premier tableau, est ajoutée la phrase suivante :

« Par dérogation, pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, en 2028, la valeur de Icconstruction_maxmoyen est fixée à 95% de la valeur indiquée dans la 3e colonne ; en 2031, la valeur de Icconstruction_maxmoyen est fixée à 95% de la valeur appliquée en 2028. » ;

b) Après le septième alinéa du 1, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le coefficient **Miagrément_ext** de modulation de Icconstruction_max selon la surface d'espaces extérieurs du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sagrément_ext prend la valeur suivante :

$$« \ Miagrément_{ext} = 0$$

« Le coefficient **MiHSP** de modulation de Icconstruction_max selon la hauteur sous plafond moyenne du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

«

Hauteur sous plafond	MiHSP
Si $HSPmoy \leq 2{,}5$ m	0
Si $HSPmoy > 2{,}5$ m	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy\ ;\ 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right) * 95$

« Le coefficient **Miclim_RCU** de modulation de Icconstruction_max selon la présence ou non d'un système de climatisation, pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain classé, prend les valeurs suivantes :

«

	Miclim_RCU
Si raccordement à un réseau de chaleur urbain classé et présence d'un système de climatisation	25
Sinon	0

» ;

c) Après le septième alinéa du 2, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient **Misurf_tot** prend la valeur suivante :

$$« \ Misurf_{tot} = 0$$

« Le coefficient **Miagrément_ext** de modulation de Icconstruction_max selon la surface d'espaces extérieurs du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sagrément_ext prend les valeurs suivantes :

«

Surface de référence du bâtiment	Miagrément_ext
Si $\frac{Sagrément_ext}{Sref} \leq 0{,}1$	0
Si $\frac{Sagrément_ext}{Sref} > 0{,}1$	$\left(MIN\ (\frac{Sagrément_ext}{Sref}\ ;\ 0{,}25) - 0{,}1\right) * 110$

« Le coefficient **MiHSP** de modulation de Icconstruction_max selon la hauteur sous plafond moyenne du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

«

Hauteur sous plafond moyenne	MiHSP
Si $HSPmoy \leq 2{,}5$ m	0
Si $HSPmoy > 2{,}5$ m	$\left(\frac{MIN\ (HSPmoy\ ;\ 2{,}9)}{2{,}5} - 1\right) * 95$

« Le coefficient **Miclim_RCU** de modulation de Icconstruction_max selon la présence ou non d'un système de climatisation, pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain classé, prend la valeur suivante :

«

	Miclim_RCU
Si raccordement à un réseau de chaleur urbain classé et présence d'un système de climatisation	25
Sinon	0

» ;

d) Aux 3 et 4, après le septième alinéa, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient **Misurf_tot** prend la valeur suivante :

$$« \ Misurf_{tot} = -\ 0{,}05$$

« Le coefficient **Miagrément_ext** de modulation de Icconstruction_max selon la surface d'espaces extérieurs du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sagrément_ext prend la valeur suivante :

$$« \ Miagrément_{ext} = 0$$

« Le coefficient **MiHSP** de modulation de Icconstruction_max selon la hauteur sous plafond moyenne du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :

$$« \ MiHSP = 0$$

« Le coefficient **Miclim_RCU** de modulation de Icconstruction_max selon la présence ou non d'un système de climatisation, pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain classé, prend les valeurs suivantes :

«

	Miclim_RCU
Si raccordement à un réseau de chaleur urbain classé et présence d'un système de climatisation	25
Sinon	0

» ;

e) Aux 6 à 28, après le septième alinéa, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient **Misurf_tot** prend la valeur suivante :

$$« \ Misurf_{tot} = 0{,}05$$

« Le coefficient **Miagrément_ext** de modulation de Icconstruction_max selon la surface d'espaces extérieurs du bâtiment ou de la partie de bâtiment Sagrément_ext prend la valeur suivante :

$$« \ Miagrément_{ext} = 0$$

« Le coefficient **MiHSP** de modulation de Icconstruction_max selon la hauteur sous plafond moyenne du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :

$$« \ MiHSP = 0$$

« Le coefficient **Miclim_RCU** de modulation de Icconstruction_max selon la présence ou non d'un système de climatisation, pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain classé, prend les valeurs suivantes :

«

	Miclim_RCU
Si raccordement à un réseau de chaleur urbain classé et présence d'un système de climatisation	25
Sinon	0

» ;

IV. – A la partie II du chapitre V :

1° Au sixième alinéa, après les mots : « ou établissement de santé (partie jour) », sont ajoutés les mots : « ou aérogares » ;

2° Au septième alinéa, après les mots : « ou bâtiments d'enseignements atypiques », sont ajoutés les mots : « ou établissement de santé (partie jour) ou aérogares ».

Art. 3. – Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire ou aux déclarations préalables déposées à compter du 1er juillet 2026.

Art. 4. – La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 18 mars 2026.

SÉBASTIEN LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville et du logement,
VINCENT JEANBRUN

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
MONIQUE BARBUT

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
ROLAND LESCURE