

Registre de questions				
	Identification de la consultation	Marché Bornes électriques		
	Référence :	010.26		
	Type de procédure :	Appel d'offres ouvert		
	Intitulé de la consultation :			
	Date et heure limite de remise des plis :	15/07/2026 à 16h00		
QUESTIONS - REPONSES n°1 du 1er juillet 2026				
N°	Question	Réponse	DATE QUESTION	DATE REPONSE
1	Pouvez-vous donner un exemple de code tel que défini à l'article 5.4.2.1 du CCTP ?	Il s'agit du code AURORE, code interne à France Travail permettant d'identifier chaque site. Il est composé de 4 caractères numériques.	12/06/2026	
2	Pouvez-vous confirmer que la fréquence attendue des interventions de maintenance préventive sur site est bien annuelle ?	L'article 5.3.1. - Maintenance préventive du cahier des charges fonctionnel et technique prévoit une maintenance préventive annuelle sur site conforme aux prescriptions du constructeur sur une durée de trois ans à compter de la mise en service de la borne, destinée à réduire les probabilités de défaillance de l'infrastructure, assurer sa pérennité et optimiser son fonctionnement. Le Titulaire s'engage, pour la maintenance des IRVE, à tenir compte des préconisations de leur constructeur et/ou fabricant. Le Titulaire présente mensuellement, le cinquième jour ouvré du mois suivant, un rapport indiquant les maintenances annuelles réalisées au cours du mois concerné en précisant, s'il y a lieu, les défauts et dysfonctionnements constatés et les réparations réalisées à distance ou sur site. Il transmet également le planning des maintenances préventives à réaliser le mois suivant.	12/06/2026	
3	Concernant les prestations de maintenance curative, le BPU ne contient qu'une ligne liée au forfait déplacement, est-il possible d'en ajouter une autre pour le taux horaire de la main d'oeuvre ?	Pour les prestations de maintenance curative, le forfait déplacement comprends le déplacement ainsi que le temps passé pour le diagnostic du dysfonctionnement constaté ayant nécessité un déplacement sur site dont la durée moyenne a été estimée à 1 heure.	12/06/2026	
4	Afin de mieux comprendre la volumétrie à déployer dans le cadre de ce marché, en dehors des bornes à reprendre en supervision. Pourriez-vous nous préciser le nombre de bornes qui seront installées sur les 3 prochaines années?	Conformément à l'article 4 du cahier des charges fonctionnel technique, portant, à titre d'information, sur la volumétrie du marché, il est prévu d'installer 600 point de chargés répartis sur 400 sites.	18/06/2026	
5	Pourriez-vous communiquer un nombre d'heures d'insertion sociale tenant compte du volume d'activité (ou CA) que vous confierez à l'attributaire ?	L'article 6.1.2 du contrat prévoit la réalisation de "3 000 heures d'insertion sociale par année d'exécution du marché, à compter de sa date de notification" quelque soit le nombre de bornes installées au cours de l'année d'exécution du marché.	22/06/2026	
6	Concernant la "Charte Achats Responsables de France Travail", devons-nous comprendre qu'il s'agit simplement de signer votre charte existante, ou bien des éléments complémentaires sont-ils attendus de notre part ?	Il n'est pas attendu à ce stade de la procédure d'éléments complémentaires	26/06/2026	
7	Concernant la « Déclaration du candidat relative à la gestion des droits de l'homme dans ses chaînes d'approvisionnement », devons-nous simplement compléter et signer le document, ou des justificatifs/développements complémentaires sont-ils attendus?	Il n'est pas attendu à ce stade de la procédure d'éléments complémentaires	26/06/2026	