

Registre de questions				
Identification de la consultation		Marché Bornes électriques		
Référence :		010.26		
Type de procédure :		Appel d'offres ouvert		
Intitulé de la consultation :				
Date et heure limite de remise des plis :		15/07/2026 à 16h00		
QUESTIONS - REPONSES n°1 du 1er juillet 2026				
N°	Question	Réponse	DATE QUESTION	DATE REPONSE
1	Pouvez-vous donner un exemple de code tel que défini à l'article 5.4.2.1 du CCTP ?	Il s'agit du code AURORE, code interne à France Travail permettant d'identifier chaque site. Il est composé de 4 caractères numériques.	12/06/2026	01/07/2026
2	Pouvez-vous confirmer que la fréquence attendue des interventions de maintenance préventive sur site est bien annuelle ?	L'article 5.3.1. - Maintenance préventive du cahier des charges fonctionnel et technique prévoit une maintenance préventive annuelle sur site conforme aux prescriptions du constructeur sur une durée de trois ans à compter de la mise en service de la borne, destinée à réduire les probabilités de défaillance de l'infrastructure, assurer sa pérennité et optimiser son fonctionnement. Le Titulaire s'engage, pour la maintenance des IRVE, à tenir compte des préconisations de leur constructeur et/ou fabricant. Le Titulaire présente mensuellement, le cinquième jour ouvré du mois suivant, un rapport indiquant les maintenances annuelles réalisées au cours du mois concerné en précisant, s'il y a lieu, les défauts et dysfonctionnements constatés et les réparations réalisées à distance ou sur site. Il transmet également le planning des maintenances préventives à réaliser le mois suivant.	12/06/2026	01/07/2026
3	Concernant les prestations de maintenance curative, le BPU ne contient qu'une ligne liée au forfait déplacement, est-il possible d'en ajouter une autre pour le taux horaire de la main d'œuvre ?	Pour les prestations de maintenance curative, le forfait déplacement comprends le déplacement ainsi que le temps passé pour le diagnostic du dysfonctionnement constaté ayant nécessité un déplacement sur site dont la durée moyenne a été estimé à 1 heure.	12/06/2026	01/07/2026
4	Afin de mieux comprendre la volumétrie à déployer dans le cadre de ce marché, en dehors des bornes à reprendre en supervision. Pourriez-vous nous préciser le nombre de bornes qui seront installées sur les 3 prochaines années?	Conformément à l'article 4 du cahier des charges fonctionnel et technique, portant, à titre d'information, sur la volumétrie du marché, il est prévu d'installer 600 point de charge répartis sur 400 sites.	18/06/2026	01/07/2026
5	Pourriez-vous communiquer un nombre d'heures d'insertion sociale tenant compte du volume d'activité (ou CA) que vous confierez à l'attributaire ?	L'article 6.1.2 du contrat prévoit la réalisation de "3 000 heures d'insertion sociale par année d'exécution du marché, à compter de sa date de notification" quelque soit le nombre de bornes installées au cours de l'année d'exécution du marché.	22/06/2026	01/07/2026
6	Concernant la "Charte Achats Responsables de France Travail", devons-nous comprendre qu'il s'agit simplement de signer votre charte existante, ou bien des éléments complémentaires sont-ils attendus de notre part ?	Il n'est pas attendu à ce stade de la procédure d'éléments complémentaires	26/06/2026	01/07/2026
7	Concernant la « Déclaration du candidat relative à la gestion des droits de l'homme dans ses chaînes d'approvisionnement », devons-nous simplement compléter et signer le document, ou des justificatifs/développements complémentaires sont-ils attendus?	Il n'est pas attendu à ce stade de la procédure d'éléments complémentaires	26/06/2026	01/07/2026
QUESTIONS - REPONSES n°2 du 07 juillet 2026				
N°	Question	Réponse	DATE QUESTION	DATE REPONSE
8	Pourrions-nous avoir la liste des sites avec les informations suivantes : -Adresses, -Nombre de bornes et/ou de points de charges	Conformément à l'article 4 du cahier des charges fonctionnel technique, portant, à titre d'information, sur la volumétrie du marché, il est prévu d'installer 600 point de charge répartis sur 400 sites. Vous trouverez à l'annexe 4 du même cahier des charges la liste des sites repartis par région et par département.	01/07/2026	07/07/2026
9	Est-ce que le marché est mono ou multi attributaire (notamment à cause de la Corse) ? Si multi-attributaire, comment souhaitez-vous que nous vous communiquions les sites ou régions sur lesquelles nous souhaitons nous positionner ?	Comme indiqué à l'article II.2 du règlement de la consultation, le marché " est conclu avec un seul Titulaire".	01/07/2026	07/07/2026

10	Nous souhaiterions disposer d'une répartition indicative des 400 sites cibles selon les configurations d'installation prévues : - Nombre de sites avec un point de charge simple vs. double point de charge par borne - Répartition entre installations en extérieur (parking de surface) et en intérieur (sous-sol, parking couvert) - Proportion de poses sur pied (totem) vs. en façade/murale Ayant des produits « totem double ou triple points de charge » (ayant un pied intégré à la borne) Ces informations nous permettront d'affiner notre proposition technique et de valider l'adéquation des modèles de bornes proposés à chaque configuration.	Il n'est pas prévu à ce stade de la procédure de communiquer sur la planification à venir des installations des IRVE. Les caractéristiques techniques des bornes à installer sont définies au cas par cas lors de la visite technique préalable à l'établissement du devis (article 5.2.1 .1 du Cahier des charges fonctionnel et technique).	01/07/2026	07/07/2026
11	Dans le cadre de la démonstration de notre solution de supervision ANYOS Charge, nous souhaiterions proposer à France Travail un accès à une plateforme de test. Afin de respecter les exigences RGPD, cette plateforme pourrait être alimentée exclusivement par des données anonymisées ou fictives, sans aucune connexion à des bornes réelles ni à des données d'usage réelles. Dans cette configuration, les points de charge apparaîtraient comme indisponibles ou simulés, l'objectif n'étant pas de démontrer la connectivité des équipements mais bien de permettre à France Travail de prendre en main l'interface, d'évaluer l'ergonomie, les fonctionnalités de gestion et de reporting, et d'apprécier la solution dans ses usages quotidiens. France Travail confirme-t-il que cette modalité de démonstration à savoir : une plateforme de test avec données anonymisées ou fictives, sans bornes connectées, est acceptable, en vertu de la RGPD, dans le cadre de l'évaluation des offres ?	Aucune démonstration de l'outil n'est prévue dans le cadre du marché. Un lien de test peut être mis à disposition avec des données anonymisées ou fictives afin de permettre à France Travail d'évaluer l'ergonomie de l'outil. France Travail confirme que des données fictives ou anonymisées sont acceptables en vertu de la RGPD.	01/07/2026	07/07/2026
12	Dans le cadre de l'exploitation et de la supervision du parc, nous souhaitons clarifier l'organisation côté France Travail concernant la gestion des accès et le suivi opérationnel des bornes. Pour chaque site, qui sera l'interlocuteur principal France Travail pour les sujets liés à l'IRVE : un référent national centralisé, un référent régional, ou un gestionnaire présent sur chaque site ? Plus précisément : France Travail prévoit-il de désigner un référent IRVE par site, disposant d'un accès à la plateforme de supervision pour son périmètre propre ? Où la gestion sera-t-elle centralisée au niveau national/régional, avec un nombre limité d'administrateurs ayant visibilité sur l'ensemble du parc ? En cas d'incident sur une borne, quel est le canal de remontée prévu : l'agent sur site contacte-t-il directement le support du titulaire, ou passe-t-il par un référent interne France Travail ? Ces éléments sont structurants pour la configuration des droits d'accès à la plateforme de supervision, la définition des profils administrateurs, et l'organisation du support de niveau 1.	Le titulaire met à disposition de chaque utilisateur ou usager un accès à l'outil de supervision couvrant soit le périmètre régional pour les référents régionaux et couvrant le périmètre national pour les référents nationaux. (cf. article 5.4.6.1 du cas fonctionnel et technique).	01/07/2026	07/07/2026
13	Le CCFT prévoit le reversement des recettes générées par la recharge des véhicules personnels des agents au plus tard le 10 de chaque mois suivant. Le CCFT faisant référence aux agents au pluriel, nous souhaitons clarifier le schéma attendu : le reversement est-il bien effectué individuellement vers chaque compte gestionnaire concerné, au prorata des consommations générées sur son site ?	L'article 5.6 du cahier des charges fonctionnel et technique précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de monétisation et des modalités de reversement de la rétribution mensuelle due qui est reversée mensuellement auprès de chaque direction régionale de France Travail concernée.	01/07/2026	07/07/2026
14	France Travail souhaite déduire le coût de l'abonnement à la plateforme de supervision des recettes générées par la monétisation sur chaque site. Dans le cas où les recettes générées sur un site donné seraient insuffisantes pour couvrir le montant de l'abonnement de supervision du mois concerné, comment France Travail souhaite-t-il que le solde résiduel soit traité : facturation complémentaire au gestionnaire du site, report sur le mois suivant, ou autre modalité ?	L'article 5.6 du cahier des charges fonctionnel et technique précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de monétisation et des modalités de reversement de la rétribution mensuelle due. Ce dispositif est à dissocier du coût de l'abonnement annuel de la supervision.	01/07/2026	07/07/2026
15	S'agissant de l'application du CCAG : « Conformément à l'article R 2112-2 du code de la commande publique qui autorise l'acheteur à déterminer les clauses du marché par référence à des documents généraux, et à la pratique retenue par les juridictions administratives pour les marchés publics de travaux soumis au code, nous souhaitons que le marché soit placé sous le régime du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux »	Le présent marché n'est pas soumis aux dispositions du CCAG Travaux.	03/07/2026	07/07/2026
16	« L'article 4.2 du contrat prévoit que la date de référence retenue pour l'établissement des prix initiaux est la date de notification du marché. Or, compte tenu des délais susceptibles de s'écouler entre la remise des offres et la notification, cette disposition conduit les candidats à supporter un aléa économique qu'ils ne sont pas en mesure de maîtriser. Nous souhaitons que la date de référence retenue pour l'établissement des prix initiaux soit fixée à la date limite de remise des offres, plutôt qu'à la date de notification du marché et ce conformément aux principes posés par la circulaire du Premier ministre dite « circulaire Lecomu » en date du rappelant la nécessité de sécuriser l'équilibre économique des contrats de la commande publique et de prévoir des mécanismes de révision de prix adaptés aux fluctuations économiques. »	Au regard du contexte actuel, les dispositions de l'article 4.2 du contrat relatives aux modalités de révision des prix ne sont pas contraires aux dispositions de la circulaire du Premier ministre du 24 avril 2026. Par ailleurs, les dispositions du code de la commande publique permettent de venir modifier en cours d'exécution du marché les conditions financières d'un marché dans les limites et les conditions rappelées par le conseil d'état dans son avis pris en assemblée générale du 15 septembre 2022.	03/07/2026	07/07/2026
17	Question 3 : • Volume d'heures d'insertion : Art du contrat 6.1.2.1 « Le marché impose la réalisation de 3 000 heures d'insertion. Toutefois, en l'absence d'un volume minimal d'activité garanti ou d'un engagement contractuel permettant d'apprécier de manière fiable la charge de travail effectivement confiée au titulaire, il apparaît difficile pour les candidats de s'engager sur un tel volume d'heures. Afin de garantir la faisabilité de cette obligation et de favoriser une exécution réaliste et sécurisée du marché, pouvez-vous réexaminer le volume d'heures d'insertion demandé et envisager un seuil plus raisonnable, proportionné au volume d'activité réellement susceptible d'être commandé dans le cadre du marché ? »	Il n'est pas prévu de revoir la volumétrie des heures d'insertion.	03/07/2026	07/07/2026
18	Dans l'hypothèse où le volume d'installations de bornes sur une année donnée ne permettrait pas d'atteindre les 3 000 heures d'insertion prévues, confirmez-vous l'application des pénalités de 100 € par heure manquante ?	Les dispositions relatives à la clause sociale constituent des dispositions contractuelles au même titre que les autres dispositions du marché.	03/07/2026	07/07/2026
19	Quel est le périmètre d'application et les critères d'intégration des 3 000 heures d'insertion ? Y a-t-il un seuil (CA, volume travail) définissant les projets/phases concernés pour l'allocation spécifique de ces heures ?	Le titulaire du marché devra réaliser 3 000 h d'insertion sociale par année contractuelle du marché.	03/07/2026	07/07/2026
20	Afin de mieux expliciter le contenu et la composition de nos postes forfaitaires, pourrions-nous ajouter une colonne 'Commentaires' au Bordereau des Prix Unitaires (BPU)	Le BPU constituant un document contractuel, je vous invite à formuler vos commentaires dans un document annexé au BPU.	03/07/2026	07/07/2026
21	Quelle est la quantité de sites à superviser à terme ? Vous indiquez que le nouveau marché est constitué de 400 sites, est-ce que c'est 400 sites plus les 343 sites du marché en cours, soit 743 sites ou 400 sites avec 600 points de charges supervisés.	La supervision porte sur l'ensemble du parc des bornes et points de charge installés à savoir la reprise des bornes et points de charges installés au titre du marchés actuellement en cours, les bornes et points de charges qui seront installées au fil de l'eau au titre du présent marché et dans la mesure du possible la reprise des 105 points de charge non supervisés actuellement.	03/07/2026	07/07/2026
22	Est-ce que les 105 PdC non supervisés actuellement doivent être repris en supervision ? Donc est-ce que ces 105 points de charge sont à ajouter aux 454 points de charges à reprendre en supervision ?	Oui les 105 PdC doivent être repris dans la supervision dans la mesure du possible.	03/07/2026	07/07/2026

23	En termes de maintenance, est-ce que les 105 points de charges actuellement non supervisés sont à maintenir sans supervision ? Est-ce que la maintenance est à considérer sur 400 sites (600 PdC) ou 743 sites (1054 PdC) ? Quid des 105 PdC ?	cf. Réponses n°21 et n° 22.	03/07/2026	07/07/2026
24	Le BPU ne présente pas de ligne Forfait Maintenance Curative, est-ce qu'il faut inclure cette prestation dans le forfait Supervision ?	Cf. Réponse n°3	03/07/2026	07/07/2026
25	UO9.1 - Paramétrage de l'environnement France Travail : qu'attendez-vous comme prestations derrière cette ligne ?	UO8.1 "Paramétrage de l'environnement France Travail". Il s'agit du paramétrage de l'environnement logiciel auprès du titulaire avec l'arborescence définie par France Travail (ex: par région, par site...).	03/07/2026	07/07/2026
26	Est-il possible d'instaurer un plafond de pénalité en cohérence avec le seuil à partir duquel France Travail se réserve le droit de résilier le contrat ?	L'article 7 - Pénalités du contrat prévoit que : "Lorsque le montant des pénalités dépasse 15 % du montant annuel facturé du marché, France Travail se réserve le droit de résilier conformément aux dispositions de l'article relatif à la résiliation du présent contrat."	03/07/2026	07/07/2026
27	Est-ce que les études de faisabilité validant la compatibilité des infrastructures existantes avec l'installation IRVE (ex : puissance disponible ...) relèvent du périmètre du titulaire ?	Oui - Les caractéristiques techniques des bornes à installer sont définies au cas par cas lors de la visite technique préalable à l'établissement du devis (article 5.2.1.1 du Cahier des charges fonctionnel et technique). Il appartient au titulaire de prendre compte toutes données et contraintes techniques liées à l'installation de l'IRVE.	03/07/2026	07/07/2026
28	Quelles données techniques sont disponibles en amont (plans APS, lieu du raccordement, puissance) ?	Cf. Réponse n°27	03/07/2026	07/07/2026
29	Le BPU ne présente pas de ligne pour l'audit de site (étude préalable, analyse du dimensionnement etc...), y a-t-il une ligne qui nous permet de chiffrer cette prestation récurrente ?	La visite de site est prévue par le CCFT à l'article 5.2.1. Il n'est pas prévu de chiffrage d'avant vente pour la visite de site.	03/07/2026	07/07/2026
30	Merci de nous expliquer la ligne au BPU UO9.1 : est-ce que cela comprend la mise en supervision ? Peux-t-on utiliser cet UO pour tous les audits de site (y compris pour les installations) ?	L'UO9.1 correspond à l'audit technique de la borne à reprendre. La bascule de la borne en supervision s'effectue via l'UO6.1 du BPU Pour les nouvelles installations, une visite de site est prévue au Cahier des charges fonctionnel et technique (article 5.2.1). Il n'est pas prévu de chiffrage d'avant vente	03/07/2026	07/07/2026
32	Concernant le parc de bornes existant, pouvez-vous nous fournir le nombre de bornes installées par site ?	Cf. Réponse n°8	06/07/2026	07/07/2026
33	Concernant la reprise en supervision des bornes existantes, le délai d'intervention étant assez court, pourrions-nous faire appel ponctuellement à un sous-traitants que l'on aurait pas déclaré préalablement dans notre offre ?	Il est possible de déclarer à tout moment pendant la période d'exécution du marché un sous- traitant soit via le formulaire DC4 ou soit via le formulaire joint au DCE. Toutefois, ce marché étant un marché national, la déclaration devra être impérativement envoyée à la Direction Achats Marchés de France Travail à l'attention de Mme Marchesseau.	06/07/2026	07/07/2026
34	Pouvez-vous préciser les prestations attendues dans le forfait « Tous éléments complémentaires nécessaires à la réalisation du génie civil sur site » ? Quels types de fournitures et/ou de travaux doivent être intégrés à ce poste ?	Un nombre important de postes de dépenses ont été détaillés dans le BPU. Dans l'hypothèse d'éléments manquants au BPU, ce poste permet l'inclusion d'éléments additionnels.	06/07/2026	07/07/2026
35	Pour la ligne UO5.1, quel calibre de disjoncteur doit être retenu pour le chiffrage ?	Le calibre du disjoncteur doit être adapté à l'installation électrique de la borne. Quelque soit le calibre du disjoncteur, le prix indiqué à l'UO5.1 est un montant forfaitaire.	06/07/2026	07/07/2026
36	Pour la ligne UO5.2, quelles hypothèses de dimensionnement doivent être retenues pour le tableau de distribution (puissance, calibre, nombre de départs, réserve éventuelle, etc.) ?	Selon le nombre bornes à installer, la taille du tableau de distribution varie. Si l'installation envisagée porte sur plus de 5 bornes, un tableau de distribution à 10 points devra être nécessaire.	06/07/2026	07/07/2026
37	Concernant la ligne UO5.17, le chiffrage doit-il être établi au m² ou sous forme d'un forfait par intervention ?	Le BPU prévoit un montant forfaitaire pour les prestations prévues à l'UO5.17	06/07/2026	07/07/2026