SPESIFIKASI DAN LOG MONITORING TURBIN GAS BLOK 1A
PT JAWA SATU POWER - CILAMAYA KARAWANG

Parameter Operasi:
1. Tekanan Uap Utama: 125.4 Bar
2. Temperatur Gas Buang: 580.2 Derajat Celsius
3. Kecepatan Putaran Poros: 3000 RPM
4. Daya Keluaran Aktif: 850 MegaWatt
5. Frekuensi Jaringan Listrik: 50.02 Hertz

Status Proteksi Vibrasi: Normal Stabil
Catatan: Tidak terdeteksi anomali pada sistem pembakaran.