

模块参数：必须设置

项目	设置
站类型设置	
站类型	智能设备站
网络号设置	
网络号	10
站号设置	
站号设置方法	在参数中设置
站号	1
参数设置方法	
基本设置/应用设置的设置方法	在参数中设置

模块参数：基本设置

项目	设置
 刷新设置	
刷新设置	<详细设置>

模块参数：基本设置
刷新设置

No.	链接侧					CPU侧				
	软元件名	点数	起始	结束		刷新目标	软元件名	点数	起始	结束
-	SB	512	00000	001FF	↔	指定软元件	SB	512	00000	001FF
-	SW	512	00000	001FF	↔	指定软元件	SW	512	00000	001FF
1	RWr	8	00000	00007	↔	指定软元件	R	8	5000	5007
2	RWw	8	00000	00007	↔	指定软元件	R	8	5010	5017

模块参数：应用设置

项目	设置
循环辅助设置	
输入输出保持清除设置	
CPU STOP时的输出保持・清除设置	保持
数据链接异常站设置	清除
CPU错误时输出模式设置	清除
中断设置	
中断设置	<详细设置>
参数名称	
参数名称	
模块运行模式设置	
模块运行模式设置	在线模式

模块参数：应用设置
中断设置

No.	软元件代码	软元件号	检测方法	中断条件	字软元件 设定值	中断指针	注释
SI 00							
SI 01							
SI 02							
SI 03							
SI 04							
SI 05							
SI 06							
SI 07							
SI 08							
SI 09							
SI 10							
SI 11							
SI 12							
SI 13							
SI 14							
SI 15							