

Operatör :	Item No :	Pano Yeri :	Tarih :
Murat Kocabaşı	deneme	deneme2	01.09.2022


**Digital Fotoğraf**



26.4 °C

34.9 °C

**Birleştirilmiş Fotoğraf**



26.4 °C

34.9 °C

**Fotoğraf Detayları**

Fotoğraf İsmi :	FLIR2032.jpg
Emisivite :	1.0
Kalibrasyon Aralığı :	-20,0°C-250,0°C
Maksimum Sıcaklık :	34.9

**TESPİT VE DEĞERLENDİRME :** Sıcaklık ve sıcaklık seviyelerindeki farklarda risk görülmemiştir.  
UYGUN.