

A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

KILP

1. Nimipinge

U_n 3~400/230 V
2. Pingede kõikumine

U ±5.....%
3. Sagedus

f 50.....Hz
4. Nimivool

I_n 40.....A
5. Vastupidavus:

terminiline

I_k 6.....kA

dünaamiline

I_t kA

oeg

s kW
6. Lühisvõimsuse piir

P kW
7. Latid ja juhtmed AC

$L1$ ☒

$L2$ ☒

$L3$ ☒

N ☒

PE ☒

PEN ☐

$L+$ ☐

M ☐

$L-$ ☐

PE ☐

U ~230; ~24 V

f 50.....Hz

I A

S kVA

8. Latid ja juhtmed DC

M ☐

$L+$ ☐

$L-$ ☐

PE ☐

U ~230; ~24 V

f 50.....Hz

I A

S kVA

9. Juhtahelate andmed

U ~230; ~24 V
 f 50.....Hz
 I A
 S kVA

10. Abihelad 1

.....
11. Abihelad 2
.....

ELEKTIRLISED KOORMUSED

12. Ütasehitus:

moandusviis 4j TN–C–S
- moandusviis 5j TN–S

☐

13. Võimsus:

P 26,3.....kVA
- installieeritud

P 14.....kVA
14. Võimsustegur

$\cos \varphi$ 0,95.....
15. Küttekohade võimsus

P kW

B EHTUSVIISI NÕUDED

1. Ehitusviis:

mooodulitena

☐
- kopina

☒
- raamil

☐

2. Koitseaste

IP44B.....
3. Kilbi ehitusviis:

- 1–poolse teenindusega

☒
- 2–poolse teenindusega

☐
- 2 kilpi tagaseinad vastamisi

☐
4. Ehitusviis:

pinnepealne

☒
- süvistatav

☐
5. Paigaldus:

seinale

☒
- põrandale

☐
6. Paigaldus ja abikonstr.

süvistatav

☐
- olustrahmiga

☐
7. Kilbi lukustatavus

lukuga

☒
- lihtsa pöördlukuga

☐
8. Kilbi uste avanemine

min
9. Pinnaviimistlus:

tavaline

☒
- erindatud

☐
10. Kilbi paigalduskoh:

laius

kõrgus

sügavus
11. Ruumi temperatuur

normaalne

☒
- min. 5.....°C – max. 30.....°C

☐
12. Seadme soovitatav laius

.....mm
13. Põrandal asetseva kilbi

allapoole väljaviigud:

lahitised

☐
- tuulepüüvud

☐

C MARKEERING

1. Markeering:

Valmistajatehose standard

erindatud

☒
- erindatud

☐

2. Kilbi markering:

valmistajatehose markering
erindatud

3. Kilbi uste markering:

valmistajatehose markering

erindatud

☒
4. Mitme-paneeliliste kilpide

numeratatsioon:

–vasakult paremale

–paremalt vasakule

–erindatud

☐
5. Mitme-paneeliliste kilpide

numeratatsioon:

jooksev numeratsioon

erinumbr + jooksev number

erinumbratsioon

☐
6. Kilpide sisemarkering:

valmistajatehose markering

erindatud

☒
7. Kilbi siseste juhtmete

markering:

ei tehta

erindatud

☐

D ERINDUDED

1. Kilbi valmistus:

valmistajatehose standard

erindatud

☒
2. Kinnitus:

jäik

☒
- välja pööratav

välja tõmmatav

☐
3. Tarbijad:

kilbid

☐
- üksiktarbijad, mootorid

☒
4. Signaalarmatuur:

hõõglambid

luminofoorlambid

valgusdiodid

☐
5. El. energia arvesti paigaldaja:

energiamüük

☐
- kilbi valmistaja

☐

E KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

1. Sisestus:

kaabliga
latidega
tüüpMCMK–HF.....

ristõige 4x10+10.....
pikkus ühenduskohani

2. Sisestus:
alt
ülalt
3. Sisestuspaneeli koht:
vasakul
paremal
keskel

4. Väljuvate kaablite väljaviik:
alt
ülalt
5. Väljuvate kaablite ühendamine:
seadmega otse
klammerliistu abil
seadmega olgob

6. Juhtahelate kaablite väljaviik:
alt
ülalt
7. Juhtkaablate ühendamine:
seadmega otse
klammerliistu abil

MÄRKUSED:

.....

				 Määratletud n. 2 76906, Saue Tel 5142381	
		TÖÖ JA OBJECT		RIDAELAMU	
		KONKEEDI TN. 1, SAKU, SAKU VALD, HARJUMA			
		loojise nimetus		NÕUDED PEAKESKUSELE PIKA3	
		kuup. 28.02.2025		Joon. nr.	
		Projekt. V.RANNAKIVI		EL–09	
		Kont. V.RANNAKIVI			
		Leht/Lahti: 1 / 3		Töö number: 2418	
				Fot: 2418 PP EL-7-02_01 PIKA3	
Töölo					