

A ELEKTROTEHNILISED ANDMED

KILP

1. Nimipinge U_n 3~400/230 V
2. Pingede kõikumine U ±5%
3. Sagedus f 50 Hz
4. Nimivool I_n 40 A
5. Vastupidavus: terminiline I_k 6 kA
dünamiiline I_l kA
oeg s
6. Lühisvõimsuse piir P kW
7. Latid ja juhtmed AC L_1
 L_2
 L_3
 N
 PE
 PEN
 $L+$
 M
 $L-$
 PE
 U 230/24 V
 f 50 Hz
 I A
 S kVA

8. Latid ja juhtmed DC

9. Juhtahelate andmed

10. Abihelad 1
11. Abihelad 2

ELEKTIRLISED KOORMUSED

12. Ütsehitus: TN–C–S
moandusviis 4j
moandusviis 5j TN–S

13. Võimsus: P 26,3 kVA
installieeritud P 14 kVA
vajalik P 0,95 kW
14. Võimsustegur $\cos \varphi$
15. Küttekehade võimsus P kW

B EHTUSVIISI NÕUDED

1. Ehtusviis: moodulitena
kapiina ☒
raamil ☐

2. Kaitseaste

- IP 44B
3. Kilbi ehtusviis: 1–poolse teenindusega ☒
2–poolse teenindusega ☐
2 kilpi tagaseinad vastamisi ☐
4. Ehtusviis: pinopeelne ☒
süvitatav ☐
5. Paigaldus: seinale ☒
põrandale ☐
6. Paigaldus ja abikonstr. sisetehendusega ☐
olusraamiga ☐
7. Kilbi lukustatavus lukuga ☒
lihtsa pöördlukuga ☐
8. Kilbi uste avanemine min
9. Pinnaviimistlus: tavaine ☒
erindatud ☐
10. Kilbi paigalduskoh: laius mm
kõrgus mm
sügavus mm

11. Ruumi temperatuur normadne 18 °C
min. 5 °C – max. 30 °C
12. Seadme soovitatav laius mm

13. Põrandal asetseva kilbi olulpoole väljaviigud: lahtised ☐
tulepüšivad ☐

C MARKEERING

1. Markeering: Valmistajatehose standard erindatud ☒
☐

2. Kilbi markeering:

- valmistajatehose markeering erindatud ☒
3. Kilbi uste markeering: valmistajatehose markeering erindatud ☒
4. Mitmepaneeliliste kilpide numeratsioon: –vasakult paremale ☐
–paremalt vasakule ☐
–erindatud ☐
5. Mitmepaneeliliste kilpide numeratsioon: jooksev numeratsioon ☐
erinumbr + jooksev number ☐
erinumbratsioon ☐
6. Kilpide sisemarkering: valmistajatehose markeering erindatud ☒
7. Kilbi siseste juhtmete markeering: ei tehta ☐
erindatud ☒

D ERINDUDED

1. Kilbi valmistus: valmistajatehose standard erindatud ☒
2. Kinnitus: jük ☒
välja pööratav ☐
välja tõmmatav ☐
3. Tarbijad: kilbid ☐
üksiktarbijad, mootorid ☒
4. Signaalarmatuur: hõõglambid ☐
luminofoorlambrid ☐
valgusdiodid ☐
5. El. energia arvesti paigaldaja: energiamüük ☐
kilbi valmistaja ☐

E KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

1. Sisestus:

- kaabliga ☒
latidega ☐
tüüp MCMK–HF
ristõige 4x10+10
pikkus ühenduskohani m
2. Sisestus: ait ☒
ülalt ☐
3. Sisestuspaneeli koht: vasakul ☐
paremal ☐
keskel ☐
4. Väljuvate kaablite väljaviik: ait ☒
ülalt ☐
5. Väljuvate kaablite ühendamine: seadmega otse ☒
klennliistu abil ☒
seadmega olgab ☐
6. Juhtahelate kaablite väljaviik: ait ☐
ülalt ☒
7. Juhtkaablate ühendamine: seadmega otse ☐
klennliistu abil ☒

MÄRKUSED:

		 Määratletud n. 2 76006, Saue Tel 5142331	
Töö JA OBJECT		RIDAELAMU	
Kui TEE 16, SAKU, SAKU VALD, HARJUMA		Kuup. 28.02.2025	
Joonise nimetus		Projekt V.RANNAKIVI	
NÕUDED PEAKESKUSELE PIKA4		Kont. V.RANNAKIVI	
		Leht/Lahti: 1 / 3	
		Joon. nr. EL–09	
		Töö number: 2417	
		Fot: 2417_PP_EE-7-10_01_PKA4	