

Jrk nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas	Ühik	Hulk	Märkus	
ELEKTRI OSA					
Keskused					
1.	Peakeskus PJK valmistada joonise EL-06 järgi	Tk	1		
2.	Peakeskus PJK A1 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1		
3.	Peakeskus PJK A2 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1		
4.	Peakeskus PJK A3 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1		
5.	Peakeskus PJK A4 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1		
6.	Peakeskus PJK A5 valmistada joonise EL-07 järgi	Tk	1		
Valgustid					
7.	Välisvalgusti, koos postiga h=4m	Tk	3	Tellija hange	
Installatsioonimaterjalid					
8.	Lüliti, 230V, 10A, IP20, süvistatav	Tk		SA Projektis	
9.	Lüliti, 230V, 10A, IP44, süvistatav	Tk		SA Projektis	
10.	Grupilüliti, 230V, 10A, IP20, süvistatav	Tk		SA Projektis	
11.	Veksellüliti, 230V, 10A, IP20, süvistatav	Tk		SA Projektis	
12.	Ühekohaline maanduskontaktiga pistikupesa 230V, 16A, IP20, süvistatav	Tk		SA Projektis	
13.	Ühekohaline maanduskontaktiga kaitsekaanega pistikupesa 230V, 16A, IP44, süvistatav	Tk		SA Projektis	
14.	Ühekohaline maanduskontaktiga kaitsekaanega pistikupesa 230V, 16A, IP55, süvistatav	Tk		SA Projektis	
15.	Uksekella nupp, 230V, 10A, IP44	Tk	5		
Kaablid ja juhtmed					
16.	Alumiiniumkaabel AXPk 4G50	m	30		
17.	Vaskkaabel MCMK 4x10/10	m	70		
18.	Vaskkaabel XPJ HF-D 5G2,5	m		Määrab töövõtja	
19.	Vaskkaabel MCMK 3x2,5/2,5	m	70		
20.	Vaskkaabel XPJ HF-D 3G2,5	m		Määrab töövõtja	
21.	Vaskkaabel MCMK 2x1,5/1,5	m		-“-	
22.	Vaskkaabel XPJ HF-D 3G1,5	m		-“-	
23.	Vaskkaabel XPJ HF-D 3x1,5	m		-“-	
24.	Vaskkaabel XPJ HF-D 2x1,5	m		-“-	
25.	Vaskjuhe Cu 25	m		-“-	
26.	Vaskjuhe MK 16 KEVI	m		-“-	
27.	Vaskjuhe MK 6 KEVI	m		-“-	
28.	Plasttoru d=100 mm, 750N	m		-“-	
29.	Plasttoru d=75 mm, 750N	m		-“-	
30.	Plasttoru UPOTEL A d=50mm				
Tellija NOBE OÜTöö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS					
Objekt	KUU TEE 16, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA			Töö nr: 2417	
Joonis	SPETSIFIKATSIOON				
Projekteeris:	V. Rannakivi	 Maamöödaja tn 2 76506 Saue Tel 5142331	Muudatus:	Joon EL-SP	
Kontrollis:	V. Rannakivi		Staadium:	PÕHIPROJEKT	Leht/ 1/2
Kuupäev:	28.02.2025		Fail:	2417-EL.SP	Moot -

Jrk nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas	Ühik	Hulk	Märkus
31.	Plasttoru d=50 mm, 750N	m		-“-
32.	Plasttoru d=32 mm	m		-“-
33.	Plasttoru d=20 mm	m		-“-
Sidevõrk				
34.	Pistikupesa 2xRJ45, süvispaigaldus	Tk		SA Projektis
35.	Pistikupesa RJ45, süvispaigaldus	Tk		SA Projektis
36.	Kaabel UTP 4x2x0,5 Cat.6, Dca s2 d2	m		Määrab töövõtja
37.	Plasttoru D=20mm	m		-“-

Märkused:

1. Potensiaaliühtlustuse juhtide koguse määrab elektritööde võtja vastavalt joonisele EL-12
2. Pistikupesad, lülitid ja valgustid on esitatud SA projektiosa joonistel SA-5-03.1, SA-5-03.2, SA-5-04.1, SA-5-04.2
3. Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, kaasa arvatud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemide normaalseks tööks.

Tellija NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt	KUU TEE 16, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA		Töö nr: 2417
Joonis	SPETSIFIKATSIOON		
Projekteeris:	V. Rannakivi	 Maamõõtja tn 2 76506 Saue Tel 5142331 Muudatus: Staadium: PÕHIPROJEKT Fail: 2417-EL.SP	Joon EL-SP
Kontrollis:	V. Rannakivi		Leht/ 2/2
Kuupäev:	28.02.2025		Mõõt -