

LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm ²]
	L1, L2, L3	PEAMAANDUSLATT		PEAMAANDUSJUHT MAANDURILT			Cu 25
		PE					
		N					
		T					
				SISESTUS PEAKESKUSEST PJK PEALÜLITI	26,3	40	MCMK-HF 4x10+10
	1			SOOJUSPUMP	3,0	C16	XPJ-HF D 5G2,5
	2			ELEKTRIPLIIT	6,0	B16	XPJ-HF D 5G2,5
	3			ELEKTRIAUTO LAADIJA RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 16A		B16	XPJ-HF D 5G2,5
	4			VENTILATSIOONIAGREGAAT	1,25	C16	XPJ-HF D 3G2,5
	5			ELEKTRIPLIID KUBU	0,2	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	6			ELEKTRIAHI	3,0	B16	XPJ-HF D 3G2,5
	7			KOLLEKTORID	0,1	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	8			VALVESEADMED, PISTIKUPEAS NÕRKVOOLUSEKTSIOONIS	0,1	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	RK1			RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
	P2			PISTIKUPESA: NÕUDEPESUMASIN	2,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5
	P3			PISTIKUPESAD: KÖÖK	1,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5
	P4			PISTIKUPESAD: KÖÖK	0,9	C16	XPJ-HF D 3G2,5
	RK2			RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
	P1			PISTIKUPESA: KÜLMIK	0,3	C16	XPJ-HF D 3G2,5
	P5			PISTIKUPESAD: ELUTUBA, TERRASS	1,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5
	P6			PISTIKUPESAD: MAJANDUS	1,5	B16	XPJ-HF D 3G2,5
	P7			PISTIKUPESAD: TEHNORUUM, PESURUUMID, WC	2,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5

Nimipinge:	400 V	Kaitseklass:	IP44B	Toide:	Alt	Mõõturid:	.
Nimivool:	40 A	Keskuse liik:	JAOTUSKESKUS, UKSEGA	Väljuvad liinid:	Alt, ülalt	Maandus:	Määruste järgi
Installeeritud võimsus:	26,3 kW	Paigaldusviis:	PINDPAIGALDUS	Klemmliistud:	Juhtahela juhtmetele	Värv:	Valmistaja normaal
Arvutuslik võimsus:	14 kW	Keskuse max. mõõdud:		Nimesildid:	Valmistaja normaal	Arvestisüsteem:	
Vastupidavus lühisele:	6 kA	Teenindusviis:	Ühepoolne	Märgistus:	Valmistaja normaal		

Tellija NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt KOMEEDI TN 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA		Töö nr. 2419	
Joonis PEAKESKUSE PJK44 SKEEM			
Projekteeris: V. RANNAKIVI	 Maamõõtja tn. 2 76506, Saue Tel 5142331	Muudatus:	Joonise nr. EL-10
Kontrollis:		Staadlum: PÕHIPROJEKT	Leht/lehti: 2/3
Kuupäev: 28.02.2025		Fail: 2419 PP EL-7-10 Y01_PJK44	Mõõtka: .