

| LATTIDE<br>TÄHIS | GRUPI<br>TÄHIS | SKEEM<br>APARATUUR, TEH.ANDMED | SKEEMI<br>TÄHIS | TARBIJA<br>NIMETUS                                | VÕIMSUS<br>[kW] | KAITSE<br>[A] | JUHTMED<br>[mm <sup>2</sup> ] |
|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
|                  | L1, L2, L3     | PEAMAANDUSLATT                 |                 | PEAMAANDUSJUHT MAANDURILT                         |                 |               | Cu 25                         |
|                  | PE             |                                |                 |                                                   |                 |               |                               |
|                  | N              |                                |                 |                                                   |                 |               |                               |
|                  |                |                                |                 | SISESTUS PEAKESKUSEST PJK<br>PEALÜLITI            | 26,3            | 40            | MCMK-HF 4x10+10               |
|                  | 1              |                                |                 | SOOJUSPUMP                                        | 3,0             | C16           | XPJ-HF D 5G2,5                |
|                  | 2              |                                |                 | ELEKTRIPLIIT                                      | 6,0             | B16           | XPJ-HF D 5G2,5                |
|                  | 3              |                                |                 | ELEKTRIAUTO LAADIJA<br>RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 16A |                 | B16           | XPJ-HF D 5G2,5                |
|                  | 4              |                                |                 | VENTILATSIOONIAGREGAAT                            | 1,25            | C16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | 5              |                                |                 | ELEKTRIPLIID KUBU                                 | 0,2             | C10           | XPJ-HF D 3G1,5                |
|                  | 6              |                                |                 | ELEKTRIAHI                                        | 3,0             | B16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | 7              |                                |                 | KOLLEKTORID                                       | 0,1             | C10           | XPJ-HF D 3G1,5                |
|                  | 8              |                                |                 | VALVESEADMED, PISTIKUPEAS NÕRKVOOLUSEKTSIOONIS    | 0,1             | C10           | XPJ-HF D 3G1,5                |
|                  | RK1            |                                |                 | RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A                        |                 |               |                               |
|                  | P2             |                                |                 | PISTIKUPESA: NÕUDEPESUMASIN                       | 2,0             | C16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | P3             |                                |                 | PISTIKUPESAD: KÖÖK                                | 1,0             | C16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | P4             |                                |                 | PISTIKUPESAD: KÖÖK                                | 0,9             | C16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | RK2            |                                |                 | RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A                        |                 |               |                               |
|                  | P1             |                                |                 | PISTIKUPESA: KÜLMIK                               | 0,3             | C16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | P5             |                                |                 | PISTIKUPESAD: ELUTUBA, TERRASS                    | 1,0             | C16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | P6             |                                |                 | PISTIKUPESAD: MAJANDUS                            | 1,5             | B16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  | P7             |                                |                 | PISTIKUPESAD: TEHNORUUM, PESURUUMID, WC           | 2,0             | C16           | XPJ-HF D 3G2,5                |
|                  |                |                                |                 |                                                   |                 |               |                               |
|                  |                |                                |                 |                                                   |                 |               |                               |
|                  |                |                                |                 |                                                   |                 |               |                               |
|                  |                |                                |                 |                                                   |                 |               |                               |

|                         |         |                      |                      |                  |                      |                 |                    |
|-------------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Nimipinge:              | 400 V   | Kaitseklass:         | IP44B                | Toide:           | Alt                  | Mõõturid:       | .                  |
| Nimivool:               | 40 A    | Keskuse liik:        | JAOTUSKESKUS, UKSEGA | Väljuvad liinid: | Alt, ülalt           | Maandus:        | Määruste järgi     |
| Installeeritud võimsus: | 26,3 kW | Paigaldusviis:       | PINDPAIGALDUS        | Klemmliistud:    | Juhtahela juhtmetele | Värv:           | Valmistaja normaal |
| Arvutuslik võimsus:     | 14 kW   | Keskuse max. mõõdud: |                      | Nimesildid:      | Valmistaja normaal   | Arvestisüsteem: |                    |
| Vastupidavus lühisele:  | 6 kA    | Teenindusviis:       | Ühepoolne            | Märgistus:       | Valmistaja normaal   |                 |                    |

|                                                    |                                                                                     |                                   |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Tellija<br>NOBE OÜ                                 |                                                                                     | Töö<br>RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS |                      |
| Objekt<br>KOMEEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA |                                                                                     | Töö nr.<br>2419                   |                      |
| Joonis<br>PEAKESKUSE PJK3 SKEEM                    |                                                                                     |                                   |                      |
| Projekteeris: V. RANNAKIVI                         |  | Muudatus:                         | Joonise nr.<br>EL-09 |
| Kontrollis:                                        |                                                                                     | Staadlum: PÕHIPROJEKT             | Leht/lehti: 2/3      |
| Kuupäev: 28.02.2025                                |                                                                                     | Fail: 2419_PP_EL-7-09_v01_PJK3    | Mõõtkaava: .         |