

A ELEKTROTEHNILISED ANDMED			
KILP			
1. Nimipinge	U _n 3~400/230 V		
2. Pinge kõikumine	U ±5 %		
3. Sagedus	f 50 Hz		
4. Nimivool	I _n 100 A		
5. Vastupidavus:			
termiline	I _k 10 kA		
dünaamiline	i _s kA		
oeg	s kW		
6. Lühisvõimsuse piir	P L1		
7. Latid ja juhtmed AC	L2		
	L3		
	N		
	PE		
	PEN		
	L+		
8. Latid ja juhtmed DC	M		
	L-		
	PE		
9. Juhtahelate andmed	U ~230; ~24 V		
	f 50 Hz		
	I A		
	S kVA		
10. Abiahelad 1			
11. Abiahelad 2			
ELEKTRILISED KOORMUSED			
12. ülesehitus:	TN–C–S		
maandusviis 4j	TN–S		
maandusviis 5j			
13. Võimsus:			
installaatorid I sekt./II sekt. S	150 kVA		
vajalik I sekt./II sekt. S	45 kVA		
14. Võimsustegur	cos φ 0,9		
15. Küttekehade võimsus	P kW		
B EHTUSVIISI NÕUDED			
1. Ehtusviis:			
moodulitena	☐		
kopina	☒		
raamili	☐		
2. Kaitseaste			
IP 55B			
3. Kilbi ehitusviis:			
1–poolse teenindusega	☒		
2–poolse teenindusega	☐		
2 kilpi tagaseinad vastamisi	☐		
4. Ehitusviis:			
pinopeeline	☒		
süvistatav	☐		
5. Paigaldus:			
seinale	☐		
põrandale	☒		
6. Paigaldus ja abikonstr.			
sideshendusega	☐		
alusraamiga	☐		
7. Kilbi lukustatavus			
lukuga	☒		
lihtsa pöördlukuga	☐		
8. Kilbi uste avanemine			
min			
9. Pinnaviimistlus:			
tavaline	☒		
erinõuded	☐		
10. Kilbi paigalduskoh:			
laius	m		
kõrgus	m		
sügavus	m		
11. Ruumi temperatuur	18 °C		
normaalne	min. 5 °C – max. 30 °C		
12. Seadme soovitatav laius	mm		
13. Põrandal asetseva kilbi			
altpoolse väljaviigud:			
lahtised	☐		
tulepüüvad	☐		
C MARKKEERING			
1. Markkeering:			
Valmistajatehase standard	☒		
erinõuded	☐		
2. Kilbi markkeering:			
valmistajatehase markkeering	☒		
erinõuded	☐		
3. Kilbi uste markkeering:			
valmistajatehase markkeering	☒		
erinõuded	☐		
4. Mitmepaneeliliste kilpide			
numeratsioon:	☐		
–vasakult paremale	☐		
–paremalt vasakule	☐		
–erinõuded	☐		
5. Mitmepaneeliliste kilpide			
numeratsioon:	☐		
jooksev numeratsioon	☐		
erinumbr +	☐		
jooksev number	☐		
erinumratsioon	☐		
6. Kilpide sisemarkkeering:			
valmistajatehase markkeering	☒		
erinõuded	☐		
7. Kilbi siseste juhtmete			
markkeering:	☒		
ei tehta	☐		
erinõuded	☐		
D ERINÕUDED			
1. Kilbi valmistus:			
valmistajatehase standard	☒		
erinõuded	☐		
2. Kinnitus:			
jäik	☒		
välja pööratav	☐		
välja tõmmatav	☐		
3. Torbijad:			
kilbid	☒		
üksiktorbijad, mootorid	☒		
4. Signaalarmatuur:			
hõõglambid	☐		
luminofoorlambid	☐		
valgusdioodid	☐		
5. El. energia arvesti paigaldaja:			
energiamüük	☐		
kilbi valmistaja	☒		
E KAABLIHENDUSTE TEOSTUS			
1. Sisestus:			
kaabliga	☒		
latidega	☐		
tüüp	AXPK		
ristõige	4G50		
pikkus ühenduskohani	mm2		
2. Sisestus:			
alt	☒		
ülit	☐		
3. Sisestuspaneeli koht:			
vasakul	☐		
paremal	☐		
keskel	☐		
4. Väljuvate kaablite väljaviik:			
olt	☒		
ülit	☐		
5. Väljuvate kaablite ühendamine:			
seadmega otse	☐		
klemmiistu abil	☒		
seadmega olgab	mm2		
6. Juhtahelate kaablite väljaviik:			
olt	☐		
ülit	☒		
7. Juhtkaablite ühendamine:			
seadmega otse	☐		
klemmiistu abil	☒		
MÄRKUS:			
Töö ja objekt			
RIDAELAMU			
KUU TEE 16, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA			
Joonise nimetus			
NÕUDED PEAKESKUSELE PJK			
kuup. 28.02.2025			
Joon. nr.			
Proj. V.RAANKIVI			
EL-06			
Kontr. V.RAANKIVI			
Lüh./Lüh: 1/2			
Töö number: 2417			
Fait: 2417_Pp.1-7-06_01_PJK			