


LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm ²]
3*400/230V 50Hz	L1, L2, L3 N PE						
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
				PISTIKUPESAD: 2 KORRUSE MAGAMISTUBA	0,5	B16	XPJ-HF D 3G2,5
				PISTIKUPESAD: 2 KORRUSE MAGAMISTUBA	0,5	B16	XPJ-HF D 3G2,5
				PISTIKUPESA: PESUKUIVATI	0,5	B16	XPJ-HF D 3G2,5
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
				VALGUSTUSE JUHTIMINE LÜLITILT			XPJ-HF D 2x1,5
				VALGUSTUS: 1 KORRUS	0,3	B10	XPJ-HF D 3G1,5
				VALGUSTUS: 1 KORRUS	0,3	B10	XPJ-HF D 3G1,5
				VALGUSTUS: 2 KORRUS	0,3	B10	XPJ-HF D 3G1,5
				PISTIKUPESA: PESUMASIN	2,5	C16	XPJ-HF D 3G2,5
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 16A			
				RESERVKOHAD 3 TK			

NÕRKVOOLUSEADMETE SEKTSIOON 400 x 300 mm

TELEFONIPISTIKÜHENDUSTE LATT, TV-VÕIMENDI, TV-JAOTUSKARP

ELEKTRI- JA NÕRKVOOLU
ELAMU PEAKESKUS



Tellija NOBE OÜ		Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt KOMEEDI TN. 1, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA			Töö nr: 2418
Joonis PEAKESKUSE PJK A5 SKEEM			
Projekteeris: V. RANNAKIVI	Maamõõtja tn. 2 76506, Saue Tel 5142221		Joonise nr: EL-11
Kontrollis:			Leht/lehti: 3/3
Kinnitab: 00.00.2025	TEL-000204		Mõõtkava:
		Muudatus:	Staadium: PÕHIPROJEKT