

LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDEMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm ²]
				PEAMAANDUSJUHT Cu25 MAANDUSPAIGALDISILT			
				SISESTUS LIITUMISKILBIST	150/45	100	AXPK 4G50
				LIIGPINGEKAITSE KLASI I+II			63/100
				BOKSI 1 PEAKESKUS PJK1	32,3/14	C25	MCMK-HF 4x10+10
				KAHETARIIFNE AKTIIVENERGIAARVESTI 3x400V, 32A			
				BOKSI 2 PEAKESKUS PJK2	32,3/14	C25	MCMK-HF 4x10+10
				KAHETARIIFNE AKTIIVENERGIAARVESTI 3x400V, 32A			
				BOKSI 3 PEAKESKUS PJK3	26,3/14	C25	MCMK-HF 4x10+10
				KAHETARIIFNE AKTIIVENERGIAARVESTI 3x400V, 32A			
				BOKSI 4 PEAKESKUS PJK4	26,3/14	C25	MCMK-HF 4x10+10
				KAHETARIIFNE AKTIIVENERGIAARVESTI 3x400V, 32A			
				BOKSI 5 PEAKESKUS PJK5	32,3/14	C25	MCMK-HF 4x10+10
				KAHETARIIFNE AKTIIVENERGIAARVESTI 3x400V, 32A			
				RIDAELAMU VÄLISTARBIJAD	0,7	C20	
				KAHETARIIFNE AKTIIVENERGIAARVESTI 3x400V, 25A			
				CMe3100 M-Bus/wM-Bus Metering Gateway		C10	
				RUUTERISSE			
				RUUTER NÕRKVOOLUSEKTSIOONIS		C10	
				PERSPEKTIVNE TÕKKEPUU EL.AJAM		C16	NYJ-J 3x2,5
				ASTROKELL			
				ÜMBERLÜÜTI "A-0-1" JUHTAHAL			
				VÄLISVALGUSTUS POSTIDEL, SEINAL	0,2	B10	MCMK-HF 3x2,5+2,5
				MAGNETKÄIVITI 400V, 16A			XPJ HF-D 3G1,5
				LEHTRITE KÜTTEKAABLID	0,2	B16	MCMK-HF 2x1,5+1,5
				TEMPERATUURIREGULAATOR			
				RIKKEVOOLU AUTOMAAT 30 mA, 16A			
				JUHTAHAL TEMPERATUURIANDURILT			MSK 5x0,75

SIDSEADMETE SEKTSIOON

Nimipinge:	400 V	Kaitseklass:	IP55B	Toide:	Alt	Mõõturid:	.
Nimivool:	100 A	Keskuse liik:	JAOTUSKESKUS, UKSEGA	Väljuvad liinid:	Ülalt, alt	Maandus:	Määruste järgi
Installeeritud võimsus:	245 kW	Paigaldusviis:	PINNAPEALNE PAIGALDUS	Klemmlistud:	Juhtahela juhtmetele	Värv:	Valmistaja normaal
Arvutuslik võimsus:	65 kW	Keskuse max. mõõdud:		Nimesildid:	Valmistaja normaal	Arvestisüsteem:	
Vastupidavus lühisele:	10 kA	Teenindusviis:	Ühepoolne	Märgistus:	Valmistaja normaal		

Tellija	NOBE OÜ	Töö	RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS
---------	---------	-----	----------------------------

Objekt	KOMEEDI TN. 2, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA	Töö nr.	2419
--------	--	---------	------

Joonis	PEAKESKUSE PJK SKEEM
--------	----------------------

Projekteeris: V. RANNAKIVI	 VivaLight Maamõõtja tn. 2 76506, Saue Tel 5142331 TEL-000204	Muudatus:	Joonise nr. EL-06
Kontrollis:		Staadium: PÕHIPROJEKT	Leht/lehti: 2/2
Kuupäev: 28.02.2025		Fail: 2419 PP EL-7-06 v01_PJK	Mõõtkava: .

Maamõõtja tn. 2
76506, Saue
Tel 5142331

TEL-000204