

A ELEKTROTEHNILISED ANDMED			
KILP			
1. Nimipinge	U _n 3~400/230 V		
2. Pinge kõikumine	U ±5 %		
3. Sageus	f 50 Hz		
4. Nimivool	I _n 100 A		
5. Vastupidavus:			
termiline	I _k 10 kA		
dünaamiline	i _s kA		
oeg	s kW		
6. Lühisvõimsuse piir	P L1		
7. Latid ja juhtmed AC	L2 L3 N PE PEN L+ L- M L- PE U ~230; ~24 V f 50 Hz I A S kVA		
8. Latid ja juhtmed DC			
9. Juhtahelate andmed			
10. Abiahelad 1			
11. Abiahelad 2			
ELEKTRILISED KOORMUSED			
12. ülesehitus:	TN–C–S		
maandusviis 4j	TN–S		
maandusviis 5j			
13. Võimsus:			
installaeritud I sekt./II sekt. S	150 kVA		
vajalik I sekt./II sekt. S	45 kVA		
14. Võimsustegur	cos φ 0,9		
15. Küttekehade võimsus	P kW		
B EHTUSVIISI NÕUDED			
1. Ehtusviis:			
moodulitena			
kapina			
raamili			
2. Kaitseaste			
IP 55B			
3. Kilbi ehitusviis:			
1–poolse teenindusega			
2–poolse teenindusega			
2 kilpi tagaseinad vastamisi			
4. Ehtusviis:			
pinnopeeline			
süvistatav			
5. Poigaldus:			
seinale			
põrandale			
6. Poigaldus ja abikonstr.			
sideshendusega			
alusraamiga			
7. Kilbi lukustatavus			
lukuga			
lihtsa pöördlukuga			
8. Kilbi uste avanemine			
min			
9. Pinnaviimistlus:			
tavaline			
erinõuded			
10. Kilbi poigalduskoh:			
laius			
kõrgus			
sügavus			
11. Ruumi temperatuur			
normaalne			
min. 5 °C – max. 30 °C			
12. Seadme soovitatav laius			
mm			
13. Põrandal asetseva kilbi			
altpoolse väljaviigud:			
lahtised			
tulepüüvad			
C MARKKEERING			
1. Markkeering:			
Valmistajatehase standard			
erinõuded			
2. Kilbi markkeering:			
valmistajatehase markkeering			
erinõuded			
3. Kilbi uste markkeering:			
valmistajatehase markkeering			
erinõuded			
4. Mitmepaneeliliste kilpide			
numeratsioon:			
–vasakult paremale			
–paremalt vasakule			
–erinõuded			
5. Mitmepaneeliliste kilpide			
numeratsioon:			
jooksev numeratsioon			
erinumbr +			
jooksev number			
erinumratsioon			
6. Kilpide sisemarkkeering:			
valmistajatehase markkeering			
erinõuded			
7. Kilbi siseste juhtmete			
markkeering:			
ei tehta			
erinõuded			
D ERINÕUDED			
1. Kilbi valmistus:			
valmistajatehase standard			
erinõuded			
2. Kinnitus:			
jäik			
välja pööratav			
välja tõmmatav			
3. Torbijad:			
kilbid			
üksiktorbijad, mootorid			
4. Signaalarmatuur:			
hõõglambid			
luminofoorlambid			
valgusdioodid			
5. El. energia arvesti paigaldaja:			
energiamüük			
kilbi valmistaja			
E KAABLIHENDUSTE TEOSTUS			
1. Sisestus:			
kaabliga			
latidega			
tüüp			
ristitüpe			
4G50			
pikkus ühenduskohani			
m			
2. Sisestus:			
alt			
ülit			
3. Sisestuspaneeli koh:			
vasakul			
paremal			
keskel			
4. Väljuvate kaablite väljavik:			
olt			
ülit			
5. Väljuvate kaablite ühendamine:			
seadmega otse			
klemmiistü doli			
seadmega olgab			
6. Juhtahelate kaablite väljavik:			
olt			
ülit			
7. Juhtkaablite ühendamine:			
seadmega otse			
klemmiistü doli			
MÄRKUS:			
kuup. 28.02.2025			
proj. V.RAANKIVI			
kontr. V.RAANKIVI			
leht/lehti 1/2			
rõõ number 2418			
faht 2418, p. l. 7-06, 40 DK			