

Технічна специфікація до предмета закупівлі

Трубопровідна арматура

1 Технічні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1. Технічні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування	Значення	Нормативний документ	Примітки
1.	Класифікаційна належність	4Н	НП 306.2.245-2024	
2.	Категорія сейсмостійкості	III	НП 306.2.208-2016	
3.	Технічні параметри			
3.1.	Тип	засувка фланцева клинова 30нж41нж, або еквівалент	Проектні вимоги	
3.2.	Умовний діаметр DN, мм	250	Проектні вимоги	
3.3.	Робочий тиск, кгс/см ²	16	Проектні вимоги	
3.4.	Температура робочого середовища, °C	не менше 80	Проектні вимоги	
3.5.	Робоче середовище	конденсат	Проектні вимоги	
3.6.	Матеріал корпусу	нержавіюча сталь	Проектні вимоги	
3.7.	Спосіб управління	ручний	Проектні вимоги	
3.8.	Спосіб приєднання до трубопроводу	фланцеве	Проектні вимоги	
3.9.	Матеріал фланців (відповідних фланців)	нержавіюча сталь	Проектні вимоги	
3.10.	Кількість отворів у фланці для кріплення, шт	12	Проектні вимоги	
3.11.	Клас герметичності затвора	A або B	ДСТУ ISO 5208:2008	
3.12.	Відповідні фланці	плоскі приварні	СОУ НАЕК 245:2022	
3.13.	Прокладки	вимоги	СОУ НАЕК 238:2021	
3.14.	Кріпильні елементи	нержавіюча сталь	СОУ НАЕК 206:2020	
4.	Вимоги до надійності			
4.1.	Експлуатаційний ресурс між капітальними ремонтами	не менше 4 років (30000 год.)	P.8 ОТТ-87	
4.2.	Повний призначений термін служби внутрішньокорпусних частин арматури	10 років	Вимога замовника	

№ТДПЗ(Т).24.02053-2026 від 14.01.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС». Підписаний КЕП.

Підписувач: Синюта Олексій Васильович

Сертифікат 514B5C86A1E5DA1104000000F8A6070070BB1C05



* 0 0 0 4 8 2 2 4 3 *



* 0 0 0 4 8 6 7 5 2 *

№ з/п	Найменування	Значення	Нормативний документ	Примітки
4.3.	Призначений термін служби корпусних деталей	30 років	Вимога замовника	
5.	Гарантійний строк експлуатації	Не менше вісімнадцять місяців з дня введення обладнання у промислову експлуатацію	Вимога замовника	
		Не менше тридцяти місяців з дня після проведення вхідного контролю, залежно від того, що настане раніше		
6.	Рік виготовлення	2025-2026	Вимога замовника	

2 Комплектність поставки продукції

Таблиця 2. Комплект поставки

Найменування обладнання	Одиниця вимірювання	Кількість
1. Засувка фланцева клинова 30нж41нж з відповідними фланцями, прокладками та кріпленням, або еквівалент	шт.	2



Технічні та інші вимоги до продукції, які мають включатися до умов договору на закупівлю

Трубопровідна арматура

Символи, скорочення та позначення

АЕС	Атомна електрична станція
ВТК	Відділ технічного контролю
АТ «НАЕК «Енергоатом»	Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ТДПЗ	Технічна документація до предмета закупівлі
ТС	Технічна специфікація
ТУ	Технічні умови

1 Перелік документів, вимогам яких повинна відповідати продукція, та на які є посилання в «Технічних та інших вимогах до продукції, які мають включатися до умов договору»

Позначення документа	Назва документа
НП 306.2.245-2024	Загальні положення безпеки атомних станцій
НП 306.2.208-2016	Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій
ОТТ-87	Арматура для обладнання і трубопроводів АЕС. Загальні технічні вимоги
ДСТУ ISO 5208:2008	Арматура трубопровідна промислова. Випробовування під тиском (ISO 5208:1993, IDT)
СОУ НАЕК 081:2021	Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для ЯУ
СОУ НАЕК 038:2021	Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії
СОУ НАЕК 173:2025	Забезпечення технічної безпеки. Технічні вимоги до будови та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів та обладнання
СОУ НАЕК 245:2022	Управління закупівлями продукції. Деталі та складальні одиниці трубопроводів АЕС $P_{роб} < 2,2$ МПа (22 кгс/см ²), $t < 300^{\circ}\text{C}$. Фланці плоскі приварні. Конструкція та розмір
СОУ НАЕК 206:2020	Управління закупівлями продукції. Гайки, шайби та шпильки для фланцевих з'єднань з температурою середовища від 0°C до 650°C . Конструкція та розміри. Технічні умови.
СОУ НАЕК 238:2021	Управління закупівлями продукції. Прокладки плоскі еластичні. Основні параметри та розміри

№ТДПЗ(Т).24.02053-2026 від 14.01.2026

Документ АСКВД філії «ВП ХАЕС». Підписаний КЕП.

Підписувач: Синюта Олексій Васильович

Сертифікат 514B5C86A1E5DA1104000000F8A6070070BB1C05



2 Загальні вимоги до продукції

2.1 Матеріали для виготовлення продукції повинні вибиратися з повним врахуванням вимог ТУ (ТС), СОУ НАЕК 173 та конструкторської документації з урахуванням фізико-механічних характеристик, технологічності та працездатності в умовах експлуатації протягом необхідного строку експлуатації.

2.2 Хімічний склад матеріалу корпусу засувки повинен бути сумісним з матеріалом трубопроводу, що приєднується, забезпечувати легкість зварювання і не потребувати підігріву перед зварюванням або термічної обробки після зварювання.

2.3 Кріпильні деталі (болти, шпильки, гайки) повинні виготовлятися з матеріалів того ж структурного класу, що й елементи, які з'єднуються. Допускається застосування кріпильних деталей з матеріалів інших структурних класів, в цьому випадку надійність з'єднання повинна бути підтверджена розрахунком або випробуваннями.

3 Випробування та приймання продукції

3.1 Продукція контролюється:

- на етапі виготовлення – відділ технічного контролю Виробника;
- на етапі вхідного контролю Замовником.

3.2 Випробування продукції проводиться відповідно до вимог СОУ НАЕК 081.

3.3 Вхідний контроль і приймання продукції замовником проводиться на майданчику кінцевого споживача згідно зі встановленим СОУ НАЕК 038 порядком.

4 Вимоги щодо маркування, пакування, транспортування

4.1 Продукція повинна бути ідентифікована маркуванням згідно з вимогами документації виробника (кресленики, паспорт, тощо).

4.2 Вимоги до маркування:

4.2.1 На корпусі арматури повинна бути відображена наступна інформація:

- назва або товарний знак виробника;
- заводський (серійний) номер, аналогічний зазначеному в паспорті;
- умовний діаметр;
- умовний тиск;
- напрям потоку середовища;
- марка матеріалу корпусу.

4.3 Продукція повинна упаковуватися так, щоб забезпечити захист від механічного пошкодження і від дії кліматичних чинників при вантажно-розвантажувальних роботах, під час транспортування, а також при зберіганні. Тара та пакування не належить поверненню.

4.4 Комплектність поставки та якість пакування повинні бути перевірені відділом технічного контролю Постачальника (Виробника). Спільно з виробом повинна відправлятися супровідна технічна документація, упакована у вологонепроникні поліетиленові пакети і покладена у транспортну тару.

4.5 Умови зберігання повинні бути вказані в супровідній документації.

4.6 Загальні вимоги до консервування повинні відповідати документації Виробника.

5 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

5.1 Документація, що надається Замовнику має бути викладена українською мовою. У разі, якщо документація, що передається, була перекладена на українську мову з інших мов, відповідальність за автентичність перекладу несе Постачальник.



5.2 Вся продукція повинна супроводжуватися оригіналом документу виданого Виробником, який підтверджує якість виготовленої продукції. Такий документ має бути ідентифіковано (номер та дата видачі). В цьому документі повинно бути зазначено:

- найменування підприємства-виробника;
- позначення конструкторської документації згідно якої виготовлено продукцію;
- позначення кресленика;
- кількість продукції;
- дата виготовлення (місяць та рік);
- гарантійний строк експлуатації та зберігання;
- висновок служби (відділу) технічного контролю про відповідність продукції конструкторській документації на виготовлення та кресленикам.

Таблиця 3 Перелік документів, які надаються замовнику під час виготовлення та постачання продукції

Назва документа	Етап на якому надається документ
	В комплекті постачання
Документ виданий виробником, що підтверджує якість виготовленої продукції	+
Паспорти на кожну одиницю арматури	+
Документ якості (сертифікат якості/паспорт) на відповідні фланці, прокладки, елементи кріплення	+
Настанова (інструкція) з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту	+
Кресленики загального виду	+
Товаросупровідна документація	+

