

**案例****6**

消防安全责任；消防安全检查、巡查、培训、演练要求及重点单位确定

某注册消防工程师张某受聘担任一商场（消防安全重点单位）的消防安全管理人。接手该商场消防安全工作后，发现该商场制订了相关消防安全制度，明确了每日开展一次防火巡查，每季度开展一次防火检查，员工每年开展一次消防安全教育培训，每年组织一次消防安全演练。一层和二层局部出租承包给一个体户经营歌舞厅，签订的合同中要求歌舞厅对其使用的消防设施、消防安全管理等消防安全工作负责。此外，在查阅档案时，商场在防火检查时发现消防喷淋泵不能正常启动，经检查已损坏需更换，但备用泵能够正常工作，目前尚未处理。

问：1. 商场制订的消防安全制度中有哪些不正确之处？

2. 商场与歌舞厅签订的承包合同是否正确和合理？为什么？

3. 张某作为一名消防安全管理人，对消防喷淋泵损坏事项应做哪些工作？

答：1. 根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）规定，该商场消防安全管理制度中有4点不正确之处。一是作为消防安全重点单位，开展每日防火巡查是正确的，但商场属于公众聚集场所，营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。二是商场应每月开展一次防火检查。三是作为消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训，但作为公众聚集场所，对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次。四是作为消防安全重点单位，应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练。

2. 商场与歌舞厅承包合同中明确消防安全事项是正确的，但内容不够合理。因为根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）规定，实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任；消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。消防车通道、疏散设施和火灾自动报警、自动喷水灭火系统等建筑消防设施难以由歌舞厅管理并负责，因此，在合同中应明确这些共同的消防设施由商场统一管理，其他消防安全工作由歌舞厅负责。

3. 张某作为商场的消防安全管理人，应将消防泵故障需更换事项以及拟定的整改方案及时书面报告商场主要负责人（消防责任人），整改方案应包括整改措施、资金投入、负责整改的部门和人员，整改期间强化消防安全的防范措施等。方案签批后，应负责组织实施整改事项。隐患未消除之前，应督促落实防范措施，保障商场消防安全。



知识点热度：★★★★★

考试难度：难

关键词：消防安全管理





## 【案例知识点及拓展】

基础知识点：消防安全责任人、管理人消防安全责任；消防安全检查、巡查、培训、演练要求

拓展知识点：人员密集场所、公众聚集场所、公共娱乐场所概念，消防安全重点单位界定

消防安全管理部分是考试和实际工作中非常重要的内容，知识点热度为 5 星级，考试难度为难。考生必须把《消防法》第十六条、第十七条以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）等相关内容熟练掌握，重点条文应达到背诵默写的程度。

## 一、单位及消防安全责任人、管理人消防安全责任

表 3-15

|                    | 《消防法》有关规定  | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》<br>(公安部令第 61 号) 有关规定   |
|--------------------|--|--|
| 社会单位及消防安全责任人消防安全职责 | <p>机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：</p> <p>(一) 落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；</p> <p>(二) 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；</p> <p>(三) 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；</p> <p>(四) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；</p> <p>(五) 组织防火检查，及时消除火灾隐患；</p> <p>(六) 组织进行有针对性的消防演练；</p> <p>(七) 法律、法规规定的其他消防安全职责。</p> <p>单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人</p> | <p>法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：</p> <p>(一) 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；</p> <p>(二) 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；</p> <p>(三) 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；</p> <p>(四) 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；</p> <p>(五) 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；</p> <p>(六) 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；</p> <p>(七) 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练</p>   |
| 重点单位及消防安全管理人消防安全职责 | <p>消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：</p> <p>(一) 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；</p> <p>(二) 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；</p> <p>(三) 实行每日防火巡查，并建立巡查记录；</p> <p>(四) 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练</p>   | <p>单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：</p> <p>(一) 拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；</p> <p>(二) 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；</p> <p>(三) 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；</p> <p>(四) 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；</p> <p>(五) 组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；</p> <p>(六) 组织管理专职消防队和义务消防队；</p> <p>(七) 在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；</p> <p>(八) 单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。</p> <p>消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位，前款规定的消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施</p> |





(续表)

|                                 | 《消防法》有关规定   | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》<br>(公安部令第 61 号) 有关规定   |
|---------------------------------|---|--|
| 建筑由两个以上单位管理或者使用的, 及物业服务企业消防安全职责 | <p>同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的, 应当明确各方的消防安全责任, 并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。</p> <p>住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理, 提供消防安全防范服务</p>   | <p>实行承包、租赁或者委托经营、管理时, 产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物, 当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任; 消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。</p> <p>承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定, 在其使用、管理范围内履行消防安全职责。</p> <p>对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物, 各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任, 可以委托统一管理。</p> <p>居民住宅区的物业管理单位应当在管理范围内履行下列消防安全职责:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 制订消防安全制度, 落实消防安全责任, 开展消防安全宣传教育;</li> <li>(二) 开展防火检查, 消除火灾隐患;</li> <li>(三) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通;</li> <li>(四) 保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效。</li> </ul> <p>其他物业管理单位应当对受委托管理范围内的公共消防安全管理工作负责</p> |
| 大型活动消防安全责任                      | <p>举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动的主办单位、承办单位以及提供场地的单位, 应当在订立的合同中明确各方的消防安全责任。(公安部令第 61 号)</p>   |  |
| 施工现场消防安全责任及明火管理                 | <p>建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。实行施工总承包的, 由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责, 服从总承包单位对施工现场的消防安全管理。</p> <p>对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程, 建设单位应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。</p> <p>单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火; 因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的, 动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续, 落实现场监护人在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定, 并落实相应的消防安全措施。</p> <p>公众聚集场所或者两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时, 施工单位和使用单位应当共同采取措施, 将施工区和使用区进行防火分隔, 清除动火区域的易燃、可燃物, 配置消防器材, 专人监护, 保证施工及使用范围的消防安全。</p> <p>公共娱乐场所在营业期间禁止动火施工。(公安部令第 61 号)</p> |  |





## 二、消防安全重点单位界定

表 3-16

|  | 内容   |
|--|--|
| 界定依据   | <p>1. 《消防法》第十七条规定：县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大人员伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由公安机关报本级人民政府备案。</p> <p>2. 《消防监督检查规定》（公安部令第 120 号）第三条规定：直辖市、市（地区、州、盟）、县（市辖区、县级市、旗）公安机关消防机构具体实施消防监督检查，确定本辖区内的消防安全重点单位并由所属公安机关报本级人民政府备案</p>   |
| 确定目的   | <p>1. 强化落实单位的消防安全主体责任。《消防法》第十七条规定，消防安全重点单位除履行一般单位消防安全职责外，还应履行确定消防安全管理人，建立消防档案，实行每日防火巡查，对职工进行岗前消防安全培训等四项消防安全职责要求。</p> <p>2. 明确消防监督检查的重点。公安部 120 号令第七条规定：消防安全重点单位应当作为监督检查的重点，非消防安全重点单位必须在监督检查的单位数量中占有一定比例。对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查一次</p>   |
| 界定标准   | <p>1. 根据《消防法》的原则规定，《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）第十三条对消防安全重点单位的范围进行了细化，但未明确具体界定标准。</p> <p>2. 2001 年 12 月 27 日，公安部关于实施《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关问题的通知（公通字〔2001〕97 号）中，对公安部令第 61 号第十三条所列消防安全重点提出了《消防安全重点单位界定标准》，并要求省级公安机关消防机构研究确定本省（自治区、直辖市）界定标准时，可适当严于此标准，但不得放宽。</p> <p>3. 各省、自治区、直辖市公安消防部门根据《消防法》、公安部令第 61 号等法律法规和公安部通知要求，结合本地实际，确定了本地消防安全重点单位界定标准。有的市级公安消防部门也细化了消防安全重点单位的界定标准</p> |
| <p>《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）第十三条规定：下列范围的单位是消防安全重点单位，应当按照本规定的要求，实行严格管理：</p> <p>（一）商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所（以下统称公众聚集场所）；</p> <p>（二）医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园；</p> <p>（三）国家机关；</p> <p>（四）广播电台、电视台和邮政、通信枢纽；</p> <p>（五）客运车站、码头、民用机场；</p> <p>（六）公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位；</p> <p>（七）发电厂（站）和电网经营企业；</p> <p>（八）易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位；</p> <p>（九）服装、制鞋等劳动密集型生产、加工企业；</p> <p>（十）重要的科研单位；</p> <p>（十一）其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人员伤亡或者财产损失的单位。</p> <p>高层办公楼（写字楼）、高层公寓楼等高层公共建筑，城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道，粮、棉、木材、百货等物资集中的大型仓库和堆场，国家和省级等重点工程的施工现场，应当按照本规定对消防安全重点单位的要求，实行严格管理。</p> <p>公安部关于实施《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关问题的通知（公通字〔2001〕97 号）中，对公安部令第 61 号第十三条所列消防安全重点提出了《消防安全重点单位界定标准》。</p> <p>一、商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所：</p> <p>1. 建筑面积在 1 000m<sup>2</sup>（含本数，下同）以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）；</p> |  |





(续表)

| 内容   |
|--|
| 2. 客房数在 50 间以上的宾馆 (旅馆、饭店);   |
| 3. 公共的体育场 (馆)、会堂;  |
| 4. 建筑面积在 200m <sup>2</sup> 以上的公共娱乐场所 (“公共娱乐场所”系指公安部《公共娱乐场所消防安全管理规定》第二条所列场所)。 |
| 二、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园:   |
| 1. 住院床位在 50 张以上的医院;  |
| 2. 老人住宿床位在 50 张以上的养老院;   |
| 3. 学生住宿床位在 100 张以上的学校;   |
| 4. 幼儿住宿床位在 50 张以上的托儿所、幼儿园。   |
| 三、国家机关:  |
| 1. 县级以上的党委、人大、政府、政协;   |
| 2. 县级以上的人民检察院、人民法院。  |
| 3. 中央和国务院各部委;  |
| 4. 共青团中央、全国总工会、全国妇联的办事机关。  |
| 四、广播、电视和邮政、通信枢纽:   |
| 1. 广播电台、电视台;   |
| 2. 城镇的邮政和通信枢纽单位。   |
| 五、客运车站、码头、民用机场:  |
| 1. 候车厅、候船厅的建筑面积在 500m <sup>2</sup> 以上的客运车站和客运码头;                             |
| 2. 民用机场。   |
| 六、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位:   |
| 1. 建筑面积在 2 000m <sup>2</sup> 以上的公共图书馆、展览馆;                                   |
| 2. 博物馆、档案馆;  |
| 3. 具有火灾危险性的县级以上文物保护单位。   |
| 七、发电厂 (站) 和电网经营企业。   |
| 八、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位:   |
| 1. 生产易燃易爆化学物品的工厂;  |
| 2. 易燃易爆气体和液体的灌装站、调压站;  |
| 3. 储存易燃易爆化学物品的专用仓库 (堆场、储罐场所);  |
| 4. 易燃易爆化学物品的专业运输单位;  |
| 5. 营业性汽车加油站、加气站, 液化石油气供应站 (换瓶站);   |
| 6. 经营易燃易爆化学物品的化工商店 (其界定标准, 以及其他需要界定的易燃易爆化学物品性质的单位及其标准, 由省级公安消防机构根据实际情况确定)。   |
| 九、劳动密集型生产、加工企业:  |
| 生产车间员工在 100 人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。  |
| 十、重要的科研单位:   |
| 界定标准由省级公安消防机构根据实际情况确定。   |
| 十一、高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道、粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场, 重点工程的施工现场:                          |
| 1. 高层公共建筑的办公楼 (写字楼)、公寓楼等;  |
| 2. 城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要的交通隧道;   |
| 3. 国家储备粮库、总储量在 10 000t 以上的其他粮库;  |
| 4. 总储量在 500t 以上的棉库;  |
| 5. 总储量在 10 000m <sup>3</sup> 以上的木材堆场;  |
| 6. 总储存价值在 1 000 万元以上的可燃物品仓库、堆场;  |
| 7. 国家和省级等重点工程的施工现场。  |
| 十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位: 界定标准由省级公安消防机构根据实际情况确定           |



## 三、关于单位消防安全制度、检查巡查及火灾隐患整改

表 3-17

| 制度       | 内容   |
|----------|--|
| 消防安全制度   | <p>单位应当按照国家有关规定,结合本单位的特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容</p>   |
| 重点单位每日巡查 | <p>消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)用火、用电有无违章情况;</li> <li>(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;</li> <li>(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;</li> <li>(四)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;</li> <li>(五)消防安全重点部位的人员在岗情况;</li> <li>(六)其他消防安全情况。</li> </ul> <p>公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。</p> <p>防火巡查人员应当及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。</p> <p>防火巡查应当填写巡查记录,巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名</p> |
| 定期消防安全检查 | <p>机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;</li> <li>(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;</li> <li>(三)消防车通道、消防水源情况;</li> <li>(四)灭火器材配置及有效情况;</li> <li>(五)用火、用电有无违章情况;</li> <li>(六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;</li> <li>(七)消防安全重点部位的管理情况;</li> <li>(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;</li> <li>(九)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;</li> <li>(十)防火巡查情况;</li> <li>(十一)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;</li> <li>(十二)其他需要检查的内容。</li> </ul> <p>防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名</p>               |
| 消防设施维修保养 | <p>单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。</p> <p>设有自动消防设施的单位,应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料,记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况</p>   |





(续表)

| 制度            | 内容  |
|---------------|---|
| 火灾隐患应当当场改正消除的 | <p>单位对存在的火灾隐患,应当及时予以消除。</p> <p>对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;</li> <li>(二) 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;</li> <li>(三) 将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;</li> <li>(四) 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;</li> <li>(五) 常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;</li> <li>(六) 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;</li> <li>(七) 违章关闭消防设施、切断消防电源的;</li> <li>(八) 其他可以当场改正的行为。</li> </ul> <p>违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查</p> |
| 火灾隐患不能当场改正消除的 | <p>对不能当场改正的火灾隐患,消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工,及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告,提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产整改</p>   |
| 单位无力整改的隐患     | <p>对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患,以及机关、团体、事业单位确无能力解决的重大火灾隐患,单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告</p>   |
| 隐患消除后         | <p>火灾隐患整改完毕,负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。</p> <p>对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患,单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构</p>  |

#### 四、人员密集场所、公众聚集场所、公共娱乐场所定义范围

表 3-18

| 场所     | 内容   |
|--------|--|
| 人员密集场所 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 公众聚集场所;</li> <li>2. 医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园;公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等</li> </ul>  |
| 公众聚集场所 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 公共娱乐场所;</li> <li>2. 宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂</li> </ul>   |
| 公共娱乐场所 | <p>向公众开放的下列室内场所:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;</li> <li>2. 舞厅、卡拉 OK 厅等歌舞娱乐场所;</li> <li>3. 具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所;</li> <li>4. 游艺、游乐场所;</li> <li>5. 保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所</li> </ul> |





### 五、消防安全教育培训重点

单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次。下列人员应当接受消防安全专门培训：

- (一) 单位的消防安全责任人、消防安全管理人；
- (二) 专、兼职消防管理人员；
- (三) 消防控制室的值班、操作人员；
- (四) 其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

第(三)项人员应当持证上岗。

### 六、消防演练重点

消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。

## 【引申变换题型】

此部分内容出现在案例分析中的可能性极大，也可结合消防安全重点单位界定标准，人员密集场所、公众聚集场所、公共娱乐场所概念，消防安全检查巡查、消防安全培训、演练频次以及火灾隐患整改要求等出一些综合性、迷惑性很强，难度较大的多项选择题。

1. 下列关于符合消防安全重点单位界定标准的单位进行消防安全重点单位申报的说法，不正确的是( )。(中)

- A. 个体工商户即使符合企业登记标准且经营规模符合消防安全重点单位界定标准，可免向当地公安机关消防机构备案
- B. 重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由施工单位负责申报备案
- C. 同一栋建筑物中各自独立的产权单位或者使用单位，符合重点单位界定标准的，由各个单位分别独立申报备案
- D. 符合消防安全重点单位界定标准，不在同一地点有隶属关系的单位，不论是否具备独立法人资格，都要单独向所在地公安机关消防机构申报备案

2. 单位的下列( )人员必须接受消防安全专门培训。(易)

- A. 单位的消防安全责任人、消防安全管理人
- B. 单位的所有主要领导
- C. 单位的专职消防管理人员
- D. 单位的兼职消防管理人员
- E. 消防控制室的值班、操作人员

3. 下列属于消防安全责任人消防安全职责的有( )。(中)

- A. 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
- B. 拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作
- C. 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队





- D. 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案, 并实施演练
- E. 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障
4. 下列属于消防安全管理人消防安全职责的有 ( )。(中)
- A. 拟订年度消防工作计划, 组织实施日常消防安全管理工作
- B. 定期向消防安全责任人报告消防安全情况, 及时报告涉及消防安全的重大问题
- C. 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案, 并实施演练
- D. 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实
- E. 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
5. 下列 ( ) 属于公共聚集场所。(中)
- A. 影剧院                      B. 歌舞厅                      C. 医院门诊楼                      D. 商场
- E. 劳动密集型企业生产加工车间
6. 按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号), 居民住宅区的物业服务企业应当在管理范围内履行下列 ( ) 等消防安全职责。(易)
- A. 制定消防安全制度, 落实消防安全责任
- B. 开展消防安全宣传教育
- C. 开展防火检查, 消除火灾隐患
- D. 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通
- E. 保障所有建筑消防设施、器材以及消防安全标志完好有效
7. 下列违反消防安全规定的行为, 单位应当责成有关人员当场改正并督促落实的有 ( )。(易)
- A. 安全出口上锁                      B. 消防控制室值班人员脱岗
- C. 灭火器压力不足                      D. 防火卷帘下堆放物品影响使用
- E. 私家车占用消防车道
8. 下列关于单位火灾隐患整改叙述不正确的有 ( )。(中)
- A. 单位对存在的火灾隐患, 应当及时予以消除, 能够当场改正的, 应责成有关人员当场改正并督促落实
- B. 对能够当场改正的轻微火灾隐患, 可以不进行记录和存档
- C. 对不能当场改正的火灾隐患, 应及时向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告, 提出整改方案
- D. 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患, 单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地公安消防部门报告
- E. 对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患, 单位应当在规定的期限内改正并等待公安消防机构复查
9. 公安部《关于实施〈机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〉有关问题的通知》(公通字〔2001〕97 号) 进一步提出了消防安全重点单位的界定标准, 根据其标准, 下列属于消防安全重点单位的是 ( )。(中)
- A. 某养老院, 老人住宿床位 40 张
- B. 寄宿制学校, 学生住宿床位 120 张
- C. 客运车站候车厅, 建筑面积 750m<sup>2</sup>
- D. 服装生产车间, 员工 120 人
- E. 民用机场





10. 下列 ( ) 单位应至少每月进行一次防火检查, 且每日开展一次防火巡查即可。(难)
- A. 某综合商场, 建筑面积 9 000m<sup>2</sup>
  - B. 被列为省级重点文物保护单位并开发用于旅游的砖木结构寺庙
  - C. 市政府办公楼, 建筑面积 12 000m<sup>2</sup>
  - D. 服装生产车间, 员工 120 人
  - E. 夜总会, 面积 1 000m<sup>2</sup>
11. 公众聚集场所对员工的消防安全培训应当包括 ( ) 等内容。(易)
- A. 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程
  - B. 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
  - C. 灭火器及自动消防设施的性能、控制操作和使用方法
  - D. 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能
  - E. 组织、引导在场群众疏散的知识和技能
12. 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括 ( ) 等内容。(易)
- A. 组织机构
  - B. 报警和接警处置程序
  - C. 扑救初起火灾及应急疏散的组织程序和措施
  - D. 通讯联络、安全防护救护的程序和措施
  - E. 实施现场警戒及占领消防水源的程序和措施
13. 下列关于单位防火巡查、消防安全检查、培训教育及演练叙述正确的有 ( )。(中)
- A. 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查, 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每 2 小时一次
  - B. 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查, 其他单位应当至少每月进行一次防火检查
  - C. 单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育, 消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训
  - D. 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案, 至少每半年进行一次演练
  - E. 属于重点单位的公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每月进行一次
14. 下列 ( ) 应至少每半年对员工开展一次消防安全培训和一次消防演练。(难)
- A. 三甲医院
  - B. 四星级酒店, 客房 300 间
  - C. 超市, 建筑面积 800m<sup>2</sup>
  - D. 高层办公楼, 建筑面积 30 000m<sup>2</sup>
  - E. 公共体育馆, 座位数 3 000 个
15. 请简述单位消防安全制度主要包括哪些内容。(中)

答: 单位消防安全制度主要包括以下内容: 消防安全教育、培训; 防火巡查、检查; 安全疏散设施管理; 消防(控制室)值班; 消防设施、器材维护管理; 火灾隐患整改; 用火、用电安全管理; 易燃易爆危险物品和场所防火防爆; 专职和义务消防队的组织管理; 灭火和应急疏散预案演练; 燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电); 消防安全工作考评和奖惩; 其他必要的消防安全内容。