

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs

Murs composites sans isolant

Prémur A2C

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société Société A2C PREFA

Route de Donnemarie - BP12

77480 SAINT-SAUVEUR LES BRAY - France

Usine

A2C PREFA - 77115 SIVRY COUNTRY - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°1210-103-766 du 30 mars 2015

Décision de reconduction n°02-1252-103-766 du 04 janvier 2023

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-1251-103-766 du 21 février 2022

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Epaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/17-918_V3
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/17-918_V3


Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-1252-103-766 du 04 janvier 2023

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

| Dénomination commerciale | Epaisseur des parois en mm | f_{ck} (MPa) | Durabilité : classes d'exposition |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Prémur A2C | 50 à 75 | B1 : C40/50 | XC1 à XC4 – XF1 - XD1 - XD2 |
| Prémur A2C | 50 à 75 | B2 et B3 : C40/50 | XA1 – XA2 - XS1 à XS3 |
| Prémur A2C | 50 à 75 | VIRI 10 : C40/50 | XC1 à XC4 - XF1 - XD1 |