

Техникийн даалгавар					
Сайтын нэр:	Дорнод Чойбалсан /Хан-Уул/ 12m				Өргөрөг:
Сайтын байршил:	Дорнод Чойбалсан /Хан-Уул/				Уртраг:
Хийгдэх ажил:	4G суурилуулах				ДД
Сайтын зэрэглэл:	4G				
Сайтын өрөө:□	Жимобайл				
	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радио төлөвлөлт	4G	Антенна	65Degree	ширхэг	3
		Антенны чиглэл	70' 185' 215'		
		RRU суурилуулах	RRU8862	ширхэг	3
		Трансивер холбох	MM-6G	ширхэг	6
		Jumper кабель	32/32 - Jumper	ширхэг	6
		NodeB	BBU8200 Case	ширхэг	1
			FS3 Board	ширхэг	1
			Board PM3	ширхэг	1
			Board SA	ширхэг	1
			BPK1 board	ширхэг	1
			CC16 Board	ширхэг	1
			Fan	ширхэг	1
			BPN0 board	ширхэг	1
		Шилэн кабель	SM70	ширхэг	3
Зай тэжээлийн төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	Шулуутгагч	DUMC-48/120-30H	ширхэг	1
		Батарей	12B-100AH	ширхэг	4
		Төхөөрөмжийн Rack	B900	ширхэг	1
		Батарей холбох DC кабель	(ПВ3 1*25мм2)	метр	4
		Шулуутгагч холбох кабель	КГ [1*10мм2]	метр	8
		Газардуулгын кабель	GND-1*10мм2	метр	10
		RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	RVVP[2*4мм2]	метр	40*3
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабельПВ3-1*25мм2	метр	5

		Ерөнхий тэжээл холбох эхний цэг	КГ[2*10мм2]	метр	15
		DC box	DCDU	ширхэг	1
Дамжуулах төлөвлөлт	Дамжуулахын хэсэг		LC-SC жампер кабел холболт хийх	ширхэг	4
			SC-SC жампер кабел холболт хийх	ширхэг	2
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	3G-дагалдагч	ширхэг	1
			Кабель дарагч /трифлекс/	ширхэг	15
	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Туслан гүйцэтгэгч	Цамхагт			
		50мм диамерттэй 3.0м урттай пол		ширхэг	3
		Тоолуурын иж бүрдэл	Ер. автомат 63А -1ш	ширхэг	1
			Салбар автомат 32А	ширхэг	2
			Салбар автомат 16А	ширхэг	2
			Neutral-н клем хийх	ширхэг	1
			Хэрэглэгч холбох 1фазын розетка	ширхэг	1
			сэлгэн залгагч	ширхэг	1
			Тоолуур марк DDSD285 баталгаажуулсан тоолуур	ширхэг	1
			Тоолуурын хайрцаг /Гадна тоолуурын хайрцаг/	ширхэг	1
		Галын хор	5л	ширхэг	1
		Тэмдэглэгээ, хаягжилт	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Улаан лентээр	

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ Ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар холбогдох.
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Гомбосүрэн 98101383 холбогдох
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх
5. Дамжуулах төхөөрөмжийн холболт хийхдээ ДСХ дарга Батбаяр 98101604-тай ярьж холболт хийх
6. Шилэн кабелийн холболт хийхдээ КШХ дарга Эрдэнэбаяр 98101656-тай ярьж холболт хийх

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

ТТГ, СТХ инженер

С.Пүрэвсүрэн
/98101271/

Хянасан:

ТТГ, СТХ ахлах инженер

Н.Хүрэлтогоо

48.065031°
114.509037°
210609
Нэмэлт тайлбар
Агуулахаас
Агуулахаас
Агуулах
Агуулах
Зогсуурт суурилуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулах
Агуулахаас
Агуулахаас
Агуулахаас
Агуулахаас
Агуулахаас
Агуулахаас
КГ [2х4мм2]
Агуулахаас
Агуулахаас

Ирэх үед угсрах одоогоор бэлэн биш

Сайтын дотор
түрээслэгч
байгууллагын ерөнхий
тэжээлээс холболт хийх
ТН олгосон цэгээс
/220В/

Агуулахаас

ОМС оос - МХС
болон МХС-ээс сайт
хооронд шилэн
кабелийн холболт
хийх

Нэмэлт тайлбар