

Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна уу.

| Техникийн даалгавар | | | |
|---------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| Сайтын нэр: | Шувуун хар уул | | |
| Сайтын байршил: | Завхан Завханмандал | | |
| Хийгдэх ажил: | 3G | | |
| Сайтын зэрэглэл: | 3Жи шинэ сайт суурилуулах | | |
| Сайтын төрөл | Outdoor | | |
| Сайтын өрөө: □ | | | |
| | Төхөөрөмжийн бүлэг | Төхөөрөмжийн нэр | сонголт |
| Радио төлөвлөлт | 3G+4G | NodeB | B8200/1комм/ |
| | | Антенна | 65Degree |
| | | Антенны чиглэл | |
| | | RRU суурилуулах | RRU8840 |
| | | Трансивер холбох | MM-1.25Gbps |
| | | Шилэн кабель | SM50 |
| | | Jumperг кабелүүдийг холбох | 32/21 - Jumper |
| Дамжуулах төлөвлөлт | Завханмандал уул | S500 | 1.2D антенн |
| | | | Коаксиал кабель |
| | | | 1.6D антенн |
| | Шувуун хар уул | S500 | Коаксиал кабель |
| | | | 1.6D антенн |
| | Завханмандал МХС | S500 | Коаксиал кабель |
| | | | 1.2D антенн |
| | Цахилгаан тэжээлийн хэсэг | Шулуутгагч | DUMC-48/120-30H |
| | | Батарей | 12B-100AH |
| | | Төхөөрөмжийн Rack | B900 |
| | | Батарей холбох DC кабель | (ПВ3 1*25мм2) |
| | | Шулуутгагч холбох кабель | КГ [1*10мм2] |
| | | RRU газардуулгын кабель | (ПВ3-1*25мм2) |
| | | Газардуулгын кабель | ПВ3-1*25мм2 |
| | | RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах | RVVP[2*4мм2] |
| | | Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох | Ground кабельПВ3-1*25мм2 |
| | | Ерөнхий тэжээл холбох эхний цэг | КГ[2*10мм2] |
| | Тоолуурын иж бүрдэл | Тоолуур марк | DDSD285 |
| | | Ер. автомат 63A -1ш | 63A |
| | | Хэрэглэгч холбох 1фазын розетка | |
| | | Салбар автомат | 32A |
| | Сайтын дагалдах хэрэгсэл | Дагалдах хэрэгсэл | 3G-дагалдагч |
| | | | Газардуулгын шин |
| | | | Кабель дарагч/трифлекс/ |
| | Туслан гүйцэтгэгч | Хийгдэх ажил | Сонголт |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | Шилэн, DC кабелийг стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх. | Улаан лент |
| | | Пол хийх | 2м |
| | | Пол хийх | 2м |

ТД боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер

Л.Түмэнбаяр

Хянасан: БХГ ТТХ ахлах инженер

Н.Хүрэлтогоо

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар хол
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Ц.Гомбосүрэн 98101383
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

| | | |
|--|-----------------------------|-------------|
| | | |
| | Өргөрөг: | 48.22532373 |
| | Уртраг: | 94.66034474 |
| | Түлхүүрийн мэдээлэл: | |

| Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэмэлт тайлбар |
|-------------|------------|---|
| ширхэг | 1 | |
| ширхэг | 3 | Цамхагт |
| | | 30,220,340, |
| ширхэг | 3 | Цамхагт |
| ширхэг | 4 | |
| ширхэг | 3 | |
| ширхэг | 6 | |
| ширхэг | 1 | Сумын төвийн МХС рүү харсан. Чиглэл/60градус/ |
| метр | 220 | |
| ширхэг | 1 | Чиглэл /257градус/ |
| метр | 220 | |
| ширхэг | 1 | Чиглэл /77 градус/ |
| метр | 30 | |
| ширхэг | 1 | Чиглэл /240градус/ |
| метр | 40 | |
| ширхэг | 1 | |
| ширхэг | 4 | |
| ширхэг | 1 | |
| метр | 4 | |
| метр | 8 | |
| метр | 6 | |
| метр | 10 | |
| метр | 20*3 | |
| метр | 5 | |
| метр | 5 | Сайтын ерөнхий шитнээс холбох./220В/ |
| ширхэг | 1 | |
| ширхэг | 1 | |
| ширхэг | 1 | |
| ширхэг | 2 | |
| ширхэг | 1 | |
| ширхэг | 1 | |
| ширхэг | 20 | |
| Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэмэлт тайлбар |

| | | |
|--------|------|------------------------|
| | Хийх | |
| ширхэг | 2 | Завхан мандал уул сайт |
| ширхэг | 1 | Завхан мандал МХС |

591 дугаараар холбогдох
богдох.