ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

САЙТ УГСРАХ

Nº Nº		Хэмжээ			Хавсралт	Материал					
Сайтын нэр:		Iron tower -XXК цамхаг									
Хаяг:			Баянхонгор аймгийн төв								
Байршил					2'14.44"N	1	100°41'53.12"E				
Патан-	Байршил		15м цамхагт								
	ш]еежмеХ	1	D50-ын труба, 2,5м урт								
				груба 1м ур	от - 1ш						
	Too		3ш			Одоо байгаа антенныг хаахгүйгээр байрлуулах	Гүйцэтгэгч				
Цамхагт пол гагнах	Холбоос /цамхаг,		50ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш								
non rainax	полыг холбох/		урттан 5 2ш 40ын адил талт булан төмөр 50см								
	House Rosioon		урттай -2ш								
	Будах		Полыг будахдаа орос төмрийн								
			цэнхэр бу	цэнхэр будагаар Зүе будах							
	WCDMA a	intenna		3ш							
	Антенн		чиглэл:	Антенн	Жампер,		Захиалагч				
			[0]	төрөл	кабель [м]						
	сектор А/1		80	65Degre	50						
Антенн	сектор В/2		170	e	50						
фидер	сектор G/3		280		50	Агуулахаас					
угсралт	РР антенн	DD 1		0.6D	Соаксиал кабель -	Агуулахаас					
	11 антенн	1	Хөхтолгой	антенн	каоель - 40м						
			_	unitenn	Соаксиал						
	РР антенн 2		Iron tower	0.6D	кабель -						
			ХХК цамхаг	антенн	30м						
	Ерөнхий тэжээл холбох		Түрээслэгч компаний ерөнхий								
	эхний цэг		шитнээс авна.			Захиалагч	Захиалагч				
	Ашиглах х		220B								
	Шугам татах урт [м]		10м								
	Кабелийн	марк, хэмжээ		[КГ-2*4]							
		Хайрцагт	Ер. автомат 63А -1ш								
Зай тэжээл	Тоолуур		Салбар автомат 32A -2ш Салбар автомат 16A -2ш Neitral-н клем хийх.								
угсралт											
J. op			Бүрэн электрон тоолуур дотор нь								
	ын иж	1 '	суурилуулах	JJ1 '	1	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч				
	бүрдэл		Хэрэглэгч холбох 1фазын								
			розетка-1ш								
			Сэлгэн залгагч								
		Тоолуур	DDSD285/гэрч								
		марк	баталгаажуулс	ан байх/							
	Бааз станц		NodeB — 1ш RRU-3ш			Агуулахаас	Захиалагч				
			Шулуутгагч DUMC-48/120-30H- 1ш								
	Зай тэжээл		В900 рак-1ш Батарей 12В 150АН-1 групп, DC box-1ш 4м-Батарей холбох DC кабель (ПВЗ 1*25мм2) 30м*3- DC кабель КГ [RVVP								
								Тоног			
төхөөрөмж угсралт											
								2*4mm2] RRU 8м-DC кабель КГ [1*10мм2] Шулуутгагч			
								8м-Газардуулгын кабель NodeB			
			(ПВЗ-1*10мм2)								
				12м - (ПВЗ-1*25мм2) RRU-ны							
					газардуулгын			кабель			
Газар-дуулг			Тоног төхө	өөрөмж				4		Сайтын	Гүйцэтгэгч
a	[Ohm]			-		газардуулгад	- 1-11/311311				

			холбох
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.	Гүйцэтгэгч
	Галын хор	Гарын хор - 1ш Галын самбар байрлуулах	Гүйцэтгэгч

- 1. Сайтын гэрээ, цахилгааны зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Мандахтуяатай 93101161 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар Сайт Ашиглалтын Хэлтсийн дарга 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБА ахлах инженер Гомбосүрэн 98101412, СОА ахлах инженер Баярбилэг 98100110 нартай холбогдох

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

N₂	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Бааз станцын ракыг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах	1ш
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
9	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
10	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

2. Зай тэжээлийн төхөөрөмж ZXDU58 цахилгааны шугамын угсралт, ажиллагаанд бэлэн болгох

No	Ажлын нэр	есжмеХ
1	1р давхар Ер. Шитны өрөөнөөс холбоно. Холболтыг цэвэрхэн хийх.	10м
2	Шулуутгагч суурилуулах	1ш
3	АС хуваарилах хайѕрцгийг хананд байрлуулах	1ш
4	Хэт хүчдэлийн хамгаалалт суурилуулах	1ш
5	АС хуваарилах хайрцаг, хэт хүчдэлийн хамгаалалтыг зогсууртай холбох	1ш
6	Зогсуураас тоног төхөөрөмжийг холбох	1ш
7	Ерөнхий оруулгыг 1 буюу 3 фазын тоолууртай холбох	1ш
8	Тэжээлийн төхөөрөмжийг холбож, ажиллагаанд оруулах	1ш
9	Шулуутгагчийн газардуулга хийх	1ш
10	Цахилгааны тоолуурыг технологийн дагуу байрлуулж, холбох	1ш
11	Нийт төхөөрөмжүүдийн ерөнхий газардуулга хийх, холбох	1ш

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ, ТТХ инженер /Л.Түмэнбаяр 98101260/

Хянасан: БХГ, ТТХ дарга /О.ОДМАА 98101118/



Зураг 1. Сайтын зураг