

Техникийн даалгавар			
Сайтын нэр:	Арвайхээр Театр		
Сайтын байршил:	Өвөрхангай Арвайхээр хот		
Хийгдэх ажил:	LTE суурилуулах		
Сайтын зэрэглэл:	4G		
Сайтын төрөл	Outdoor		
Сайтын өрөө: <input type="checkbox"/>	Театрийн техникийн өрөө		
	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт
Радио төлөвлөлт	3G+4G	NodeB	PM боард
		Антенна	
		Антенны чиглэл	
		RRU суурилуулах	RRU8862
		Тилт/механик тилт/	
		LTE tranceiver- 6Gbps	
		Combiner	Ultra Compact Twin Diplexer 1800/2100
		Шилэн кабель	SM 70м
		Jumper кабелуудийг холбох	21/32 jumper
Зай тэжээлийн төлөвлөлт	Цахилгаан тэжээлийн хэсэг	DC box	DCDU
		RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2х4мм2]
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель 10м ПВЗ-1*25мм2
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Дагалдах хэрэгсэл	4G-дагалдагч
			Кабель дарагч/трифлекс/
	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт
	Туслан гүйцэтгэгч	Руфтоп тус бүрт пол хийх	1м-тэй
		Нэмэлт ажил	
		Шилэн, DC кабелийг стандартын дагуу өнгийн лентеер тэмдэглэгээ хийх.	Улаан лент
		Кабелийн оруулга нүх нэмж цоолох	

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбог
2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ Ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаар
3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Гомбосүрэн 98101383 холб
4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх
5. Дамжуулах төхөөрөмжийн холболт хийхдээ ДСХ дарга Батбаяр 98101604-тай ярьж холболт хийх

6. Шилэн кабелийн холболт хийхдээ КШХ дарга Эрдэнэбаяр 98101656-тай ярьж холболт хийх

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

ТТГ, СТХ инженер

С.Пүрэвсүрэн
/98101271/

Хянасан:

ТТГ, СТХ ахлах инженер

Н.Хүрэлтогоо

	Өргөрөг:	46.266742°
	Уртраг:	102.778702°
Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар
ширхэг	1	
ширхэг		
ширхэг	3	Рүфтопын нэмэлт полд
ширхэг	6	
ширхэг	3	
	3	
	12	
ширхэг	1	
метр	55m, 50m, 70m	КГ [2х4мм2] - кабель захиалсан - Төлөвлөлт
метр	6	
ширхэг	1	
ширхэг	10	
Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар
ширхэг	3	
		Одоо байгаа кабелийн оруулга дүүрсэн тул, ханыг нэмж цоолж кабелиудыг оруулах

дох
зар холбогдох.
огдох