## САЙТ УГСРАХ

N₂			Хэмжээ			Хавсралт Материал			
Сайтын нэр:			Сүхбаатар Дөр						
Хаяг:			Сүхбаата			-			
Байршил	I =		46.676813°				113.263640°	1	
	Байршил			68м цам			_		
	[ш]еежмеХ		D50-ын труба, 2,5м урт				Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч	
	Too		3ш			0			
	Холбоос /цамхаг, полыг холбох/		50ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш			т үйцэн эгч	1 үицэнч		
Цамхаг	Будах		Полыг будахдаа орос төмрийн						
угсралт	·		цэнхэр будагаар Зүе будах						
	Төхөөрөмж		Outdoor - шелтер байрлуулах /Дөрвөлж ХХК-ыг хашаанд/			Гүйцэтгэгч	- Гүйцэтгэгч		
	Гадна кабель трей		Бусад Операторын адил кабель трей дагуулж татах			Гүйцэтгэгч	Түицэнэгч		
			чиглэ		Жампер	DC			
	Антенн		л:	Антенн	кабель	каб			
			[0]	төрөл	[M]	ель			
	сектор А		40	65degree	50	[м] 50			
	сектор В		110	65degree	50	50	-		
	ссктор В						Захиалагч	Захиалагч	
	сектор С		290	65degree RRU8840	50	50	- Suxhasiai i		
	Баз станц			NodeB -					
Антенн	Das Cranq			TOUCD	1111		Гэмтлийн		
фидер угсралт			Airfiber STP cable 50м /Агуулахаас/		STD col	alo	эмнэлэгийн хойд		
угсралт		Баруун-Урт				талын 102-р байрны сайтаас буулгаж			
	Дамжуула х	MXC			/Агуулахаас/				
					угсрах.				
							УБ- Гэмтэл согог	Гүйцэтгэгч	
		Сүхбаатар Дөрвөлжий н яндан	Airfiber		STP cable 50 <sub>M</sub>		судлалын хойд гэр		
							хороололын сайтаас		
					Агуулахаас	буулгаж угсрах. Координат:47.93340			
							8°/106.855811°		
	Зай тэжээл		Шулуутгагч DMC-48/120-30H-1ш			Захиалагч	Захиалагч		
			DC box-1ш Батарей 12В150АН - 1 групп, 50м*3- DC кабель КГ [2х4] RRU 8м-DC кабель КГ [2х4] Шулуутгагч 4м-Батарей холбох DC кабель (ПВЗ 1*25мм2)						
			15м-Газардуулгын кабель(ПВЗ-1*16мм2)						
			,			дагуу	Гүйцэтгэгч		
Зай тэжээл			холболт хийнэ. /Трансформатороос				/кабелийг		
төхөөрөмжи	Ерөнхий тэжээл холбох эхний цэг		авна/ - 150м /АВВГ 2*6мм2/ хөнгөнцагаан голчтой кабелиар татах				гүйцэтгэлээр тооцох	х Гүйцэтгэгч	
йн угсралт							/ Зураг.3		
			- газраар татах шаардлагатай тул				Зураг.3		
			70см гүнтэй ухаж кабель булах						
			шаардлагатай.						
	Ашиглах хүчдэл		220B			_			
	Тоолууры		Ер. автомат 63A -1ш Салбар автомат 32A -2ш						
	н иж	Хайрцагт	Салоар автомат 32А -2ш Салбар автомат 16А -2ш						
	бүрдэл		Neitral-н клем хийх.						
			Бүрэн электрон тоолуур дотор нь						

		Тоолуур марк	суурилуулах Хэрэглэгч холбох 1фазын розетка-1ш Сэлгэн залгагч-1ш DDSD285 /гэрчилгээ баталгаажуулсан байх/	Гүйцэтгэгч	
	Кабелийн марк, хэмжээ Тоолуур марк		150м [ АВВГ 2*6мм2]	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
			Бүрэн электрон DDSD285 тоолуур	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
Газардуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]		4[Ohm]	Байрны газардуулгад холбох	Гүйцэтгэгч
1 азардуулга			Галын хор	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч

## 1. Рууфтоп барих

№	Гүйцэтгэх ажил	<b>Хэмжээ</b>
1	Угсардаг рууфтопыг гүйцэтгэгч авч, стандартын дагуу угсрах	1ш
2	Гадуур татагдах фидер кабелийн тавиур	-
3	Аянга зайлуулагч хийх	хийх
4	Аянга зайлуулагчийг цамхагийн суурийн газардуулга хүртэл цамхагийн их биеэс тусгаарласан кабелиар татаж холбох	1ш
5	Газардуулга хийх	<4 Ohm
6	Дээвэр гэмтэхээс хамгаалж дэвсгэр дэвсэх	хийх

2. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

Nº	Гүйцэтгэхажил	Сежмех
1	Бааз станцын ракыг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах	1ш
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
9	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор OF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
10	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

## 3. Зай тэжээлийн төхөөрөмж ZXDU58 цахилгааны шугамын угсралт, ажиллагаанд бэлэн болгох

Nº	Ажлын нэр	СежмеХ
1	1р давхар Ер. Шитны өрөөнөөс холбоно. Холболтыг цэвэрхэн хийх.	10м
2	Шулуутгагч суурилуулах	1ш
3	АС хуваарилах хайѕрцгийг хананд байрлуулах	1ш
4	Хэт хүчдэлийн хамгаалалт суурилуулах	1ш
5	АС хуваарилах хайрцаг, хэт хүчдэлийн хамгаалалтыг зогсууртай	1ш
	холбох	
6	Зогсуураас тоног төхөөрөмжийг холбох	1ш
7	Ерөнхий оруулгыг 1 буюу 3 фазын тоолууртай холбох	1ш
8	Тэжээлийн төхөөрөмжийг холбож, ажиллагаанд оруулах	1ш
9	Шулуутгагчийн газардуулга хийх	1ш
10	Цахилгааны тоолуурыг технологийн дагуу байрлуулж, холбох	1ш

11	Нийт төхөөрөмжүүдийн ерөнхий газардуулга хийх, холбох	1,,,
	I Нийт төхөөрөмжүүдийн ерөнхий газардуулга хийх. холбох	i IIII

Техникийн даалгавар боловсруулсан: БХУГ 3ХОСТХ менежер

Л.Түмэнбаяр

Хянасан: БХУГ ЗХОСТХ ахлах менежер







Зураг 1. Антенн байрлуулах цамхаг болон байрлуулах шелтерийн зураг.





Зураг 2. Төхөөрөмж байрлуулах хэсэг



Зураг 3. 160м орчим зайтай трансформатор төхөөрөмж байрлуулах өрөө хүртэл.