
a
63.96 MW IT · 11 nodes · 14,184 residents
N
Calamocha
20.40 MW · 4,655 res.
Fuentes Claras
1.90 MW · 428 res.
Caminreal
2.70 MW · 617 res.
Torrijo del Campo
2.20 MW · 501 res.
Monreal del Campo
11.26 MW · 2,578 res.
Villafranca del Campo
1.27 MW · 290 res.
Singra (prototype)
1.02 MW · 76 res.
Torremocha–Torrelacárcel–Alba
3.10 MW · 432 res.
Santa Eulalia del Campo
4.38 MW · 1,004 res.
Villarquemado
3.93 MW · 901 res.
Cella
11.80 MW · 2,702 res.
10 km
b
493 GWh yr−1 recoverable; 325 GWh used; ERF 48.4%
District heating, 4,934 homes (net of lift)
76.4 GWh (15%)
Alfalfa dehydration (leased line)
69.0 GWh (14%)
Aquaculture (RAS)
93.4 GWh (19%)
Glasshouses (42.9 ha)
54.0 GWh (11%)
Other drying + bread proving
32.5 GWh (7%)
Rejected by dry coolers
167.8 GWh (34%)
0
100
200
300
400
Recoverable heat at the liquid loop (GWh yr−1)