LABORATUVAR 3 · TH SKMV · Hidrofor Seti

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 22.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

TH SKMV'nin kapıları (ipucu)

İnternete açık 4G izleme modemi · "1234" pano şifresi · kimliksiz BMS Modbus · port 80 operatör paneli · servis laptop'u / USB — *fiziksel sonuç adayları: aşırı basınçla hortum/flanş patlaması, bakımda beklenmedik çalışma (mil/kaplin), kuru çalışma ve hastanede su kesintisi.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Dış saldırgan → 4G modem (varsayılan şifre) → VFD basınç set değerini 16 bar'a çeker, transmitter ölçeğini düşük gösterir → kolektör/flex hortum aşırı basınç → patlama, hidrofor dairesindeki teknisyen yaralanır.	2	3	2	12	Yüksek · 1. (S=3)
Bina ağındaki enfekte PC → BMS Modbus (kimliksiz) → bakım sırasında pompaya "çalıştır" yazar → kaplin/mil açık iken teknisyenin eli/giysisi kapılır.	2	3	1	6	Orta → öne alınır (S=3)
Yüklenici servis laptop'u → USB ile zararlı parametre dosyası → kuru çalışma koruması yazılımda kapanır → pompa susuz çalışır, salmastra yanar, hastanede katlara su gitmez.	2	2	3	12	Yüksek · 2.

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   Senaryo 1 — internete açık tek kapıdan, kısa bir zincirle doğrudan insana ciddi zarar (S=3) üretebiliyor; L de en gerçekçisi.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Senaryo 2 (skor 6). Register'da kırmızı "S=3" bayrağıyla en üste yazılır; bakım modunda uzaktan start'ın engellenmesi ve LOTO gereksinim olarak eklenir, skoru ne olursa olsun gözden düşmez.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hidrofor dairesindeki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.