

Дата: 10.01.2026

ФИО: Смирнова Елена Александровна

Объект: ООО «ГазПромИнвест»

Телефон: +7 (495) 111-22-33

Email: e.smirnova@gazprominvest.ru

Ваши газоанализаторы постоянно дают ложные тревоги в помещении с переменной температурой. Мы уже потеряли время на ложные эвакуации, а соседние модели от других производителей работают без сбоев. Условия эксплуатации включают повышенную влажность из-за конденсата, и это приводит к росту показаний до 10-15% НКПР. Почему ваши приборы не справляются, и что вы предлагаете для решения? Это неприемлемо для нашего производства.