

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПОЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)
МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ПРЕДПИСАНИЕ №25-65МТХ
об устранении нарушений**

29.03.2023

г. Минск

На основании решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера №25-65МТХ от 22.03.2023г. мной, ведущим государственным инспектором отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора Маршенюк Татьяной Владимировной 29.03.2023г. проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера по обследованию потенциально опасного объекта газораспределительной системы и газопотребления на соответствие требованиям законодательства в области промышленной безопасности в отношении: ЗСК-15 рег. № 25-58-7177, расположенного по адресу: Смолевичский р-н, аг. Курково, находящийся на балансе ОАО «Смолевичи РАС» (222211, Смолевичский р-н, д. Кривая Берёза, ул. Центральная, 2, УНП 600048461).

Установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормативный правовой акт, в том числе технический нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Сроки устранения
1	Не проведено ежегодное техническое обслуживание запорной арматуры, установленной на газопроводе (зерносушильный комплекс)	п. 82, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
2	Отсутствует выписка из ежегодного графика технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления	п. 60, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
3	Отсутствуют технологические инструкции и технологические схемы с обозначением мест установки запорной арматуры, газового оборудования и контрольно-измерительных приборов вывешенные на рабочих местах операторов зерносушильных комплексов	п. 62, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
4	Не производится проверка исправности срабатывания устройств защиты, блокировки и сигнализации не реже 1 раза в месяц.	п. 313, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023

5	Не проводятся тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий по каждой конкретной ситуации для каждой бригады не реже 1 раза в 6 месяцев (операторы зерносушильных комплексов)	п. 666, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
6	Отсутствует сменный журнал операторов зерносушильных комплексов	п. 241, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
7	Отсутствуют фактические и плановые значения параметров срабатывания автоматики безопасности, в специальном журнале для регистрации проверок исправности срабатывания устройств защиты, блокировки и сигнализации	п. 313, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
8	Отсутствует нумерация запорной арматуры, оборудования согласно технологической схемы	п. 62, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
9	На маховиках или корпусе арматуры не обозначено направление вращения при открытии и закрытии арматуры.	п. 66, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
10	Защитное покрытие наружного (надземного) газопровода к зерносушильному комплексу не сплошное, имеет видимые повреждения.	п. 67, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023
11	Не прошли в установленном порядке лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля подготовку и проверку знаний в области промышленной безопасности	Статья 29, закон 354-3	До 29.05.2023
12	Не разработано и не утверждено Положение о порядке организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности	п. 19, ПОПБОГРБ	До 29.05.2023

Примечание: (перечень НПА и ТНПА)

ПОПБОГРБ – Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утверждены постановлением МЧС Республики Беларусь 02.02.2009 № 6.

Закон 354-3 – Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 года «О промышленной безопасности».

На основании абзаца второй части третьей пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

ОАО «Смолевичи РАС», Смолевичский р-н, д. Кривая Берёза, ул. Центральная, 2 (УНП 600048461) устранить выявленные нарушения в установленные сроки, указанные в пунктах вышеприведенной таблицы, о чем не позднее одного рабочего дня после истечения срока, установленного для устранения нарушений, письменно или в виде электронного документа через систему межведомственного документооборота государственных органов информировать с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений Минское областное управление Госпромнадзора об устранении нарушений по адресу: 220108, г. Минск, ул. Казинца, д. 86, корп. 1. тел/факс: 218-47-56, e-mail: mou@gospromnadzor.gov.by.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение в срок настоящего требования (предписания) применяются меры ответственности в порядке,


установленном законодательством.

Начальник Минского
областного управления


(подпись)

В.М.Юркевич
(инициалы, фамилия)

Ведущий государственный инспектор
Минского областного управления


(подпись)

Т.В.Маршенюк
(инициалы, фамилия)

Сведения о вручении (направлении) предписания: предписание направлено почтовым отправлением с уведомлением о получении.

29.03.2023
(дата)