

Udtaget den: 1985-11-21

Udgået den: 1986-01-01

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 10/82

1982-04-15
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 8, § 17

Erstatter nr. 4/78

Elektriske installationer

i

kassediske

Efter at der med gyldighed fra 1. juli 1981 er indført bestemmelser for installationer i møbler i stærkstrømsreglementets afsnit 8, § 17, meddeles det herved, at installationen i kassediske kan udføres efter disse bestemmelser.

Det er tilladt at forbinde installationen i kassediske til en kontakt-skinne i den faste installation.

Fodkontakter kan være stikkontakttilsluttet med specialstikkontakt uden afbryder.

Hvis eventuelle sikringer eller tilbagestillingsknapper på automatiske overstrømsafbrydere er anbragt bag dæksler, skal dækslerne være forsynet med lukke, der kan betjenes uden brug af værktøj.