

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1979-08-08  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 20

Udtaget den: 1981-01-15

Udgivet den: 1981-01-01

## Kontaktskinner

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra den 1. oktober 1979 udvidet stærkstrømsreglementet med afsnit 44, Elektriske kontaktskinner for belysningsarmaturer, se DEMKO-meddelelse nr. 24/79 og 25/79.

Afsnit 44 omfatter to forskellige udførelser af kontaktskinnesystemer, og ministeriet for offentlige arbejder har derfor med gyldighed fra den 1. oktober 1979 ændret stærkstrømsreglementets afsnit 6 på følgende måde:

§ 20 er udvidet med ny § 20.2:

**20.2 Udførelse.**

20.2.1 Kontaktskinner findes i udførelserne a og b:

- a. Kontaktskinner til montering inden for normal rækkevidde.
- b. Kontaktskinner til montering uden for normal rækkevidde.

Nuværende § 20.2 er ændret til § 20.3 og udvidet:

**20.3 Anbringelse.**

20.3.1 Kontaktskinner skal være fast forbundet med den øvrige installation, eventuelt med en kort bøjelig ledning.

20.3.2 Kontaktskinner i udførelse a skal

- i boliger, børnehaver og vuggestuer være anbragt i mindst 1,7 m højde over gulv,
- øvrige steder være anbragt i mindst 50 mm højde over gulv.

20.3.3 Kontaktskinner i udførelse b skal være anbragt i mindst 2,2 m højde over gulv eller inden for et område, som er afskærmet eller afspærret således, at det ikke er offentligt tilgængeligt.

Inden for afskærmet eller afspærret område, f. eks. inden for et således indrettet udstillingsvindue eller en således indrettet montre, skal skinnen være anbragt i mindst 50 mm højde over gulv.

20.3.4 Ved vandret montering må kontaktskinnen ikke placeres med åbningen opad.

Nuværende § 20.3 er ændret til § 20.4.

Kontaktskinner er godkendelsespligtige, se afsnit 1, bilag 10, B, pkt. 1.

Erstatningsblade til afsnit 6, § 20, vil blive udsendt i november 1979.