

MEDDELELSE
Elinstallationer
nr. 9/06

August 2006
MVE

Hospitalsstikkontakter og – stikpropper iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1, normblade DK 1-8a, DK 1-8b, DK 1-8c og DK 2-8a.

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Det skal på given foranledning oplyses, at hospitalsstikkontaktsystemet iht. ovennævnte normblade er beregnet til kun at anvendes på hospitaler og lignende områder, hvor kun særligt hospitalsudstyr forsynet med hospitalsstikpropper må kunne tilsluttes.

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

Det forudsættes, at udstyret anvendes af instruerede personer, således at hospitalsstikpropper ikke sættes i almindelige stikkontakter. Det danske hospitalsstikkontaktsystem har været anvendt på hospitaler i årtier. Tilladelsen til at anvende systemet er kun givet til Dansk Sygehusvæsen.

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

Iht. til normbladet må hospitalsstikpropper kun anvendes på særligt materiel til brug i de grupper på hospitaler, hvor materiel forsynet med almindelige stikpropper ikke må anvendes. Almindelige stikkontakter er ikke konstrueret og prøvet, så de kan anvendes sammen med hospitalsstikpropper. Der kan ved brug i en almindelig stikkontakt opstå farlig opvarmning på grund af manglende kontakttryk i stikkontakten.

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET

Hospitalsstikpropper må kun anvendes i hospitalsstikkontakter og ikke i almindelige stikkontakter.

Da det ikke er krævet, at materiellet er forsynet med en advarsel, er det op til det enkelte hospital at sikre, at ovennævnte overholdes.
