

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/88

1988-07-01
Vedr. Stærkstrømsreglementet

Ændringer

i

Stærkstrømsreglementet

Med virkning fra 1. juli 1988 er der foretaget følgende ændringer i Stærkstrømsreglementet:

Afsnit 1

- Bilag 12 Bilaget er udgået, da der ikke længere er krav om en plakat i stationsrum om forholdsregler ved ildebrande.

Afsnit 2

- § 34.1 Bestemmelsen om akkumulatorbatterier i stationsrum er ajourført, således at der tages hensyn til, at nye batterikasser er udført af plastmateriale.

Afsnit 5

- § 4.6.2 Kravet om, at der i stationsrum skal forefindes en plan om forholdsregler ved ildebrande, er udgået.

Afsnit 5-6

§ 3.2

§ 5.5

§ 5.6

- Bilag Der er foretaget en revision af AUS-håndbogen. I forbindelse hermed er afsnit 5-6 ændret således, at det er i overensstemmelse med den reviderede AUS-håndbog. Ved revisionen er arbejdsinstruktionerne nr. 8.1.20 og 8.1.21 flyttet fra AUS-klasse 1 til AUS-klasse 2, og der er indført 6 nye arbejdsinstruktioner i AUS-klasse 2. Herudover er der nogle ændringer af redaktionel karakter.

Afsnit 6

- § 31.2.1 Der er tilføjet, at berøringssikre EDB-stikkontakter er undtaget fra kravet om foransiddende afbryder.

Afsnit 11

- § 6.1.3 Til bestemmelsen om unges arbejde er der tilføjet følgende:
Betjening af prøvetavler i forbindelse med afprøvning af brugsgenstande og hjælpeapparater under spænding kan udføres af personer, der er under uddannelse og fyldt 16 år, når de er instrueret og under opsyn af en sagkyndig person.