

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1980-09-12
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 36

Stikpropper for apparater
med krav om ekstrabeskyttelse

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra den 1. oktober 1980 har ændret stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 36.7.1, til følgende, idet det bemærkes, at pkt. 2 og 3 er nye bestemmelser.

36.7.1 Nedennævnte apparater må ikke være monteret med stikpropper efter normbladene IV, VI eller VII i afsnit 107, Boligstikkontakter og stikkontakter efter særlige danske systemer:

1. Apparater, der er mærket med krav om ekstrabeskyttelse.
2. Apparater, for hvilke der i en medfølgende vejledning er stillet krav om ekstrabeskyttelse.
3. Apparater, der efter afsnit 10, § 18, kræves ekstrabeskyttet.