

Udtaget den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 1 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRAD MEDDELELSE nr. 26/84

1984-10-18
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 3, 5 og 5-2

Ændringer

af

stærkstrømsreglementet

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. april 1985 foretaget ændringer i følgende bestemmelser i stærkstrømsreglementet:

Afsnit 3

§ 30 Ændringerne vedrører nærføringsbestemmelserne for lavspændingsluftledninger i §§ 30.1-30.4. Der indføres nogle indledende almindelige bestemmelser i en ny § 30.1. De nuværende §§ 30.1 og 30.2 forskydes til §§ 30.2 og 30.3 (tidligere § 30.3 udgik 1984-07-01). De nuværende §§ 30.1.1, 30.2.1, 30.2.2 og 30.4.2 udgår, idet bestemmelserne heri, der er af almindelig karakter, dækkes af den nye § 30.1.

Formålet med ændringerne er alene at tydeliggøre bestemmelserne, idet der har været tvivl om, hvilke bestemmelser der gælder for visse objekter, som ikke er direkte nævnt i nuværende § 30, herunder juleudsmykning. Der sker således ikke nogen reel ændring udover, at ledningsanlæggets driftsledelse efter ændringerne ikke længere kan fastsætte vilkår for afstand og anbringelsesmåde for reklameskilte, tavler o.l., som den kan i henhold til nuværende § 30.2.2, 2. punktum.

Afsnit 5

§ 4.8.1 Kravet i pkt. 1 om, at der for højspændingsanlæg skal udfærdiges rapporter over alle koblinger samt tidspunkter for disse, udgår. I overensstemmelse hermed udgår også den tilhørende undtagelse, og de nuværende pkt. 2 til 4 omnummereres til pkt. 1 til 3.

Afsnit 5-2

§ 4.8.4.1 Det præciseres, at undtagelsen fra reglen om, at indsætning og udtagning af spændingsførende sikringer i åbne eller kapslede højspændingsanlæg under spænding er AUS, kun vedrører kapslede anlæg.