3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 2002-7053-1782

Nr.: 08-3663 Udgave: 1 Dato: 2006-10-19

Gyldig til 2016-10-29

Systembetegnelse:

 $TS_{054}^{27.51}$

Typegodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med måling af elforbrug i afregningsøjemed.

ELMÅLER

Producent Kamstrup A/S

Ansøger Kamstrup A/S, Industrivej 28, 8660 Skanderborg

Art Statisk elmåler, klasse 2, IP51 Indendørs

Type 686 XXX XX XX

Anvendelse Måling af elforbrug i henhold til EN 62052-11:2003 og

EN 62053-21:2003

Dette tillæg er samtidig en gyldighedsforlængelse.

Måleren er herefter også godkendt som følger:

3.1 Konstruktionsmæssig opbygning

Printkortet er revideret, idet de komponenter, som blev indføjet ved sidste revision med henblik på at øge effekten til kommunikationsmodulet, er fjernet igen. Det er nu benævnt revision M1/E7.

4. **DOKUMENTATION**

Ansøgning nr. 08-3663.

NMi rapport: CVN-502538-01, 15 sider, dateret 15. juni 2005. Kamstrup: Declaration of Conformity, dateret 18. oktober 2006.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.