

Udtaget den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/87

1987-04-27
Vedr. stærkstrømsreglementet

Ændringer
af
stærkstrømsreglementet

Med virkning fra 1. juli 1987 er der foretaget følgende ændringer i stærkstrømsreglementet:

Afsnit 5-3

- § 6.1.5 Der er tilføjet en undtagelse til bestemmelsen, således at det tydeligt fremgår, at af- og påmontering af kabelhætter er "arbejde", men at det kan udføres af 1 person.

Afsnit 5-3

- § 3.6 og

Afsnit 5-4

- § 3.6 Bestemmelsen er ændret, således at der udover kabelskydeudstyr også kan anvendes hydraulisk kabelsaks til kontrol af spændingsløs tilstand. Brugen af den hydrauliske kabelsaks er dog klassificeret som AUS-klasse 1.

Afsnit 6

- § 14.1.6 Bestemmelsen er skærpet, således at gnaverbeskyttelse af installationskabler med jernarmering kun accepteres, hvis jernarmeringen er varmekorrosionsbeskyttet.
- § 33.1.4 Bestemmelsen udgår, idet afsnit 15-1 indeholder tilsvarende bestemmelser.