

MEDDELELSE Elinstallationer

nr. 4/09

(Erstatter Elinstallationer nr. 3/02)

Februar 2009 MVE

Indberetning af elulykker og elbrande i forbindelse med forsyningsanlæg

Driftslederen for et elforsyningsanlæg skal efter bekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1995 om administration af Stærkstrømsloven, § 3, stk. 2, **straks** indberette alle ulykker af elektrisk karakter, som har forbindelse med anlægget, til Sikkerhedsstyrelsen. Foruden personulykker skal brande og eksplosioner i anlæggene også indberettes.

Sikkerhedsstyrelsen ønsker i visse tilfælde at foretage en nærmere undersøgelse for at kunne forbedre procedurer og krav i forbindelse med udførelse og drift af elforsyningsanlæg og for at forhindre elulykker og elbrande. Denne undersøgelse skal klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken eller branden., og finde den mulige årsag, Det er af afgørende betydning for undersøgelsens resultat, at den bliver gennemført så hurtigt som muligt efter ulykken eller branden.

Når driftslederen får kendskab til en alvorlig elulykke eller elbrand, som har forbindelse med hans anlæg, skal han derfor straks meddele til Sikkerhedsstyrelsen enten telefonisk eller på indberetningsskemaet på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk). Sker ulykken eller branden udenfor normal arbejdstid, skal driftslederen den førstkommende arbejdsdag give Sikkerhedsstyrelsen besked.

Driftslederen skal ved elulykker og elbrande hurtigst muligt indsende en skriftlig indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. Indberetningen skal indeholde alle de oplysninger, der kan have betydning for at vurdere årsagen til ulykken eller branden.

SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tif 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk www.sikkerhedsstyrelsen.dk CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Elulykker er enhver hændelse, hvor elektrisk strøm har medført, at en person, direkte eller indirekte, er blevet skadet ved strømgennemgang eller lysbue. Driftslederen er også ansvarlig for indberetning af elulykker på driftslederens anlæg, hvor fremmed personale er involveret.

Ved elbrande forstås de brande, der sker i materiel, der er monteret i forsyningsnettet, herunder også eksplosionsbrande. Materiellet kan fx være transformere, koblingsanlæg, spændingstransformere. Ved alvorlige brande forstås brande, der medfører større materielle skader på anlægget og eventuelle omgivelser.