

Udtaget den: 1985-11-21
Udtaget den: 1986-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 10/83

1983-02-18
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 11, §§ 6.3, 7 og 8 samt
bilag 3

Arbejde på tavleanlæg

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. juli 1983 ændret stærkstrømsreglementets afsnit 11, § 6.3, om arbejde på tavleanlæg, og udvidet afsnittet med

- § 7 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved spændingsløse tavleanlæg,
- § 8 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved tavleanlæg under spænding (L-AUS) og

Bilag 3 Værktøj og udrustning for L-AUS.

Ændringerne i § 6.3 er en tydeliggørelse af, hvornår der må arbejdes under spænding på et tavleanlæg. De indeholder ingen ændringer i omfanget af dette arbejde. Desuden er tilføjet en note, der angiver nogle eksempler på arbejde, som i denne forbindelse ikke betragtes som arbejde på tavleanlæg.

§ 7 indeholder bestemmelser for de sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages ved arbejde på eller nær ved spændingsløse tavleanlæg. Det er bestemmelser om frakobling af tavleanlæg, sikring mod indkobling, kontrol af spændingsløs tilstand og genindkobling af tavleanlægget efter arbejdets afslutning.

§ 8 indeholder bestemmelser for arbejde på eller nær ved tavleanlæg under spænding (L-AUS bestemmelser). Arbejde på tavleanlæg under spænding må kun udføres af personer, der har kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres.

Værktøj og udrustning skal være egnet til anvendelse ved det foreliggende arbejde og periodisk kontrolleres. I bilag 3 er angivet retningslinier for opfyldelse af dette krav.

Et udvalg vil behandle spørgsmålet om etablering af en særlig uddannelse for personer, der skal arbejde på tavleanlæg under spænding.