

Udtaget den: 1979-01-01

Udtaget den: 1979-01-15

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 15/75

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1975-10-01

Bortfald af kravet om nulbrydning
i mindre gruppeafbrydere
(afsnit 6, §§ 11.3.5 - 6)

Ministeriet for offentlige arbejder har med virkning fra 1. januar 1976 ændret stærkstrømsreglementets afdeling B, afsnit 6, §§ 11.3.5 - 6, således, at det hidtil gældende krav om, at gruppeafbrydere med mærkestrøm mindre end 25 A også skal bryde nullederen, udgår, og således, at der for disse afbrydere ikke kræves skillestykke i nullen, forudsat at nullederen let kan frakobles.

Erstatningsblad til reglementet vil fremkomme på sædvanlig vis.