

Udtaget den: 30 NOV. 1994

Udgået den: 01 JAN. 1995

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160

1123 København K

Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 15/84

1984-04-11

Vedr. stærkstrømsreglementet

afsnit 8, § 17

Elektriske installationer

i

møbler

For at lette samhandelen med møbler inden for de nordiske lande har Nordisk komité for samordning af elektriske sikkerhedsspørgsmål (NSS) udarbejdet en NSS-rekommandation for elektriske installationer i møbler.

NSS-rekommandationen, der vil være gældende fra 1. juli 1984, er baseret på stærkstrømsreglementets bestemmelser for installationer i møbler (afsnit 8, § 17).

Elektriske installationer i møbler vil derfor fra 1. juli 1984 i almindelighed blive accepteret i alle de nordiske lande, hvis installationerne udføres efter stærkstrømsreglementets bestemmelser, og endvidere tilpasses følgende nationale krav:

1. I de øvrige nordiske lande skal gummiisolerede kappeledninger mindst svare til type H05RN-F.
2. I Island skal stikkontakter være med jord.
3. I de øvrige nordiske lande anvendes andre stikkontaktsystemer end det danske.

I Finland og Sverige kan der være krav om, at stikkontakter skal være pillesikre.