

Udtaget den: 1983-02-22

Udgået den: 1983-04-01

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 5/81**

1980-11-26  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 10.3

**Nødgeneratoranlæg**

i

**installationer**

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra 1. april 1981 har ændret bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 6, §§ 10.3.2 og 10.3.3, til

- 10.3.2 Hvor der i en installation findes et fast installeret nødforsyningsanlæg, skal den hovedledningsafbryder eller -omskifter, som afbryder installationens forbindelse med forsyningsnettet, også bryde nullederen.

**Undtagelse:**

Hvor nulling anvendes i en installation,  
se § 10.3.3.

- 10.3.3 Hvor nulling anvendes i en installation, må der ikke være indskudt nogen afbryder, der kan bryde nullederen foran beskyttelseslederens tilslutning til nullederen.

Undtagelsen i § 10.3.2 er ny, mens den nuværende undtagelse i § 10.3.3 udgår.